

#296505#

Отчёт по теплопотреблению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя Левитана 58к2, Калининград
Номер абонента 4817
Порядковый номер 9686
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20110069
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|----------|----------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 19.03.2026 | 10,974 | 0 | 235,47 | 231,65 | 0,001 | 230,232 | 227,927 | 0,001 | 24 | 0 | 70,5 | 59,1 | 0,54 | 0,46 | - |
| 20.03.2026 | 10,85 | 0 | 244,88 | 240,91 | 0,001 | 239,509 | 237,032 | 0,001 | 24 | 0 | 69,9 | 59,1 | 0,55 | 0,46 | - |
| 21.03.2026 | 10,911 | 0 | 254,03 | 250,18 | 0 | 248,532 | 246,175 | 0 | 24 | 0 | 69,4 | 58,9 | 0,55 | 0,47 | - |
| 22.03.2026 | 10,777 | 0 | 249,75 | 246,07 | 0,001 | 244,406 | 242,187 | 0,001 | 24 | 0 | 69 | 58,5 | 0,55 | 0,46 | - |
| 23.03.2026 | 10,251 | 0 | 244,99 | 241,62 | 0 | 239,642 | 237,673 | 0 | 24 | 0 | 69,8 | 59,6 | 0,56 | 0,47 | - |
| 24.03.2026 | 10,04 | 0 | 211,5 | 208,27 | 0,001 | 206,638 | 204,797 | 0,001 | 24 | 0 | 71,8 | 60,2 | 0,57 | 0,47 | - |
| 25.03.2026 | 9,871 | 0 | 171,15 | 168,05 | 0 | 166,794 | 165,095 | 0 | 24 | 0 | 75,9 | 61,8 | 0,58 | 0,46 | - |
| 26.03.2026 | 10,548 | 0 | 244,08 | 240,25 | 0,001 | 238,802 | 236,413 | 0,001 | 24 | 0 | 69,4 | 58,9 | 0,56 | 0,47 | - |
| 27.03.2026 | 10,852 | 0 | 220,1 | 216,31 | 0 | 214,903 | 212,632 | 0 | 24 | 0 | 72,9 | 60,8 | 0,56 | 0,46 | - |
| 28.03.2026 | 11,176 | 0 | 158,59 | 155,13 | 0,001 | 154,03 | 152,218 | 0,001 | 24 | 0 | 81,5 | 64,2 | 0,58 | 0,47 | - |
| 29.03.2026 | 10,344 | 0 | 173,58 | 170,08 | 0,001 | 169,106 | 167,1 | 0,001 | 24 | 0 | 76,4 | 61,8 | 0,56 | 0,46 | - |
| 30.03.2026 | 10,091 | 0 | 201,55 | 198 | 0 | 196,821 | 194,692 | 0 | 24 | 0 | 72,5 | 60,3 | 0,57 | 0,47 | - |
| 31.03.2026 | 10,357 | 0 | 181,24 | 177,78 | 0,001 | 176,763 | 174,768 | 0,001 | 24 | 0 | 74,7 | 60,8 | 0,57 | 0,47 | - |
| 01.04.2026 | 10,548 | 0 | 225,05 | 221,27 | 0 | 220,002 | 217,682 | 0 | 24 | 0 | 70,8 | 59,3 | 0,56 | 0,46 | - |
| 02.04.2026 | 10,487 | 0 | 225,52 | 221,84 | 0,001 | 220,386 | 218,166 | 0,001 | 24 | 0 | 71,4 | 60,1 | 0,56 | 0,47 | - |
| 03.04.2026 | 10,588 | 0 | 206,21 | 202,62 | 0 | 201,384 | 199,278 | 0 | 24 | 0 | 72,4 | 59,9 | 0,53 | 0,44 | - |
| 04.04.2026 | 10,549 | 0 | 191,42 | 188,09 | 0 | 186,895 | 185,014 | 0 | 24 | 0 | 73 | 59,5 | 0,49 | 0,4 | - |
| 05.04.2026 | 10,233 | 0 | 184,25 | 181,24 | 0 | 179,948 | 178,349 | 0 | 24 | 0 | 72,4 | 58,8 | 0,49 | 0,4 | - |
| 06.04.2026 | 10,551 | 0 | 183,07 | 180,11 | 0 | 178,55 | 177,067 | 0 | 24 | 0 | 74,7 | 60,6 | 0,49 | 0,39 | - |
| 07.04.2026 | 11,32 | 0 | 178,33 | 175,3 | 0 | 173,16 | 171,823 | 0 | 24 | 0 | 81,7 | 66,1 | 0,49 | 0,37 | - |
| 08.04.2026 | 11,243 | 0 | 160,13 | 157,3 | 0 | 155,447 | 154,286 | 0 | 24 | 0 | 82 | 64,8 | 0,49 | 0,37 | - |
| 09.04.2026 | 11,513 | 0 | 156,47 | 153,59 | 0 | 151,804 | 150,64 | 0 | 24 | 0 | 83 | 64,9 | 0,48 | 0,37 | - |
| 10.04.2026 | 10,762 | 0 | 160,92 | 158,36 | 0,001 | 156,355 | 155,368 | 0,001 | 24 | 0 | 80,7 | 64,3 | 0,48 | 0,38 | - |
| 11.04.2026 | 10,368 | 0 | 172,36 | 169,77 | 0,001 | 167,994 | 166,875 | 0,001 | 24 | 0 | 75,6 | 60,9 | 0,49 | 0,39 | - |
| 12.04.2026 | 9,874 | 0 | 183,71 | 181,19 | 0,002 | 179,276 | 178,126 | 0,002 | 24 | 0 | 73,7 | 60,5 | 0,49 | 0,39 | - |
| 13.04.2026 | 9,535 | 0 | 217,92 | 215,33 | 0,006 | 213,424 | 212,115 | 0,006 | 24 | 0 | 67,3 | 56,6 | 0,48 | 0,38 | - |
| 14.04.2026 | 9,575 | 0,001 | 131,1 | 129,09 | 0 | 127,431 | 126,796 | 0 | 24 | 0 | 80,1 | 62,2 | 0,49 | 0,37 | - |
| 15.04.2026 | 9,468 | 0 | 128,33 | 125,97 | 0 | 124,703 | 123,72 | 0 | 24 | 0 | 80,5 | 62,5 | 0,48 | 0,36 | - |
| 16.04.2026 | 10,197 | 0 | 163 | 160,87 | 0 | 158,359 | 157,723 | 0 | 24 | 0 | 80,8 | 65,5 | 0,48 | 0,36 | - |
| 17.04.2026 | 10,194 | 0 | 159,22 | 157 | 0 | 154,674 | 153,941 | 0 | 24 | 0 | 81 | 65,3 | 0,48 | 0,36 | - |
| 18.04.2026 | 9,462 | 0 | 161,5 | 159,51 | 0,008 | 156,961 | 156,364 | 0,008 | 24 | 0 | 80,2 | 65,9 | 0,49 | 0,37 | - |
| Итого: | 323,509 | 0 | 5979,42 | 5882,75 | 0,027 | 5832,931 | 5782,042 | 0,027 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 77,269 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|-----------|-----------|-----------|--------|------------|------------|-------|---------|--------|
| 18.03.2026 | 10038,977 | 178112,8 | 174180,01 | 6,229 | 173649,841 | 171169,079 | 6,128 | 27964 | 895 |
| 18.04.2026 | 10362,487 | 184092,22 | 180062,76 | 6,256 | 179482,772 | 176951,122 | 6,155 | 28708 | 895 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
20.04.2026 7:59:54