

#126008#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Теплосервис, ООО, УК

Левитана 58к2, Калининград

4817

9686

ТВ7 (ASCII)

20110069

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	11,25	0,001	229,03	225,51	0	223,314	221,41	0	24	0	75,1	63,1	0,53	0,45	6,8
25.03.2025	11,09	0	238,82	235,5	0,002	232,788	231,067	0,002	24	0	75,6	64,2	0,53	0,45	5,5
26.03.2025	10,786	0	216,82	213,71	0	211,383	209,801	0	24	0	75,4	63,2	0,54	0,46	4,4
27.03.2025	10,625	0	212,75	209,41	0,003	207,401	205,591	0,003	24	0	75,4	63,2	0,52	0,44	6,9
28.03.2025	9,801	0,001	203,14	200,29	0,002	198,113	196,651	0,002	24	0	74,8	63	0,53	0,45	5,7
29.03.2025	9,873	0	222,74	219,89	0,013	217,233	215,792	0,013	24	0	74,7	63,9	0,55	0,47	8,9
30.03.2025	10,926	0,003	232,9	229,85	0,002	227,098	225,608	0,002	24	0	75	63,5	0,52	0,44	9,9
31.03.2025	10,456	0	225,3	222,37	0,005	219,69	218,25	0,005	24	0	75	63,7	0,53	0,45	6,8
01.04.2025	10,255	0,001	209,44	206,24	0,003	204,165	202,438	0,003	24	0	75,5	63,6	0,55	0,47	5,9
02.04.2025	9,826	0,001	204,18	201,26	0,002	199,024	197,522	0,002	24	0	75,7	63,9	0,53	0,44	-
03.04.2025	8,519	0	193,87	191,19	0,008	189,04	187,59	0,008	24	0	75	64,2	0,46	0,38	-
04.04.2025	9,51	0,002	210,59	207,53	0,004	205,366	203,674	0,004	24	0	74,7	63,7	0,43	0,35	-
05.04.2025	11,302	0,001	252,19	248,47	0,002	245,846	243,74	0,002	24	0	75,4	64,5	0,42	0,35	-
06.04.2025	12,196	0	270,97	267,09	0,003	264,073	261,965	0,003	24	0	75,9	64,9	0,41	0,34	-
07.04.2025	11,138	0,001	244,46	240,93	0,003	238,237	236,336	0,003	24	0	75,9	64,7	0,43	0,36	-
08.04.2025	10,838	0,001	243,21	239,73	0,004	237,074	235,177	0,004	24	0	75,5	64,6	0,53	0,45	-
09.04.2025	10,976	0,001	247,23	243,73	0,003	240,981	239,088	0,003	24	0	75,6	64,7	0,52	0,44	-
10.04.2025	11,215	0,001	275,39	271,58	0,005	268,594	266,414	0,005	24	0	74,6	64,6	0,5	0,43	-
11.04.2025	10,215	0,001	270,45	267,28	0,003	263,994	262,28	0,003	24	0	73,3	64,1	0,52	0,45	-
12.04.2025	10,49	0,001	303,69	300,72	0,004	296,507	295,021	0,004	24	0	72,9	64,5	0,5	0,43	-
13.04.2025	8,413	0,001	271,75	269,13	0,01	265,407	263,977	0,01	24	0	72,4	64,8	0,53	0,46	-
14.04.2025	7,85	0,003	274,69	272,64	0,012	268,521	267,574	0,012	24	0	70,8	63,8	0,51	0,43	-
15.04.2025	6,765	0,003	311,18	309,39	0,014	304,688	303,812	0,014	24	0	68	62,7	0,52	0,45	-
16.04.2025	6,087	0,003	306,51	304,99	0,015	300,087	299,375	0,015	24	0	68,2	63,4	0,53	0,45	-
17.04.2025	3,143	0,004	272,32	271,07	0,015	266,421	265,622	0,015	24	0	69,4	66,6	0,54	0,45	-
18.04.2025	2,835	0,004	291,02	289,87	0,015	284,757	284,01	0,015	24	0	69,2	66,8	0,56	0,47	-
19.04.2025	3,017	0,004	275,45	274,18	0,009	269,364	268,522	0,009	24	0	70,2	67,5	0,55	0,46	-
20.04.2025	3,075	0,002	281,48	280,26	0	275,272	274,47	0	24	0	70,2	67,5	0,56	0,46	-
21.04.2025	2,83	0	282,66	281,5	0,002	276,461	275,685	0,002	24	0	70,1	67,6	0,55	0,46	-
22.04.2025	2,686	0,001	278,8	277,58	0,003	272,722	271,875	0,003	24	0	69,7	67,4	0,55	0,46	-
23.04.2025	2,748	0,001	281,47	280,26	0,001	275,271	274,445	0,001	24	0	70,1	67,8	0,55	0,45	-
Итого:	260,736	0	7834,5	7753,15	0,167	7648,892	7604,782	0,167	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	62,276														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2025	7176,911	123624,71	120568,8	3,165	120546,743	118530,659	3,117	19324	895
23.04.2025	7437,645	131459,21	128321,95	3,332	128195,634	126135,442	3,28	20068	895

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.04.2025 7:41:31