

#2712#

Отчёт по теплотреблению за период с 23.05.2023 по 23.06.2023

Потребитель	Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя	Левитана 58к2, Калининград
Номер абонента	4817
Порядковый номер	9686
Тип теплосчётчика	ТВ7 (ASCII)
Заводской номер	20110069
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2023	3,106	0	75,01	74,39	0	73,263	73,067	0	24	0	72,2	62,1	0,39	0,32	-
25.05.2023	3,143	0	74,85	73,78	0	73,094	72,471	0	24	0	72,4	62,1	0,39	0,32	-
26.05.2023	3,133	0	74,83	72,56	0	73,07	71,263	0	24	0	72,6	62,4	0,39	0,32	-
27.05.2023	3,209	0	75,03	72,19	0	73,257	70,901	0	24	0	72,8	62,3	0,39	0,32	-
28.05.2023	3,226	0	74,39	70,08	0	72,636	68,836	0	24	0	72,7	62,1	0,39	0,32	-
29.05.2023	3,185	0	74,14	70,93	0	72,386	69,671	0	24	0	72,7	62,2	0,39	0,32	-
30.05.2023	3,179	0	75,11	70,53	0	73,332	69,266	0	24	0	72,8	62,4	0,39	0,32	-
31.05.2023	2,672	0	64,09	57,89	0	62,574	57,104	0	24	0	72,8	62,7	0,36	0,31	-
01.06.2023	3,019	0	73,83	2,82	0	72,095	2,77	0	24	0	72,5	62,5	0,39	0,32	-
02.06.2023	2,957	0	73,67	2,42	0	71,942	2,373	0	24	0	72,4	62,6	0,39	0,32	-
03.06.2023	2,963	0	73,43	4,73	0	71,704	4,643	0	24	0	72,5	62,7	0,39	0,32	-
04.06.2023	3,164	0	75,86	3,23	0	74,1	3,173	0	24	0	72,1	61,9	0,38	0,32	-
05.06.2023	3,015	0	73,98	8,41	0	72,242	8,259	0	24	0	72,5	62,5	0,39	0,32	-
06.06.2023	3,092	0	73,86	10,57	0	72,12	10,381	0	24	0	72,6	62,4	0,39	0,32	-
07.06.2023	3,005	0	73,35	11,28	0	71,632	11,075	0	24	0	72,4	62,4	0,39	0,32	-
08.06.2023	2,864	0	76,11	16,51	0	74,286	16,196	0	24	0	73,3	64,1	0,39	0,32	-
09.06.2023	2,764	0	72,61	4,9	0	70,88	4,806	0	24	0	73,1	63,8	0,39	0,32	-
10.06.2023	2,712	0	72,3	6,05	0	70,582	5,938	0	24	0	73	63,8	0,39	0,32	-
11.06.2023	2,68	0	72,42	6,66	0	70,703	6,534	0	24	0	72,9	63,8	0,38	0,32	-
12.06.2023	2,825	0	75,33	9,65	0	73,55	9,47	0	24	0	72,8	63,6	0,38	0,32	-
13.06.2023	2,793	0	74,31	5,14	0	72,551	5,044	0	24	0	72,8	63,6	0,38	0,32	-
14.06.2023	2,792	0	75,72	7,89	0	73,927	7,742	0	24	0	72,8	63,8	0,38	0,32	-
15.06.2023	2,888	0	74,23	9,85	0	72,463	9,667	0	24	0	73	63,5	0,38	0,32	-
16.06.2023	1,285	0	37,65	9,08	0	36,754	8,906	0	24	0	73,1	64,8	0,41	0,27	-
17.06.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	72,8	63,9	0,43	0,22	-
18.06.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	72,8	63,4	0,43	0,22	-
19.06.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	73,1	63,9	0,43	0,22	-
20.06.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	73,2	64	0,43	0,22	-
21.06.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	73,1	63,9	0,43	0,22	-
22.06.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	73,2	64,4	0,43	0,22	-
23.06.2023	1,379	0	34,88	14,1	0	34,05	13,843	0	0	24	73	63,3	0,41	0,27	-
Итого:	71,05	0	1770,99	695,64	0	1729,193	683,399	0	588	0	0	0	0	0	0
Гкал	16,97														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 588

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.05.2023	1928,409	34426,03	33938,5	0,085	33637,293	33414,548	0,084	4138	1
23.06.2023	1999,457	36197,02	34634,14	0,085	35366,486	34097,945	0,084	4713	170

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28.06.2023 8:13:51