

#85318#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/05/24г.-22/06/24г.

Абонент: Левитана 58к2
Адрес: ООО Теплосервис

Договор N: 000000000
Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет. N 001
Тип расходомера:
Пределы измерений:
Договорные расходы: G1 max = 75.00 м3/ч G1 min = 0.30 м3/ч
M сет. воды = т.сут Мгвс = т.сут G2 max = 75.00 м3/ч G2 min = 0.30 м3/ч
тхв: догов., тхд = 5.00°C G3 max = 1.20 м3/ч G3 min = 0.01 м3/ч

Серийный номер 20110069, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТЗ=1, ФРТ=1 КСН=0х9А31

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	P3 МПа	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	tx °C	Px МПа	Qта ГДж	Qг ГДж	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.05.24 23	70.29	63.81	6.48	0.52	0.45	0.60	115.280	114.490	0.000	112.725	112.364	0.000	0.000	5.00	0.20	3.068	0.000	24	0	
24.05.24 23	70.56	64.89	5.67	0.50	0.44	0.60	131.090	130.390	0.000	128.162	127.889	0.000	0.000	5.00	0.20	3.053	0.000	24	0	
25.05.24 23	70.69	64.25	6.44	0.53	0.46	0.60	113.170	112.370	0.000	110.636	110.259	0.000	0.000	5.00	0.20	2.993	0.000	24	0	
26.05.24 23	71.22	63.86	7.36	0.51	0.44	0.60	109.120	108.270	0.000	106.640	106.256	0.000	0.000	5.00	0.20	3.295	0.000	24	0	
27.05.24 23	71.50	63.79	7.71	0.54	0.47	0.60	94.980	94.090	0.000	92.811	92.336	0.000	0.000	5.00	0.20	3.003	0.000	24	0	
28.05.24 23	71.59	63.65	7.94	0.53	0.46	0.60	96.140	95.240	0.000	93.934	93.475	0.000	0.000	5.00	0.20	3.132	0.000	24	0	
29.05.24 23	71.63	63.60	8.04	0.52	0.45	0.60	89.330	88.430	0.000	87.283	86.794	0.000	0.000	5.00	0.20	2.944	0.000	24	0	
30.05.24 23	71.31	64.72	6.60	0.52	0.45	0.60	116.580	115.680	0.000	113.930	113.476	0.000	0.000	5.00	0.20	3.155	0.000	24	0	
31.05.24 23	70.99	63.74	7.26	0.52	0.45	0.60	104.300	103.440	0.000	101.946	101.517	0.000	0.000	5.00	0.20	3.105	0.000	24	0	
01.06.24 23	71.59	63.67	7.92	0.54	0.47	0.60	91.290	90.390	0.000	89.197	88.720	0.000	0.000	5.00	0.20	2.964	0.000	24	0	
02.06.24 23	71.59	63.71	7.89	0.52	0.45	0.60	95.400	94.530	0.000	93.212	92.779	0.000	0.000	5.00	0.20	3.086	0.000	24	0	
03.06.24 23	71.28	63.80	7.48	0.50	0.43	0.60	96.190	95.320	0.000	94.007	93.547	0.000	0.000	5.00	0.20	2.952	0.000	24	0	
04.06.24 23	71.44	64.01	7.42	0.52	0.46	0.60	102.980	102.130	0.000	100.629	100.227	0.000	0.000	5.00	0.20	3.136	0.000	24	0	
05.06.24 23	69.70	63.56	6.14	0.31	0.28	0.60	36.030	35.780	0.000	35.244	35.120	0.000	0.000	5.00	0.20	0.909	0.000	24	0	
06.06.24 23	24.37	28.06	-3.68	0.03	0.02	0.60	0.010 <	0.010 <	0.000	0.010 <	0.010 <	0.000	0.000	5.00	0.20	0.000 <	0.000	24	0	*
07.06.24 23	23.78	25.42	-1.63	0.03	0.03	0.60	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.000	0.000	24	0	
08.06.24 23	26.78	22.30	4.48	0.03	0.03	0.60	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.000	0.000	24	0	
09.06.24 23	25.02	21.76	3.26	0.03	0.03	0.60	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.000	0.000	24	0	
10.06.24 23	24.31	21.74	2.57	0.03	0.03	0.60	0.000 !	0.000 !	0.000 !	0.000 !	0.000 !	0.000 !	0.000 !	5.00	0.20	0.000	0.000	22	2	*
11.06.24 23	23.65	21.70	1.95	0.04	0.04	0.60	0.030 <	0.030 <	0.000	0.030 <	0.030 <	0.000	0.000	5.00	0.20	0.000	0.000	24	0	*
12.06.24 23	22.76	21.25	1.51	0.05	0.05	0.60	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.000	0.000	24	0	
13.06.24 23	22.23	21.34	0.89	0.05	0.05	0.60	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.000	0.000	24	0	
14.06.24 23	21.95	20.70	1.25	0.05	0.04	0.60	0.010 <	0.000	0.000	0.010 <	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.000	0.000	24	0	*
15.06.24 23	21.67	20.96	0.72	0.05	0.05	0.60	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.000	0.000	24	0	
16.06.24 23	21.57	21.06	0.51	0.05	0.04	0.60	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.000	0.000	24	0	
17.06.24 23	21.48	21.18	0.30	0.05	0.04	0.60	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.000	0.000	24	0	
18.06.24 23	45.29	41.90	3.40 <	0.22	0.20	0.60	79.640	79.620 <	0.000	78.825	78.938 <	0.000	0.000	5.00	0.20	1.124	0.000	24	0	*
19.06.24 23	70.19	63.05	7.14	0.41	0.34	0.60	109.920	109.030	0.000	107.484	107.045	0.000	0.000	5.00	0.20	3.222	0.000	24	0	
20.06.24 23	70.48	63.11	7.38	0.39	0.32	0.60	98.690	97.770	0.000	96.486	95.984	0.000	0.000	5.00	0.20	2.987	0.000	24	0	
21.06.24 23	70.58	63.16	7.41	0.39	0.32	0.60	95.500	94.580	0.000	93.360	92.852	0.000	0.000	5.00	0.20	2.904	0.000	24	0	
22.06.24 23	70.50	63.28	7.22	0.41	0.34	0.60	98.650	97.730	0.000	96.448	95.937	0.000	0.000	5.00	0.20	2.922	0.000	24	0	
Итого/Средн	69.87	62.86	7.01	0.30	0.26	0.60	1874.330	1859.320	0.000	1833.009	1825.555	0.000	0.000	5.00	0.20	53.956	0.000	742	2	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qта ГДж	Qг ГДж	ВНР ч	ВОС ч
22.05.24 23	78421.920	76105.510	2.877	76521.544	74894.118	2.834	2.834	4771.265	0.616	12006	893
22.06.24 23	80296.250	77964.830	2.877	78354.553	76719.673	2.834	2.834	4825.221	0.616	12748	895
Итого	1874.330	1859.320	0.000	1833.009	1825.555	0.000	0.000	53.956	0.000	742	2

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут. питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут. теплонос. (X) аппарат. неисправ.

Представитель абонента _____ Представитель обслуживающей организации _____

