

#133699#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Теплосервис, ООО, УК

Левитана 58к2, Калининград

4817

9686

ТВ7 (ASCII)

20110069

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2025	3,189	0,014	66,28	64,71	0,019	64,797	63,673	0,019	24	0	70,7	59	0,59	0,5	-
25.05.2025	3,222	0,004	65,24	63,7	0,003	63,774	62,681	0,003	24	0	71	58,9	0,6	0,51	-
26.05.2025	3,313	0,001	71,07	69,43	0,006	69,492	68,319	0,006	24	0	70,4	59,1	0,6	0,5	-
27.05.2025	3,195	0,001	70,63	68,97	0,083	69,033	67,824	0,082	24	0	71,1	60,1	0,6	0,5	-
28.05.2025	3,008	0,019	68	66,37	0,054	66,447	65,246	0,053	24	0	71,5	60,8	0,6	0,5	-
29.05.2025	3,055	0,012	70,49	68,87	0,008	68,911	67,723	0,008	24	0	70,9	60,3	0,59	0,5	-
30.05.2025	3,008	0,002	73,77	72,07	0,008	72,106	70,838	0,008	24	0	71,1	61,1	0,62	0,53	-
31.05.2025	3,266	0,002	70,54	68,85	0,004	68,935	67,706	0,004	24	0	71,4	60,1	0,62	0,52	-
01.06.2025	3,144	0,001	62,57	61,06	0,003	61,15	60,082	0,003	24	0	71,2	59	0,61	0,51	-
02.06.2025	3,151	0,001	69,72	68,07	0,015	68,128	66,925	0,015	24	0	71,6	60,5	0,61	0,52	-
03.06.2025	3,119	0,003	71,1	69,46	0,044	69,504	68,301	0,043	24	0	70,9	60,2	0,59	0,49	-
04.06.2025	1,135	0,01	22,88	22,3	0,091	22,373	21,949	0,09	24	0	70,2	58,3	0,28	0,24	-
05.06.2025	0	0,021	0	0	0	0	0	0	24	0	25,7	21	0,03	0,03	-
06.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	24,1	20,4	0,03	0,02	-
07.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	23,5	20,2	0,03	0,03	-
08.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	23	20,2	0,03	0,03	-
09.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22,2	19,9	0,03	0,03	-
10.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,5	19,6	0,03	0,03	-
11.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21	19,6	0,03	0,03	-
12.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20,6	19,3	0,03	0,03	-
13.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20,3	19,3	0,03	0,02	-
14.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20,2	19,5	0,02	0,01	-
15.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20,2	19,6	0,02	0,01	-
16.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20,1	19,8	0,02	0,01	-
17.06.2025	1,447	0	88	86,97	0	86,925	86,066	0	24	0	50,5	46,5	0,19	0,16	-
18.06.2025	3,008	0	85,01	83,05	0	83,281	81,739	0	24	0	67	58,4	0,42	0,33	-
19.06.2025	2,916	0	72,51	70,77	0	70,942	69,612	0	24	0	69,3	59,5	0,42	0,33	-
20.06.2025	3,031	0	75,95	74,16	0	74,302	72,938	0	24	0	69,4	59,7	0,42	0,33	-
21.06.2025	3,036	0	99,07	97,02	0	96,911	95,3	0	24	0	69,5	62	0,42	0,33	-
22.06.2025	3,144	0	76,85	75,04	0	75,122	73,766	0	24	0	70,7	60,8	0,42	0,33	-
23.06.2025	2,972	0	85,52	83,62	0	83,528	82,068	0	24	0	72,1	63,7	0,42	0,32	-
Итого:	55,359	0	1365,2	1334,49	0,338	1335,661	1312,756	0,334	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,222														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.05.2025	7526,473	136692,41	133512,94	4,523	133313,04	131223,11	4,452	20788	895
23.06.2025	7581,835	138057,61	134847,43	4,861	134648,7	132535,865	4,784	21532	895

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.06.2025 11:56:42