

#92637#

Отчёт по теплотреблению за период с 23.07.2024 по 23.08.2024

Потребитель Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя Левитана 58к2, Калининград
Номер абонента 4817
Порядковый номер 9686
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20110069
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|----------|----------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.07.2024 | 2,495 | 0 | 93,53 | 92,53 | 0 | 91,44 | 90,793 | 0 | 24 | 0 | 70,5 | 64 | 0,39 | 0,32 | - |
| 25.07.2024 | 2,45 | 0 | 83,58 | 82,57 | 0 | 81,689 | 81,029 | 0 | 24 | 0 | 71 | 63,8 | 0,39 | 0,32 | - |
| 26.07.2024 | 2,42 | 0 | 85,7 | 84,69 | 0 | 83,778 | 83,111 | 0 | 24 | 0 | 70,7 | 63,8 | 0,39 | 0,32 | - |
| 27.07.2024 | 2,557 | 0 | 89,97 | 88,94 | 0 | 87,941 | 87,277 | 0 | 24 | 0 | 70,8 | 63,9 | 0,39 | 0,32 | - |
| 28.07.2024 | 2,686 | 0 | 95,64 | 94,59 | 0 | 93,492 | 92,824 | 0 | 24 | 0 | 70,7 | 63,9 | 0,39 | 0,32 | - |
| 29.07.2024 | 2,764 | 0 | 101,48 | 100,45 | 0 | 99,209 | 98,575 | 0 | 24 | 0 | 70,5 | 63,9 | 0,39 | 0,32 | - |
| 30.07.2024 | 2,739 | 0 | 98,38 | 97,3 | 0 | 96,176 | 95,481 | 0 | 24 | 0 | 70,6 | 63,9 | 0,39 | 0,32 | - |
| 31.07.2024 | 2,8 | 0 | 98,5 | 97,43 | 0 | 96,286 | 95,612 | 0 | 24 | 0 | 70,8 | 63,8 | 0,39 | 0,33 | - |
| 01.08.2024 | 2,701 | 0 | 97,28 | 96,22 | 0 | 95,104 | 94,428 | 0 | 24 | 0 | 70,6 | 63,8 | 0,39 | 0,32 | - |
| 02.08.2024 | 2,493 | 0 | 85,17 | 84,1 | 0 | 83,255 | 82,541 | 0 | 24 | 0 | 70,8 | 63,7 | 0,39 | 0,32 | - |
| 03.08.2024 | 2,515 | 0 | 88,32 | 87,25 | 0 | 86,342 | 85,63 | 0 | 24 | 0 | 70,6 | 63,7 | 0,39 | 0,32 | - |
| 04.08.2024 | 2,855 | 0 | 99,41 | 98,32 | 0 | 97,173 | 96,491 | 0 | 24 | 0 | 70,7 | 63,7 | 0,39 | 0,32 | - |
| 05.08.2024 | 2,728 | 0 | 95,21 | 94,12 | 0 | 93,07 | 92,368 | 0 | 24 | 0 | 70,7 | 63,7 | 0,39 | 0,32 | - |
| 06.08.2024 | 2,723 | 0 | 101,68 | 100,62 | 0 | 99,419 | 98,745 | 0 | 24 | 0 | 70,3 | 63,7 | 0,39 | 0,33 | - |
| 07.08.2024 | 2,57 | 0 | 99 | 97,93 | 0 | 96,809 | 96,108 | 0 | 24 | 0 | 70,1 | 63,8 | 0,4 | 0,33 | - |
| 08.08.2024 | 2,619 | 0 | 96,39 | 95,3 | 0 | 94,239 | 93,523 | 0 | 24 | 0 | 70,4 | 63,8 | 0,42 | 0,35 | - |
| 09.08.2024 | 2,5 | 0 | 89,83 | 88,75 | 0 | 87,824 | 87,092 | 0 | 24 | 0 | 70,6 | 63,8 | 0,41 | 0,34 | - |
| 10.08.2024 | 2,635 | 0 | 100,33 | 99,25 | 0 | 98,112 | 97,407 | 0 | 24 | 0 | 70,3 | 63,9 | 0,56 | 0,49 | - |
| 11.08.2024 | 2,844 | 0 | 110,04 | 108,94 | 0 | 107,604 | 106,91 | 0 | 24 | 0 | 70,2 | 63,9 | 0,49 | 0,43 | - |
| 12.08.2024 | 2,797 | 0 | 102,26 | 101,15 | 0 | 99,976 | 99,267 | 0 | 24 | 0 | 70,5 | 63,9 | 0,42 | 0,36 | - |
| 13.08.2024 | 2,744 | 0 | 99,92 | 98,79 | 0 | 97,688 | 96,945 | 0 | 24 | 0 | 70,5 | 63,8 | 0,4 | 0,33 | - |
| 14.08.2024 | 2,669 | 0 | 97,31 | 96,22 | 0 | 95,131 | 94,421 | 0 | 24 | 0 | 70,6 | 63,9 | 0,4 | 0,34 | - |
| 15.08.2024 | 2,717 | 0 | 101,71 | 100,59 | 0 | 99,44 | 98,713 | 0 | 24 | 0 | 70,4 | 63,9 | 0,4 | 0,33 | - |
| 16.08.2024 | 2,534 | 0 | 96,94 | 95,84 | 0 | 94,783 | 94,044 | 0 | 24 | 0 | 70,3 | 64 | 0,4 | 0,33 | - |
| 17.08.2024 | 2,58 | 0 | 96,72 | 95,62 | 0 | 94,563 | 93,831 | 0 | 24 | 0 | 70,5 | 64 | 0,4 | 0,33 | - |
| 18.08.2024 | 2,572 | 0 | 99,46 | 98,35 | 0 | 97,247 | 96,505 | 0 | 24 | 0 | 70,3 | 64 | 0,4 | 0,33 | - |
| 19.08.2024 | 2,59 | 0 | 98,17 | 97,06 | 0 | 95,98 | 95,243 | 0 | 24 | 0 | 70,4 | 64 | 0,4 | 0,33 | - |
| 20.08.2024 | 2,523 | 0 | 95,55 | 94,44 | 0 | 93,415 | 92,671 | 0 | 24 | 0 | 70,5 | 64 | 0,4 | 0,33 | - |
| 21.08.2024 | 2,48 | 0 | 96,07 | 94,98 | 0 | 93,932 | 93,198 | 0 | 24 | 0 | 70,4 | 64,1 | 0,4 | 0,33 | - |
| 22.08.2024 | 2,527 | 0 | 98,93 | 97,83 | 0 | 96,732 | 95,993 | 0 | 24 | 0 | 70,3 | 64,1 | 0,4 | 0,33 | - |
| 23.08.2024 | 2,555 | 0 | 97,3 | 96,18 | 0 | 95,127 | 94,373 | 0 | 24 | 0 | 70,5 | 64,1 | 0,4 | 0,33 | - |
| Итого: | 81,382 | 0 | 2989,78 | 2956,35 | 0 | 2922,976 | 2901,149 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 19,438 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|----------|----------|--------|-----------|-----------|-------|---------|--------|
| 23.07.2024 | 4910,099 | 83228,96 | 80866,09 | 2,877 | 81221,481 | 79567,13 | 2,834 | 13492 | 895 |
| 23.08.2024 | 4991,481 | 86218,74 | 83822,44 | 2,877 | 84144,453 | 82468,279 | 2,834 | 14236 | 895 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.08.2024 13:49:23