

#94982#

Отчёт по теплотреблению за период с 23.08.2024 по 23.09.2024

Потребитель Теплосервис, ООО, УК  
Адрес потребителя Левитана 58к2, Калининград  
Номер абонента 4817  
Порядковый номер 9686  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 20110069  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2024	2,536	0	93,27	92,15	0	91,172	90,42	0	24	0	70,7	64,1	0,4	0,33	-
25.08.2024	2,554	0	96,52	95,4	0	94,362	93,599	0	24	0	70,6	64,1	0,4	0,33	-
26.08.2024	2,694	0	109,12	108,02	0	106,7	105,979	0	24	0	70,2	64,2	0,4	0,33	-
27.08.2024	2,519	0	100,3	99,18	0	98,074	97,312	0	24	0	70,3	64,2	0,39	0,33	-
28.08.2024	2,72	0	108,89	107,76	0	106,472	105,721	0	24	0	70,3	64,2	0,4	0,33	-
29.08.2024	2,643	0	106,88	105,74	0	104,506	103,742	0	24	0	70,2	64,2	0,4	0,33	-
30.08.2024	2,616	0	94,06	92,92	0	91,939	91,175	0	24	0	71	64,2	0,55	0,48	-
31.08.2024	2,485	0	97,61	96,51	0	95,437	94,699	0	24	0	70,5	64,3	0,56	0,49	-
01.09.2024	2,725	0	109,32	108,21	0	106,902	106,176	0	24	0	70,3	64,2	0,53	0,46	-
02.09.2024	2,727	0	105,28	104,14	0	102,922	102,173	0	24	0	70,6	64,3	0,45	0,38	-
03.09.2024	2,607	0	97,12	95,98	0	94,937	94,173	0	24	0	70,8	64,3	0,42	0,35	-
04.09.2024	2,535	0	97,84	96,69	0	95,654	94,863	0	24	0	70,6	64,3	0,48	0,41	-
05.09.2024	2,508	0	97,3	96,16	0	95,122	94,341	0	24	0	70,6	64,4	0,42	0,35	-
06.09.2024	2,484	0	98,87	97,75	0	96,667	95,9	0	24	0	70,4	64,3	0,4	0,34	-
07.09.2024	2,588	0	95,35	94,19	0	93,199	92,41	0	24	0	70,9	64,3	0,41	0,34	-
08.09.2024	2,924	0	107,84	106,71	0	105,407	104,689	0	24	0	71	64,4	0,41	0,34	-
09.09.2024	2,49	0	95,73	94,6	0	93,586	92,811	0	24	0	70,7	64,4	0,42	0,35	-
10.09.2024	2,69	0	106,05	104,92	0	103,675	102,938	0	24	0	70,6	64,4	0,46	0,39	-
11.09.2024	2,687	0	107,55	106,4	0	105,145	104,381	0	24	0	70,5	64,5	0,42	0,36	-
12.09.2024	2,623	0	104,88	103,72	0	102,535	101,745	0	24	0	70,6	64,5	0,42	0,35	-
13.09.2024	2,662	0	98,92	97,75	0	96,679	95,885	0	24	0	71,1	64,5	0,41	0,34	-
14.09.2024	2,782	0	102,46	101,29	0	100,131	99,365	0	24	0	71,1	64,5	0,4	0,33	-
15.09.2024	2,83	0	107,88	106,71	0	105,447	104,676	0	24	0	70,9	64,5	0,4	0,33	-
16.09.2024	2,787	0	111,24	110,11	0	108,749	108,016	0	24	0	70,6	64,5	0,41	0,34	-
17.09.2024	2,666	0	100,84	99,69	0	98,564	97,798	0	24	0	70,9	64,5	0,44	0,37	-
18.09.2024	2,692	0	111,55	110,39	0	109,073	108,297	0	24	0	70,4	64,5	0,46	0,39	-
19.09.2024	2,642	0	106,44	105,28	0	104,056	103,274	0	24	0	70,6	64,6	0,44	0,37	-
20.09.2024	2,628	0	105,26	104,11	0	102,901	102,124	0	24	0	70,7	64,6	0,43	0,36	-
21.09.2024	2,722	0	111,74	110,58	0	109,242	108,466	0	24	0	70,5	64,6	0,42	0,35	-
22.09.2024	2,934	0	122,14	121	0	119,415	118,69	0	24	0	70,5	64,6	0,41	0,34	-
23.09.2024	2,739	0	110,67	109,5	0	108,201	107,415	0	24	0	70,5	64,5	0,42	0,35	-
Итого:	82,439	0	3218,92	3183,56	0	3146,871	3123,253	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	19,69														

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.08.2024	4991,481	86218,74	83822,44	2,877	84144,453	82468,279	2,834	14236	895
23.09.2024	5073,919	89437,66	87006	2,877	87291,322	85591,531	2,834	14980	895

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
24.09.2024 8:20:05