

#14350#

Отчёт по теплотреблению за период с 23.07.2021 по 23.08.2021

Потребитель: Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя: Левитана 58к3, Калининград
Номер абонента: 4817
Порядковый номер: 7249
Тип теплосчётчика: ТЭСМА-106
Заводской номер: 230087
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	Tmin	Tmax	Tdt	Ttn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2021	0,838	45,469	45,062	44,453	44,453	24	24	0	0	0	0	0	71	54	0,9	0,6	-
25.07.2021	0,816	45,781	45,422	44,781	44,781	24	24	0	0	0	0	0	70	55	0,9	0,6	-
26.07.2021	0,791	48,047	47,719	47,016	47,047	24	24	0	0	0	0	0	70	55	0,9	0,6	-
27.07.2021	0,77	124,453	124,656	122,094	122,641	24	24	0	0	0	0	0	65	59	0,9	0,6	-
28.07.2021	0,787	127,531	127,75	125,109	125,672	24	24	0	0	0	0	0	65	59	0,9	0,6	-
29.07.2021	0,769	45,125	44,797	44,141	44,172	24	24	0	0	0	0	0	70	55	0,9	0,6	-
30.07.2021	0,814	48,828	48,516	47,766	47,828	24	24	0	0	0	0	0	70	55	0,9	0,6	-
31.07.2021	0,801	48,219	47,906	47,172	47,234	24	24	0	0	0	0	0	70	55	0,9	0,6	-
01.08.2021	0,784	46,281	45,984	45,281	45,344	24	24	0	0	0	0	0	70	55	0,9	0,6	-
02.08.2021	0,833	48,219	47,906	47,172	47,234	24	24	0	0	0	0	0	70	55	0,9	0,6	-
03.08.2021	0,834	48,797	48,469	47,719	47,797	24	24	0	0	0	0	0	70	55	0,9	0,6	-
04.08.2021	0,836	48,422	48,141	47,375	47,469	24	24	0	0	0	0	0	70	55	0,9	0,6	-
05.08.2021	0,846	49,438	49,156	48,375	48,469	24	24	0	0	0	0	0	70	55	0,9	0,6	-
06.08.2021	0,84	50,25	49,969	49,156	49,281	24	24	0	0	0	0	0	70	55	0,9	0,6	-
07.08.2021	0,899	53,562	53,266	52,406	52,516	24	24	0	0	0	0	0	69	55	0,9	0,6	-
08.08.2021	0,879	50,375	50,094	49,297	49,406	24	24	0	0	0	0	0	70	55	0,9	0,6	-
09.08.2021	0,884	52,109	51,828	50,984	51,109	24	24	0	0	0	0	0	70	55	0,9	0,6	-
10.08.2021	0,89	50,828	50,5	49,703	49,812	24	24	0	0	0	0	0	70	55	0,9	0,6	-
11.08.2021	0,896	51,312	51	50,203	50,297	24	24	0	0	0	0	0	70	55	0,9	0,6	-
12.08.2021	0,91	51,875	51,656	50,75	50,938	24	24	0	0	0	0	0	70	54	0,9	0,6	-
13.08.2021	0,851	49,109	48,844	48,047	48,172	24	24	0	0	0	0	0	70	55	0,9	0,6	-
14.08.2021	0,895	51,141	50,844	50,031	50,141	24	24	0	0	0	0	0	70	54	0,9	0,6	-
15.08.2021	0,889	51,281	50,984	50,172	50,297	24	24	0	0	0	0	0	70	55	0,9	0,6	-
16.08.2021	0,877	50,766	50,469	49,656	49,766	24	24	0	0	0	0	0	70	55	0,9	0,6	-
17.08.2021	0,833	48,422	48,141	47,375	47,469	24	24	0	0	0	0	0	70	55	0,9	0,6	-
18.08.2021	0,831	48,328	48,062	47,266	47,391	24	24	0	0	0	0	0	70	55	0,9	0,6	-
19.08.2021	0,908	52,984	52,703	51,859	52	24	24	0	0	0	0	0	70	55	0,9	0,6	-
20.08.2021	0,897	53	52,766	51,859	52,031	24	24	0	0	0	0	0	69	55	0,9	0,6	-
21.08.2021	0,898	51,766	51,516	50,641	50,812	24	24	0	0	0	0	0	70	54	0,9	0,6	-
22.08.2021	0,938	49,797	49,5	48,703	48,828	24	24	0	0	0	0	0	70	54	0,9	0,6	-
23.08.2021	0,927	52,609	52,297	51,469	51,578	24	24	0	0	0	0	0	70	54	0,9	0,6	-
Итого:	26,461	1694,124	1685,923	1658,031	1661,985	744	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	22,756																

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.07.2021	3463,845	164691,781	163015,234	160885,375	160848,219	33462,73	2,24
23.08.2021	3490,306	166385,906	164701,156	162543,406	162510,203	34206,73	2,24

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.08.2021 19:20:14