

#14339#

Отчёт по теплотреблению за период с 23.08.2022 по 23.09.2022

Потребитель Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя Левитана 58к3, Калининград
Номер абонента 4817
Порядковый номер 7249
Тип теплосчётчика ТЭСМА-106
Заводской номер 230087
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | Q, МВт*ч | V1, м3 | V2, м3 | M1, т | M2, т | TRab | TNar, ч | Tmin | Tmax | Tdt | Ttn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|----------|--------|----------|---------|--------|---------|------|------|-----|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.08.2022 | 0,582 | 34,887 | 34,689 | 34,125 | 34,191 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 70 | 55 | 0,9 | 0,6 | - |
| 25.08.2022 | 0,756 | 36,158 | 35,812 | 35,375 | 35,377 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 51 | 0,9 | 0,6 | - |
| 06.09.2022 | 0,447 | 22,619 | 22,426 | 22,131 | 22,139 | 19,17 | 19,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 52 | 0,9 | 0,6 | - |
| 07.09.2022 | 0,436 | 28,283 | 28,123 | 27,664 | 27,709 | 6,88 | 6,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 70 | 57 | 0,9 | 0,6 | - |
| 08.09.2022 | 0,979 | 66,828 | 66,451 | 65,359 | 65,441 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 57 | 0,9 | 0,6 | - |
| 09.09.2022 | 0,952 | 65,127 | 64,76 | 63,697 | 63,775 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 57 | 0,9 | 0,6 | - |
| 10.09.2022 | 1,04 | 79,93 | 79,52 | 78,221 | 78,295 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 58 | 0,9 | 0,6 | - |
| 11.09.2022 | 1,104 | 82,902 | 82,43 | 81,123 | 81,166 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 58 | 0,9 | 0,6 | - |
| 12.09.2022 | 1,057 | 74,816 | 74,377 | 73,189 | 73,242 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 57 | 0,9 | 0,6 | - |
| 13.09.2022 | 1,028 | 79,348 | 78,908 | 77,65 | 77,693 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 58 | 0,9 | 0,6 | - |
| 14.09.2022 | 1,06 | 85,432 | 84,996 | 83,395 | 83,67 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 46 | 0,9 | 0,6 | - |
| 15.09.2022 | 1,041 | 88,422 | 87,986 | 86,539 | 86,592 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 59 | 0,9 | 0,6 | - |
| 16.09.2022 | 1,085 | 93,76 | 93,34 | 91,771 | 91,854 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 59 | 0,9 | 0,6 | - |
| 17.09.2022 | 1,027 | 84,82 | 84,432 | 83,008 | 83,098 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 59 | 0,9 | 0,6 | - |
| 18.09.2022 | 1,114 | 88,236 | 87,793 | 86,338 | 86,416 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 58 | 0,9 | 0,6 | - |
| 19.09.2022 | 1,122 | 89,525 | 89,066 | 87,6 | 87,664 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 58 | 0,9 | 0,6 | - |
| 20.09.2022 | 1,124 | 90,811 | 90,34 | 88,861 | 88,914 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 59 | 0,9 | 0,6 | - |
| 21.09.2022 | 1,057 | 91,158 | 90,707 | 89,223 | 89,264 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 59 | 0,9 | 0,6 | - |
| 22.09.2022 | 1,038 | 84,246 | 83,801 | 82,438 | 82,477 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 59 | 0,9 | 0,6 | - |
| 23.09.2022 | 1,079 | 90,578 | 90,143 | 88,645 | 88,713 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 59 | 0,9 | 0,6 | - |
| Итого: | 19,128 | 1457,886 | 1450,1 | 1426,352 | 1427,69 | 458,05 | 458,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 16,45 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 458,05

Показания интеграторов:

| Дата | Q, МВт*ч | V1, м3 | V2, м3 | M1, т | M2, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|--------|
| 23.08.2022 | 722,935 | 23243,611 | 22769,514 | 22542,01 | 22438,764 | 6652,72 | 0,01 |
| 23.09.2022 | 742,063 | 24701,498 | 24219,613 | 23968,361 | 23866,453 | 7110,77 | 0,01 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.09.2022 7:45:21