

#35141#

Отчёт по теплотреблению за период с 23.08.2023 по 23.09.2023

Потребитель: Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя: Левитана 58к3, Калининград
Номер абонента: 4817
Порядковый номер: 7249
Тип теплосчётчика: ТЭСМА-106
Заводской номер: 230087
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | Q, МВт*ч | V1, м3 | V2, м3 | M1, т | M2, т | TRab | TNar, ч | Tmin | Tmax | Tdt | Ttn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|----------|----------|----------|---------|------|---------|------|------|-----|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.08.2023 | 0,858 | 68,945 | 68,68 | 67,383 | 67,523 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 60 | 0,9 | 0,6 | - |
| 25.08.2023 | 0,834 | 66 | 65,734 | 64,5 | 64,641 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 61 | 0,9 | 0,6 | - |
| 26.08.2023 | 0,826 | 66,102 | 65,836 | 64,602 | 64,727 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 61 | 0,9 | 0,6 | - |
| 27.08.2023 | 0,844 | 66,922 | 66,672 | 65,398 | 65,547 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 61 | 0,9 | 0,6 | - |
| 28.08.2023 | 0,87 | 71,484 | 71,219 | 69,867 | 70,023 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 61 | 0,9 | 0,6 | - |
| 29.08.2023 | 0,858 | 68,445 | 68,203 | 66,891 | 67,055 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 61 | 0,9 | 0,6 | - |
| 30.08.2023 | 0,891 | 71,5 | 71,234 | 69,883 | 70,039 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 61 | 0,9 | 0,6 | - |
| 31.08.2023 | 0,93 | 76,477 | 76,219 | 74,75 | 74,938 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 61 | 0,9 | 0,6 | - |
| 01.09.2023 | 0,907 | 76,828 | 76,594 | 75,109 | 75,305 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,9 | 0,6 | - |
| 02.09.2023 | 0,866 | 68,828 | 68,617 | 67,273 | 67,461 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 60 | 0 | 0 | - |
| 03.09.2023 | 0,934 | 75,055 | 74,82 | 73,359 | 73,57 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 60 | 0,9 | 0,6 | - |
| 04.09.2023 | 0,922 | 91,648 | 91,492 | 89,648 | 89,93 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 61 | 0,9 | 0,6 | - |
| 05.09.2023 | 0,935 | 73,398 | 73,164 | 71,734 | 71,945 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 60 | 0,9 | 0,6 | - |
| 06.09.2023 | 0,936 | 74,891 | 74,672 | 73,195 | 73,414 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 60 | 0,9 | 0,6 | - |
| 07.09.2023 | 0,868 | 70,016 | 69,797 | 68,438 | 68,625 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 60 | 0,9 | 0,6 | - |
| 08.09.2023 | 0,903 | 70,102 | 69,844 | 68,5 | 68,68 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 60 | 0,9 | 0,6 | - |
| 09.09.2023 | 0,897 | 74,43 | 74,219 | 72,758 | 72,969 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 61 | 0,9 | 0,6 | - |
| 10.09.2023 | 0,923 | 77,117 | 76,914 | 75,383 | 75,625 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 61 | 0,9 | 0,6 | - |
| 11.09.2023 | 0,893 | 75,5 | 75,289 | 73,805 | 74,016 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 61 | 0,9 | 0,6 | - |
| 12.09.2023 | 0,864 | 72,32 | 72,109 | 70,703 | 70,898 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 61 | 0,9 | 0,6 | - |
| 13.09.2023 | 0,871 | 72,695 | 72,477 | 71,062 | 71,25 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 61 | 0,9 | 0,6 | - |
| 14.09.2023 | 0,874 | 75,531 | 75,336 | 73,844 | 74,055 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 61 | 0,9 | 0,6 | - |
| 15.09.2023 | 0,938 | 79,828 | 79,594 | 78,039 | 78,258 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 61 | 0,9 | 0,6 | - |
| 16.09.2023 | 0,935 | 77,297 | 77,07 | 75,555 | 75,773 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 61 | 0,9 | 0,6 | - |
| 17.09.2023 | 0,948 | 78,273 | 78,055 | 76,508 | 76,734 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 61 | 0,9 | 0,6 | - |
| 18.09.2023 | 0,927 | 80,398 | 80,188 | 78,602 | 78,828 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 61 | 0,9 | 0,6 | - |
| 19.09.2023 | 0,906 | 76,266 | 76,047 | 74,555 | 74,758 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 61 | 0,9 | 0,6 | - |
| 20.09.2023 | 0,963 | 84,766 | 84,547 | 82,867 | 83,117 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 61 | 0,9 | 0,6 | - |
| 21.09.2023 | 0,902 | 72,586 | 72,359 | 70,945 | 71,141 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 61 | 0,9 | 0,6 | - |
| 22.09.2023 | 0,885 | 72,219 | 71,977 | 70,578 | 70,766 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 61 | 0,9 | 0,6 | - |
| 23.09.2023 | 0,911 | 69,25 | 69,016 | 67,664 | 67,859 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 60 | 0,9 | 0,6 | - |
| Итого: | 27,819 | 2295,117 | 2287,994 | 2243,398 | 2249,47 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 23,924 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, МВт*ч | V1, м3 | V2, м3 | M1, т | M2, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|--------|
| 23.08.2023 | 1588,326 | 72370,742 | 71326,164 | 70568,789 | 70304,734 | 15126,57 | 0,01 |
| 23.09.2023 | 1616,145 | 74665,859 | 73614,156 | 72812,188 | 72554,203 | 15870,57 | 0,01 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.09.2023 15:03:54