#148675#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель	Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя	Левитана 58к3, Калининград
Номер абонента	4817
Порядковый номер	7249
Тип теплосчётчика	ТЭСМА-106
Заводской номер	230087
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	Tmin	Tmax	Tdt	Ttn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2025	0,829	73,156	72,562	71,531	71,328	24	24	0	0	0	0	0	71	61	0,9	0,6	-
25.08.2025	0,883	104,891	104,297	102,734	102,547	24	24	0	0	0	0	0	68	60	0,9	0,6	-
26.08.2025	0,844	113,422	112,891	111,156	111,016	24	24	0	0	0	0	0	67	60	0,9	0,6	-
27.08.2025	0,86	89,312	88,734	87,422	87,25	24	24	0	0	0	0	0	69	61	0,9	0,6	-
28.08.2025	0,855	104,203	103,625	102,062	101,891	24	24	0	0	0	0	0	67	60	0,9	0,6	-
29.08.2025	0,836	102,625	102,062	100,562	100,359	24	24	0	0	0	0	0	67	60	0,9	0,6	-
30.08.2025	0,827	87,188	86,578	85,328	85,125	24	24	0	0	0	0	0	69	61	0,9	0,6	-
31.08.2025	0,838	63,547	62,922	62,031	61,828	24	24	0	0	0	0	0	73	62	0,9	0,6	-
01.09.2025	0,935	76,922	76,25	75,141	74,922	24	24	0	0	0	0	0	72	62	0,9	0,6	-
02.09.2025	0,822	72,359	71,781	70,734	70,547	24	24	0	0	0	0	0	71	61	0,9	0,6	-
03.09.2025	0,777	71,609	71,047	70,016	69,812	24	24	0	0	0	0	0	71	61	0,9	0,6	-
04.09.2025	0,758	70,016	69,453	68,438	68,266	24	24	0	0	0	0	0	71	61	0,9	0,6	-
05.09.2025	0,756	65,609	65,062	64,125	63,938	24	24	0	0	0	0	0	72	62	0,9	0,6	-
06.09.2025	0,726	64,141	63,609	62,688	62,5	24	24	0	0	0	0	0	71	61	0,9	0,6	-
07.09.2025	0,744	66,656	66,094	65,156	64,953	24	24	0	0	0	0	0	71	61	0,9	0,6	-
08.09.2025	0,851	76,891	76,297	75,172	74,984	24	24	0	0	0	0	0	71	61	0,9	0,6	-
09.09.2025	0,744	65,875	65,297	64,375	64,172	24	24	0	0	0	0	0	71	61	0,9	0,6	-
10.09.2025	0,734	65,562	65,016	64,094	63,875	24	24	0	0	0	0	0	71	61	0,9	0,6	-
11.09.2025	0,739	64,969	64,391	63,484	63,281	24	24	0	0	0	0	0	71	62	0,9	0,6	-
12.09.2025	0,761	67,734	67,172	66,203	66,016	24	24	0	0	0	0	0	71	62	0,9	0,6	-
13.09.2025	0,776	67,672	67,094	66,141	65,922	24	24	0	0	0	0	0	72	62	0,9	0,6	-
14.09.2025	0,764	66,938	66,328	65,422	65,188	24	24	0	0	0	0	0	72	62	0,9	0,6	-
15.09.2025	0,805	70,094	69,469	68,484	68,25	24	24	0	0	0	0	0	72	62	0,9	0,6	-
16.09.2025	0,859	73	72,344	71,328	71,094	24	24	0	0	0	0	0	72	62	0,9	0,6	-
17.09.2025	0,794	66,281	65,641	64,766	64,516	24	24	0	0	0	0	0	72	62	0,9	0,6	-
18.09.2025	0,813	69,297	68,656	67,703	67,453	24	24	0	0	0	0	0	72	62	0,9	0,6	-
19.09.2025	0,805	67,062	66,422	65,531	65,266	24	24	0	0	0	0	0	72	62	0,9	0,6	-
20.09.2025	0,88	75,984	75,297	74,25	74	24	24	0	0	0	0	0	72	62	0,9	0,6	-
21.09.2025	0,812	70,078	69,406	68,469	68,203	24	24	0	0	0	0	0	72	62	0,9	0,6	-
22.09.2025	0,799	69,266	68,562	67,688	67,375	24	24	0	0	0	0	0	72	62	0,9	0,6	-
23.09.2025	0,814	70,812	70,141	69,203	68,922	24	24	0	0	0	0	0	72	61	0,9	0,6	-
Итого:	25,04	2333,171	2314,5	2281,437	2274,799	744	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	21,534																

Общее время работы системы, ч	744
Период нормальной работы системы, ч	744

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.08.2025	3165,803	211065,672	209538,688	205813,125	205843,562	32088,36	0,01
23.09.2025	3190,843	213398,844	211853,188	208094,562	208118,359	32832,36	0,01

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.09.2025 7:34:51