

# #14360#

## Отчёт по теплотреблению за период с 23.09.2022 по 04.10.2022

Потребитель	Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя	Левитана 58к3, Калининград
Номер абонента	4817
Порядковый номер	7249
Тип теплосчётчика	ТЭСМА-106
Заводской номер	230087
Номер системы	1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	Tmin	Tmax	Tdt	Ttn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2022	1,057	88,977	88,516	87,078	87,111	24	24	0	0	0	0	0	69	59	0,9	0,6	-
25.09.2022	1,186	99,828	99,287	97,699	97,713	24	24	0	0	0	0	0	69	59	0,9	0,6	-
26.09.2022	1,086	94,18	93,701	92,182	92,207	24	24	0	0	0	0	0	69	59	0,9	0,6	-
27.09.2022	1,096	85,281	84,768	83,436	83,438	24	24	0	0	0	0	0	70	58	0,9	0,6	-
28.09.2022	1,151	92,439	91,959	90,451	90,508	24	24	0	0	0	0	0	69	59	0,9	0,6	-
29.09.2022	1,09	86,66	86,176	84,793	84,818	24	24	0	0	0	0	0	70	59	0,9	0,6	-
30.09.2022	1,098	86,033	85,529	84,174	84,186	24	24	0	0	0	0	0	70	58	0,9	0,6	-
01.10.2022	1,179	98,445	97,891	96,346	96,338	24	24	0	0	0	0	0	69	59	0,9	0,6	-
02.10.2022	1,256	112,494	111,941	110,123	110,154	24	24	0	0	0	0	0	69	59	0,9	0,6	-
03.10.2022	1,145	85,285	84,76	83,424	83,439	24	24	0	0	0	0	0	70	58	0,9	0,6	-
04.10.2022	1,137	79,215	78,658	77,461	77,439	24	24	0	0	0	0	0	71	58	0,9	0,6	-
Итого:	12,481	1008,837	1003,186	987,167	987,351	264	264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,734																

Общее время работы системы, ч 264

Период нормальной работы системы, ч 264

### Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.09.2022	742,063	24701,498	24219,613	23968,361	23866,453	7110,77	0,01
04.10.2022	754,544	25710,336	25222,799	24955,527	24853,805	7374,77	0,01

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
13.10.2022 13:49:35