

# #14303#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2021 по 22.06.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК  
Адрес потребителя Московский проспект 8-10, Калининград  
Номер абонента 5346  
Порядковый номер 7062  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00261225  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т  | dM2, т  | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td    | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.05.2021 | 0,852    | 40,59   | 39,69   | 0       | 39,8    | 39,33   | 0,47   | 24       | 0       | 0      | 64     | 42,6   | 21,45 | 0,61    | 0,56    | 16          |
| 25.05.2021 | 0,855    | 44,25   | 43,69   | 0       | 43,45   | 43,29   | 0,16   | 24       | 0       | 0      | 63,4   | 43,6   | 19,72 | 0,61    | 0,57    | -           |
| 26.05.2021 | 0,827    | 40,87   | 40,71   | 0       | 40,1    | 40,33   | -0,23  | 24       | 0       | 0      | 63,9   | 43,2   | 20,7  | 0,61    | 0,56    | -           |
| 27.05.2021 | 0,852    | 40,82   | 40,9    | 0       | 40,03   | 40,54   | -0,51  | 24       | 0       | 0      | 64     | 42,7   | 21,31 | 0,61    | 0,56    | -           |
| 28.05.2021 | 0,854    | 40,48   | 40,75   | 0       | 39,72   | 40,39   | -0,67  | 24       | 0       | 0      | 64     | 42,5   | 21,5  | 0,61    | 0,56    | 11          |
| 29.05.2021 | 0,784    | 34,08   | 34,42   | 0       | 33,46   | 34,18   | -0,72  | 24       | 0       | 0      | 62,8   | 39,4   | 23,39 | 0,61    | 0,56    | 12,3        |
| 30.05.2021 | 0,841    | 35,4    | 35,65   | 0       | 34,76   | 35,41   | -0,65  | 24       | 0       | 0      | 63     | 38,8   | 24,2  | 0,61    | 0,56    | -           |
| 31.05.2021 | 0,779    | 38,72   | 38,98   | 0       | 37,98   | 38,61   | -0,63  | 24       | 0       | 0      | 63,8   | 43,3   | 20,56 | 0,61    | 0,56    | 16          |
| 01.06.2021 | 0,834    | 39,98   | 40,25   | 0       | 39,21   | 39,89   | -0,68  | 24       | 0       | 0      | 64     | 42,7   | 21,26 | 0,6     | 0,57    | -           |
| 02.06.2021 | 0,768    | 38,6    | 38,65   | 0       | 37,89   | 38,28   | -0,39  | 24       | 0       | 0      | 63,7   | 43,4   | 20,29 | 0,5     | 0,48    | -           |
| 03.06.2021 | 0,513    | 29,43   | 28,7    | 0       | 28,96   | 28,5    | 0,46   | 24       | 0       | 0      | 58,4   | 41     | 17,47 | 0,6     | 0,57    | 15          |
| 04.06.2021 | 0,725    | 36,58   | 35,51   | 0       | 35,87   | 35,15   | 0,72   | 24       | 0       | 0      | 64     | 43,7   | 20,25 | 0,6     | 0,57    | -           |
| 05.06.2021 | 0,674    | 31,47   | 30,34   | 0       | 30,9    | 30,1    | 0,8    | 24       | 0       | 0      | 62,5   | 40,7   | 21,84 | 0,6     | 0,57    | 13,4        |
| 06.06.2021 | 0,713    | 31,47   | 30,62   | 0       | 30,89   | 30,38   | 0,51   | 24       | 0       | 0      | 63,2   | 40,1   | 23,16 | 0,6     | 0,57    | 22          |
| 07.06.2021 | 0,755    | 39,08   | 37,87   | 0       | 38,35   | 37,5    | 0,85   | 24       | 0       | 0      | 63,5   | 43,8   | 19,69 | 0,6     | 0,57    | -           |
| 08.06.2021 | 0,738    | 36,93   | 36,25   | 0       | 36,22   | 35,89   | 0,33   | 24       | 0       | 0      | 64,1   | 43,7   | 20,42 | 0,6     | 0,57    | 18,8        |
| 09.06.2021 | 0,792    | 38,29   | 37,43   | 0       | 37,56   | 37,07   | 0,49   | 24       | 0       | 0      | 64,2   | 43,1   | 21,12 | 0,6     | 0,57    | 21          |
| 10.06.2021 | 0,751    | 37,94   | 37,75   | 0       | 37,2    | 37,39   | -0,19  | 24       | 0       | 0      | 64     | 43,8   | 20,18 | 0,6     | 0,57    | -           |
| 11.06.2021 | 0,718    | 36,57   | 36,79   | 0       | 35,88   | 36,43   | -0,55  | 24       | 0       | 0      | 64     | 43,9   | 20,08 | 0,6     | 0,57    | -           |
| 12.06.2021 | 0,69     | 31,23   | 31,42   | 0       | 30,66   | 31,18   | -0,52  | 24       | 0       | 0      | 63     | 40,5   | 22,55 | 0,61    | 0,57    | -           |
| 13.06.2021 | 0,702    | 31,88   | 32,11   | 0       | 31,31   | 31,87   | -0,56  | 24       | 0       | 0      | 62,8   | 40,3   | 22,47 | 0,61    | 0,57    | -           |
| 14.06.2021 | 0,767    | 38,36   | 38,61   | 0       | 37,63   | 38,25   | -0,62  | 24       | 0       | 0      | 64     | 43,6   | 20,45 | 0,61    | 0,57    | -           |
| 15.06.2021 | 0,749    | 37,67   | 37,62   | 0       | 36,99   | 37,26   | -0,27  | 24       | 0       | 0      | 64     | 43,7   | 20,3  | 0,61    | 0,57    | -           |
| 16.06.2021 | 0,727    | 36,93   | 37,02   | 0       | 36,24   | 36,66   | -0,42  | 24       | 0       | 0      | 64     | 44     | 19,99 | 0,61    | 0,57    | -           |
| 17.06.2021 | 0,737    | 36,49   | 36,82   | 0       | 35,8    | 36,46   | -0,66  | 24       | 0       | 0      | 64,3   | 43,6   | 20,62 | 0,6     | 0,57    | -           |
| 18.06.2021 | 0,7      | 35,64   | 35,64   | 0       | 34,98   | 35,28   | -0,3   | 24       | 0       | 0      | 64     | 44     | 20,07 | 0,61    | 0,57    | -           |
| 19.06.2021 | 0,595    | 28,63   | 28,52   | 0       | 28,08   | 28,27   | -0,19  | 24       | 0       | 0      | 63,2   | 41,9   | 21,24 | 0,61    | 0,57    | -           |
| 20.06.2021 | 0,607    | 28,6    | 28,41   | 0       | 28,09   | 28,17   | -0,08  | 24       | 0       | 0      | 63,1   | 41,5   | 21,56 | 0,61    | 0,57    | -           |
| 21.06.2021 | 0,658    | 34,29   | 34,01   | 0       | 33,66   | 33,65   | 0,01   | 24       | 0       | 0      | 64     | 44,4   | 19,57 | 0,61    | 0,57    | -           |
| 22.06.2021 | 0,601    | 32,24   | 32,32   | 0       | 31,64   | 31,96   | -0,32  | 24       | 0       | 0      | 64     | 45     | 18,99 | 0,61    | 0,57    | -           |
| Итого:     | 22,158   | 1083,51 | 1077,45 | 0       | 1063,31 | 1067,67 | 0      | 720      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0     | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 22,158   |         |         |         |         |         |        |          |         |        |        |        |       |         |         |             |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, Гкал | dV1, м3  | dV2, м3  | dV3, м3 | dM1, т   | dM2, т   |
|------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|
| 23.05.2021 | 2060,534 | 91242,53 | 90703,25 | 0,01    | 89265,97 | 89780,88 |
| 22.06.2021 | 2082,692 | 92326,04 | 91780,7  | 0,01    | 90329,28 | 90848,55 |

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.06.2021 15:29:45