

#142380#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Московский проспект 8-10, Калининград
5346
7062
ВКТ-7
00261225
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2025	0,746	0	64,69	64,5	0	63,32	63,56	0	0	24	0	0	68,7	56,9	11,79	0,45	0,45	-
25.06.2025	0,156	0	23,03	22,66	0	22,71	22,41	0	0	24	0	0	56,2	49,8	6,41	0,34	0,34	-
26.06.2025	0	0	0,01	0,64	0	0,01	0,64	0	0	24	0	0	21,5	19,8	1,71	0,64	0,64	-
27.06.2025	0	0	0,07	0,45	0	0,07	0,45	0	0	24	0	0	20,4	19,2	1,24	0,66	0,66	-
28.06.2025	0	0	0	0,09	0	0	0,09	0	0	24	0	0	20	18,4	1,54	0,67	0,67	-
29.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	20,2	19,5	0,65	0,54	0,55	-
30.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	19,7	19,8	-0,17	0,6	0,61	-
01.07.2025	0	0	0,57	0,58	0	0,57	0,58	0	0	24	0	0	18,6	17,9	0,68	0,57	0,57	-
02.07.2025	0	0	0,08	0,13	0	0,08	0,13	0	0	24	0	0	20	18,2	1,74	0,54	0,53	-
03.07.2025	0,271	0	41,82	42,39	0	41,29	41,99	0	0	24	0	0	50,2	43,6	6,67	0,63	0,56	-
04.07.2025	0,664	0	54,86	54,64	0	53,69	53,82	0	0	24	0	0	68,9	56,5	12,33	0,63	0,56	-
05.07.2025	0,613	0	50,32	49,96	0	49,24	49,24	0	0	24	0	0	68,8	56,4	12,4	0,62	0,56	-
06.07.2025	0,613	0	50,67	50,78	0	49,58	50,02	0	0	24	0	0	68,7	56,4	12,36	0,62	0,56	-
07.07.2025	0,585	0	47,28	47,37	0	46,25	46,7	0	0	24	0	0	69,2	56,4	12,73	0,62	0,56	-
08.07.2025	0,588	0	49,1	48,86	0	48,02	48,13	0	0	24	0	0	68,8	56,6	12,24	0,61	0,57	-
09.07.2025	0,554	0	48,08	47,43	0	47,08	46,72	0	0	24	0	0	68	56,2	11,77	0,61	0,57	-
10.07.2025	0,655	0	55,65	55,27	0	54,47	54,45	0	0	24	0	0	68,5	56,5	12,01	0,61	0,57	-
11.07.2025	0,617	0	53,62	52,97	0	52,49	52,21	0	0	24	0	0	68,2	56,4	11,76	0,61	0,57	-
12.07.2025	0,603	0	52,51	52,15	0	51,39	51,37	0	0	24	0	0	68,5	56,8	11,74	0,61	0,57	-
13.07.2025	0,642	0	54,79	55,27	0	53,63	54,45	0	0	24	0	0	68,6	56,6	11,97	0,61	0,57	-
14.07.2025	0,576	0	49,55	49,84	0	48,51	49,09	0	0	24	0	0	68,6	56,7	11,91	0,61	0,57	-
15.07.2025	0,604	0	51,1	51,51	0	50,02	50,72	0	0	24	0	0	68,8	56,8	12,06	0,61	0,57	-
16.07.2025	0,574	0	48,99	49,68	0	47,91	48,94	0	0	24	0	0	68,7	56,7	12,04	0,61	0,57	-
17.07.2025	0,611	0	52,88	53,24	0	51,75	52,44	0	0	24	0	0	68,5	56,7	11,83	0,61	0,57	-
18.07.2025	0,547	0	48,54	49,3	0	47,49	48,57	0	0	24	0	0	67,9	56,4	11,51	0,6	0,57	-
19.07.2025	0,551	0	50,09	50,66	0	49,07	49,93	0	0	24	0	0	67,4	56,1	11,24	0,61	0,57	-
20.07.2025	0,561	0	48,48	49,25	0	47,45	48,53	0	0	24	0	0	68,5	56,8	11,79	0,61	0,57	-
21.07.2025	0,55	0	47,89	48,64	0	46,88	47,92	0	0	24	0	0	68	56,2	11,76	0,61	0,57	-
22.07.2025	0,513	0	44,32	45,06	0	43,44	44,41	0	0	24	0	0	67,7	55,9	11,85	0,61	0,57	-
23.07.2025	0,524	0	44,87	45,35	0	43,93	44,7	0	0	24	0	0	67,7	55,8	11,92	0,61	0,57	-
Итого:	12,918	0	1133,86	1138,67	0	1110,34	1122,21	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	12,918																	

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.06.2025	1405,892	58399,37	58068,06	2,93	57097,13	57476,9	2,89
23.07.2025	1418,81	59533,23	59206,73	2,93	58207,47	58599,11	2,89

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

29.07.2025 10:45:36