

#148673#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Московский проспект 8-10, Калининград
5346
7062
ВКТ-7
00261225
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2025	0,596	0	49,31	49,64	0	48,27	48,91	0	0	24	0	0	68,1	55,7	12,4	0,6	0,59	-
25.08.2025	0,609	0	52,03	52,77	0	50,94	52,01	0	0	24	0	0	67,4	55,4	11,93	0,6	0,59	-
26.08.2025	0,591	0	48,6	48,97	0	47,57	48,27	0	0	24	0	0	68,5	56	12,44	0,6	0,59	-
27.08.2025	0,593	0	50,03	50,17	0	48,99	49,42	0	0	24	0	0	68	55,9	12,1	0,6	0,59	-
28.08.2025	0,617	0	51,77	52,04	0	50,68	51,28	0	0	24	0	0	68,2	56	12,2	0,6	0,59	-
29.08.2025	0,568	0	48,85	48,8	0	47,82	48,08	0	0	24	0	0	68,2	56,4	11,83	0,6	0,59	-
30.08.2025	0,54	0	44,94	45,31	0	44	44,63	0	0	24	0	0	68,2	55,9	12,28	0,6	0,59	-
31.08.2025	0,542	0	45,52	45,63	0	44,55	44,98	0	0	24	0	0	68,2	56	12,17	0,6	0,59	-
01.09.2025	0,546	0	46,32	47,03	0	45,36	46,32	0	0	24	0	0	68,4	56,4	12,04	0,6	0,58	-
02.09.2025	0,511	0	45,38	45,9	0	44,45	45,25	0	0	24	0	0	67,5	56	11,54	0,6	0,59	-
03.09.2025	0,522	0	44,58	44,68	0	43,66	44,01	0	0	24	0	0	68,3	56,3	12	0,61	0,58	-
04.09.2025	0,449	0	39,37	39,9	0	38,55	39,28	0	0	24	0	0	68,6	57	11,62	0,61	0,58	-
05.09.2025	0,479	0	43,24	43,73	0	42,32	43,09	0	0	24	0	0	68,3	57	11,29	0,62	0,58	-
06.09.2025	0,515	0	46,62	46,83	0	45,63	46,11	0	0	24	0	0	68,2	56,9	11,31	0,61	0,58	-
07.09.2025	0,555	0	48,54	48,92	0	47,51	48,16	0	0	24	0	0	68,7	57,1	11,65	0,62	0,58	-
08.09.2025	0,565	0	49,29	49,78	0	48,23	49,01	0	0	24	0	0	69,2	57,5	11,74	0,61	0,58	-
09.09.2025	0,527	0	48,4	48,85	0	47,39	48,09	0	0	24	0	0	68,5	57,3	11,13	0,61	0,58	-
10.09.2025	0,517	0	48,17	48,91	0	47,16	48,17	0	0	24	0	0	68	57,1	10,96	0,61	0,58	-
11.09.2025	0,531	0	49,19	49,83	0	48,14	49,06	0	0	24	0	0	68,5	57,5	11,04	0,61	0,58	-
12.09.2025	0,531	0	48,73	49,03	0	47,7	48,25	0	0	24	0	0	68,7	57,6	11,13	0,61	0,58	-
13.09.2025	0,534	0	48,88	49,63	0	47,84	48,87	0	0	24	0	0	68,8	57,6	11,17	0,61	0,58	-
14.09.2025	0,559	0	52,27	52,55	0	51,17	51,74	0	0	24	0	0	68,4	57,4	10,94	0,61	0,58	-
15.09.2025	0,578	0	53,37	53,8	0	52,22	52,96	0	0	24	0	0	68,9	57,8	11,09	0,62	0,59	-
16.09.2025	0,56	0	52,43	53,08	0	51,33	52,27	0	0	24	0	0	68,6	57,6	10,91	0,61	0,59	-
17.09.2025	0,593	0	56,14	56,57	0	54,96	55,69	0	0	24	0	0	68,5	57,8	10,77	0,62	0,59	-
18.09.2025	0,568	0	53,2	53,35	0	52,06	52,54	0	0	24	0	0	68,6	57,6	10,91	0,62	0,59	-
19.09.2025	0,597	0	54,31	54,96	0	53,13	54,11	0	0	24	0	0	69,1	57,8	11,26	0,61	0,59	-
20.09.2025	0,588	0	54,33	54,7	0	53,16	53,85	0	0	24	0	0	68,8	57,7	11,09	0,61	0,59	-
21.09.2025	0,615	0	56,5	56,85	0	55,29	55,95	0	0	24	0	0	69	57,9	11,09	0,61	0,59	-
22.09.2025	0,549	0	52,36	52,78	0	51,23	51,98	0	0	24	0	0	68,1	57,5	10,64	0,61	0,59	-
23.09.2025	0,574	0	53,71	54,16	0	52,57	53,34	0	0	24	0	0	68,8	57,9	10,96	0,6	0,59	-
Итого:	17,219	0	1536,38	1549,15	0	1503,88	1525,68	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	17,219																	

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.08.2025	1434,789	60878,22	60567,67	2,93	59524,58	59940,03	2,89
23.09.2025	1452,008	62414,6	62116,82	2,93	61028,46	61465,71	2,89

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.09.2025 7:44:34