

#95238#

Отчёт по теплопотреблению за период с 31.08.2024 по 23.09.2024

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Московский проспект 8-10, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 7062
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00261225
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.09.2024	0,59	0	22	22,11	0	21,6	21,91	0	0	24	0	0	63,3	35,8	27,44	0,6	0,58	-
02.09.2024	0,575	0	22,28	22,56	0	21,9	22,34	0	0	24	0	0	62,5	36,3	26,26	0,6	0,58	-
03.09.2024	0,506	0	19,95	20,4	0	19,6	20,21	0	0	24	0	0	62,4	36,6	25,82	0,61	0,58	-
04.09.2024	0,562	0	20,86	21	0	20,47	20,84	0	0	24	0	0	63,4	36	27,45	0,61	0,58	-
05.09.2024	0,514	0	20,6	20,77	0	20,24	20,59	0	0	24	0	0	62,3	36,8	25,45	0,61	0,58	-
06.09.2024	0,511	0	20,22	20,51	0	19,87	20,31	0	0	24	0	0	62,3	36,6	25,73	0,61	0,58	-
07.09.2024	0,529	0	20,3	20,89	0	19,92	20,72	0	0	24	0	0	62,9	36,3	26,6	0,61	0,58	-
08.09.2024	0,522	0	20,45	20,83	0	20,09	20,61	0	0	24	0	0	62,5	36,4	26,11	0,61	0,59	-
09.09.2024	0,539	0,007	20,95	20,98	0,1	20,58	20,83	0,1	0,1	24	0	0	62,5	36,5	26,04	0,61	0,59	-
10.09.2024	0,555	0	21,02	21,06	0	20,62	20,92	0	0	24	0	0	63	36	26,96	0,61	0,59	-
11.09.2024	0,546	0	20,89	21,15	0	20,51	21,02	0	0	24	0	0	62,5	35,8	26,72	0,61	0,6	-
12.09.2024	0,531	0	20,61	20,86	0	20,24	20,69	0	0	24	0	0	62	35,7	26,29	0,61	0,6	-
13.09.2024	0,573	0	21,28	21,6	0	20,88	21,45	0	0	24	0	0	62,7	35,2	27,54	0,61	0,6	-
14.09.2024	0,596	0	21,8	22,18	0	21,38	22,02	0	0	24	0	0	62,7	34,8	27,94	0,61	0,6	-
15.09.2024	0,61	0	22,18	22,68	0	21,79	22,51	0	0	24	0	0	62,9	34,9	28	0,61	0,6	-
16.09.2024	0,556	0	20,92	21,14	0	20,54	21,02	0	0	24	0	0	62,6	35,4	27,21	0,61	0,59	-
17.09.2024	0,581	0	21,17	21,51	0	20,79	21,37	0	0	24	0	0	63	35,1	27,94	0,61	0,59	-
18.09.2024	0,576	0	20,91	21,23	0	20,55	21,11	0	0	24	0	0	63,1	35,1	28,06	0,61	0,59	-
19.09.2024	0,567	0	21,04	21,29	0	20,67	21,15	0	0	24	0	0	62,9	35,4	27,49	0,61	0,59	-
20.09.2024	0,544	0	20,15	20,49	0	19,8	20,41	0	0	24	0	0	62,8	35,2	27,59	0,61	0,59	-
21.09.2024	0,582	0	21,33	21,42	0	20,94	21,27	0	0	24	0	0	62,7	35	27,71	0,61	0,59	-
22.09.2024	0,603	0	21,66	21,99	0	21,28	21,89	0	0	24	0	0	62,9	34,6	28,33	0,61	0,59	-
23.09.2024	0,603	0	21,52	21,74	0	21,14	21,64	0	0	24	0	0	63	34,5	28,58	0,61	0,6	-
Итого:	12,871	0	484,09	490,39	0,1	475,4	486,83	0,1	0	552	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	12,871																	

Общее время работы системы, ч 552

Период нормальной работы системы, ч 552

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
31.08.2024	748,085	29424,76	28951,82	0,04	28779,92	28678,65	0,04
23.09.2024	760,956	29908,85	29442,21	0,14	29255,32	29165,48	0,14

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.09.2024 7:56:22