

#14300#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2021 по 30.09.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Московский проспект 8-10, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 7062
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00261225
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2021	0,869	36,81	36,64	0	36,05	36,31	-0,26	24	0	0	65,8	41,6	24,12	0,6	0,57	-
25.09.2021	0,812	31,75	31,82	0	31,13	31,57	-0,44	24	0	0	64,8	38,7	26,15	0,6	0,57	-
26.09.2021	0,789	30,61	30,53	0	30	30,29	-0,29	24	0	0	64,9	38,6	26,32	0,6	0,57	-
27.09.2021	0,905	37,42	37,16	0	36,69	36,82	-0,13	24	0	0	65,9	41,2	24,72	0,6	0,57	-
28.09.2021	0,909	37,19	37,04	0	36,46	36,72	-0,26	24	0	0	66,1	41,2	24,95	0,52	0,46	-
29.09.2021	0,747	54,65	53,48	0	53,88	53,06	0,82	24	0	0	53,8	39,9	13,9	0,5	0,4	-
30.09.2021	1,291	52,03	50,21	0	51,04	49,81	1,23	24	0	0	64,7	39,4	25,32	0,57	0,43	-
Итого:	6,322	280,46	276,88	0	275,25	274,58	0	168	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,322															

Общее время работы системы, ч 168

Период нормальной работы системы, ч 168

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2021	2138,292	94934,47	94372,64	0,01	92887,6	93416,77
30.09.2021	2144,614	95214,93	94649,52	0,01	93162,85	93691,35

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
14.10.2021 12:56:12