

#121325#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Баграмяна 6-12, Калининград
5346
7290
ВКТ-7
00205524
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	6,22	0,109	219,47	213,91	214,14	211,84	2,3	24	0	0	74,1	45,5	28,57	0,62	0,54	-
25.02.2025	6,257	0,104	240,33	234,92	234,79	232,58	2,21	24	0	0	71,9	45,7	26,23	0,64	0,54	-
26.02.2025	5,952	0,101	226,71	221,47	221,5	219,31	2,19	24	0	0	71,8	45,4	26,44	0,64	0,55	-
27.02.2025	5,662	0,104	227,6	222,5	222,6	220,35	2,25	24	0	0	70,2	45,2	24,98	0,63	0,54	-
28.02.2025	5,902	0,104	231,97	226,71	226,74	224,53	2,21	24	0	0	70,9	45,3	25,6	0,64	0,54	-
01.03.2025	6,286	0,106	230,16	224,69	224,7	222,49	2,21	24	0	0	73,2	45,7	27,53	0,64	0,53	-
02.03.2025	6,176	0,102	229,55	224,18	224,11	221,94	2,17	24	0	0	72,9	45,8	27,12	0,63	0,54	-
03.03.2025	5,892	0,093	232,21	227,17	226,96	225	1,96	24	0	0	70,9	45,3	25,57	0,64	0,54	-
04.03.2025	5,587	0,092	223,23	218,36	218,25	216,23	2,02	24	0	0	70,6	45,4	25,19	0,64	0,54	-
05.03.2025	5,45	0,101	222,33	217,39	217,45	215,27	2,18	24	0	0	70	45,4	24,62	0,65	0,54	-
06.03.2025	4,942	0,1	198,74	194,03	194,36	192,16	2,2	24	0	0	70,1	45,2	24,93	0,65	0,54	-
07.03.2025	4,732	0,103	197,9	193,24	193,59	191,34	2,25	24	0	0	69,8	45,9	23,92	0,64	0,53	-
08.03.2025	4,724	0,108	198,57	193,88	194,23	191,94	2,29	24	0	0	69,8	46	23,79	0,64	0,53	-
09.03.2025	4,844	0,111	207,49	202,69	202,98	200,64	2,34	24	0	0	69,6	46,2	23,34	0,66	0,53	-
10.03.2025	4,509	0,109	188,27	183,65	184,13	181,83	2,3	24	0	0	70	46,1	23,91	0,64	0,53	-
11.03.2025	5,307	0,121	215,47	210,12	210,7	208,06	2,64	24	0	0	70,3	45,7	24,62	0,65	0,53	-
12.03.2025	5,488	0,121	217,46	212	212,56	209,95	2,61	24	0	0	70,9	45,6	25,25	0,64	0,53	-
13.03.2025	5,991	0,121	221,79	216,05	216,57	213,94	2,63	24	0	0	72,8	45,7	27,13	0,64	0,54	-
14.03.2025	6,044	0,115	206,55	200,81	201,46	198,89	2,57	24	0	0	74,7	45,2	29,43	0,64	0,54	-
15.03.2025	6,053	0,121	207,86	202,1	202,7	200,11	2,59	24	0	0	75,1	45,8	29,29	0,63	0,53	-
16.03.2025	6,071	0,115	206,53	200,87	201,34	198,88	2,46	23	1	1	75,4	45,8	29,6	0,63	0,54	-
17.03.2025	6,414	0,121	215,12	209,21	209,61	207,1	2,51	24	0	0	76	46	30,07	0,63	0,54	-
18.03.2025	6,148	0,12	223,36	217,62	217,95	215,42	2,53	24	0	0	74	46,3	27,68	0,63	0,54	-
19.03.2025	5,706	0,119	219,51	213,97	214,42	211,86	2,56	24	0	0	72,1	46	26,08	0,63	0,55	-
20.03.2025	5,341	0,125	216,48	211,12	211,63	208,98	2,65	24	0	0	70,9	46,2	24,68	0,63	0,55	-
21.03.2025	5,09	0,122	212,48	207,26	207,9	205,23	2,67	24	0	0	69,5	45,6	23,91	0,64	0,55	-
22.03.2025	5,33	0,126	217,67	212,3	212,83	210,15	2,68	24	0	0	70,6	46,1	24,46	0,63	0,55	-
23.03.2025	5,459	0,129	231,81	226,29	226,78	224,02	2,76	24	0	0	69,6	46,1	23,53	0,63	0,55	-
Итого:	157,577	0	6086,62	5938,51	5946,98	5880,04	0	671	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	157,577															

Общее время работы системы, ч672

Период нормальной работы системы, ч671

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2025	951,719	34451,91	33084,5	33641,6	32760,56
23.03.2025	1109,296	40538,53	39023,01	39588,58	38640,6

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.03.2025 7:29:22