

#14283#

Отчёт по теплопотреблению за период с 28.02.2021 по 06.03.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Маршала Баграмяна 6-12, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 7290
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00205524
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.03.2021	5,742	-0,11	171,19	171,53	166,94	170,24	-3,3	24	0	0	74,8	39,6	35,2	0,64	0,5	2,5
02.03.2021	5,598	-0,106	172,38	172,77	168,23	171,51	-3,28	24	0	0	73,6	39,6	34,05	0,65	0,5	3,2
03.03.2021	6,052	-0,112	169,46	169,64	164,99	168,38	-3,39	24	0	0	77,2	39,8	37,49	0,64	0,5	1,3
05.03.2021	6,024	-0,109	172,64	172,75	168,15	171,43	-3,28	24	0	0	76,8	40,2	36,6	0,64	0,5	1,3
06.03.2021	6,407	-0,115	178,98	178,96	174,13	177,55	-3,42	24	0	0	78,4	40,8	37,61	0,65	0,5	-
Итого:	29,823	0	864,65	865,65	842,44	859,11	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	29,823															

Общее время работы системы, ч 144

Период нормальной работы системы, ч 120

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
28.02.2021	621,192	12868,9	8277,23	12503,67	8188,24
06.03.2021	651,015	13733,55	9142,88	13346,11	9047,35

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
09.03.2021 16:34:14