

# #14286#

## Отчёт по теплоснабжению за период с 28.02.2021 по 23.03.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК  
Адрес потребителя Маршала Баграмяна 6-12, Калининград  
Номер абонента 5346  
Порядковый номер 7290  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00205524  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.03.2021	5,742	-0,11	171,19	171,53	166,94	170,24	-3,3	24	0	0	74,8	39,6	35,2	0,64	0,5	2,5
02.03.2021	5,598	-0,106	172,38	172,77	168,23	171,51	-3,28	24	0	0	73,6	39,6	34,05	0,65	0,5	3,2
03.03.2021	6,052	-0,112	169,46	169,64	164,99	168,38	-3,39	24	0	0	77,2	39,8	37,49	0,64	0,5	1,3
04.03.2021	6,024	-0,109	172,64	172,75	168,15	171,43	-3,28	24	0	0	76,8	40,2	36,6	0,64	0,5	1,3
05.03.2021	6,243	-0,119	172,52	172,53	167,75	171,13	-3,38	23	1	1	79,4	41,3	38,05	0,64	0,5	-0,7
06.03.2021	6,407	-0,115	178,98	178,96	174,13	177,55	-3,42	24	0	0	78,4	40,8	37,61	0,65	0,5	1,4
07.03.2021	6,042	-0,103	165,41	165,4	161,02	164,2	-3,18	24	0	0	77,6	39,3	38,32	0,64	0,5	1,7
08.03.2021	6,431	-0,109	175,86	175,74	171,09	174,37	-3,28	23	1	1	78,8	40,4	38,39	0,64	0,5	0
09.03.2021	6,781	-0,124	178,14	177,94	172,98	176,49	-3,51	24	0	0	81,6	41,5	40,04	0,65	0,5	-1,7
10.03.2021	6,48	-0,117	172,8	172,67	167,89	171,28	-3,39	24	0	0	80,7	41,3	39,42	0,65	0,5	-0,7
11.03.2021	7,043	-0,129	191,54	191,38	186,14	189,78	-3,64	24	0	0	80,6	41,9	38,64	0,65	0,5	-0,8
12.03.2021	5,828	-0,103	166,02	166,16	161,79	164,95	-3,16	24	0	0	76	39,3	36,78	0,65	0,5	4,6
13.03.2021	5,741	-0,103	175,53	175,86	171,31	174,55	-3,24	24	0	0	73,7	39,4	34,26	0,64	0,5	4,9
14.03.2021	5,806	-0,105	183,37	183,75	179,06	182,38	-3,32	24	0	0	72,5	39,3	33,17	0,65	0,5	3,7
15.03.2021	5,836	-0,108	185,25	185,63	180,86	184,22	-3,36	24	0	0	72,9	39,9	33,02	0,55	0,45	3,2
16.03.2021	5,205	-0,153	235,51	237,59	231,3	236,03	-4,73	24	0	0	60,5	37,1	23,41	0,64	0,5	2,5
17.03.2021	6,046	-0,14	189,21	190,14	184,59	188,67	-4,08	24	0	0	74,2	40,6	33,66	0,63	0,5	1,6
18.03.2021	6,357	-0,151	194,72	195,6	189,83	194,04	-4,21	24	0	0	75,3	40,9	34,39	0,64	0,5	1
19.03.2021	6,79	-0,161	198,14	198,86	192,79	197,2	-4,41	24	0	0	78,3	42,1	36,2	0,64	0,5	-1,1
20.03.2021	6,823	-0,151	190	190,52	184,72	188,92	-4,2	24	0	0	79,8	41,9	37,9	0,65	0,5	-1,1
21.03.2021	6,433	-0,133	176,42	176,91	171,63	175,54	-3,91	24	0	0	78,7	40,3	38,4	0,64	0,5	1,8
22.03.2021	5,928	-0,13	170,4	171,06	165,93	169,76	-3,83	24	0	0	77	40,3	36,67	0,65	0,49	2,6
23.03.2021	5,398	-0,116	159,57	160,37	155,61	159,22	-3,61	24	0	0	74,8	39,2	35,61	0,65	0,5	-
Итого:	141,034	0	4145,06	4153,76	4038,73	4121,84	0	550	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	141,034															

Общее время работы системы, ч 552

Период нормальной работы системы, ч 550

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
28.02.2021	621,192	12868,9	8277,23	12503,67	8188,24
23.03.2021	762,226	17013,96	12430,99	16542,4	12310,08

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
29.03.2021 7:17:40