

#130335#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.04.2025 по 23.05.2025


Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Баграмяна 6-12, Калининград
5346

Заводской номер счётчика 00205524	Показания прибора, Гкал 23.05.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.04.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1297,755	1239,834	57.921

61,074 Гкал

Подпись исполнителя



#129667#

Отчёт за период с 23.04.2025 по 23.05.2025.

Номер абонента 5346
Порядковый номер 7290
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00205524
Номер системы 1
Отчёт сформирован 28.05.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.04.2025	-	2,155	0,167	138,53	134,42	135,56	132,55	3,01	24	0	0	69,4	54,7	14,66	0,62	0,6
25.04.2025	-	2,07	0,143	131,77	128,03	128,93	126,32	2,61	24	0	0	69,1	54,2	14,97	0,61	0,6
26.04.2025	-	2,161	0,129	137,17	133,63	134,25	131,82	2,43	24	0	0	68,9	53,8	15,13	0,61	0,6
27.04.2025	-	2,205	0,105	134,95	131,83	132,05	130,07	1,98	24	0	0	69,4	53,5	15,92	0,61	0,6
28.04.2025	-	2,102	0,09	134,57	131,8	131,67	130,01	1,66	24	0	0	69,2	53,9	15,32	0,61	0,59
29.04.2025	-	2,07	0,057	128,44	126,33	125,61	124,6	1,01	24	0	1	70,4	54,3	16,04	0,61	0,59
30.04.2025	-	2,126	0,072	132,59	130,1	129,56	128,24	1,32	24	0	0	71,4	55,6	15,85	0,61	0,59
01.05.2025	-	2,077	0,065	133,3	131,02	130,31	129,14	1,17	24	0	0	71	55,6	15,44	0,62	0,6
02.05.2025	-	2,003	0,05	130,9	128,91	127,93	127,04	0,89	24	0	0	71,5	56,2	15,28	0,6	0,58
03.05.2025	-	1,667	-0,058	123,24	123,27	120,58	121,51	-0,93	24	0	1	69,2	55	14,25	0,62	0,6
04.05.2025	-	2,14	0,062	136,01	133,74	132,89	131,81	1,08	24	0	0	71,5	55,8	15,67	0,61	0,59
05.05.2025	-	2,109	0,055	134,91	132,75	131,83	130,86	0,97	24	0	0	71,4	55,8	15,61	0,61	0,59
06.05.2025	-	1,954	0,053	132,26	130,25	129,24	128,33	0,91	24	0	0	71,3	56,6	14,72	0,58	0,56
07.05.2025	-	1,616	-0,169	120,82	123,3	118,11	121,56	-3,45	24	0	1	70,6	55,3	15,26	0,63	0,6
08.05.2025	-	2,136	0,054	138,8	136,64	135,62	134,65	0,97	24	0	0	71,4	56,1	15,33	0,63	0,6
09.05.2025	-	2,079	0,049	137,84	135,86	134,68	133,85	0,83	24	0	0	71,6	56,5	15,1	0,63	0,6
10.05.2025	-	2,088	0,044	140,98	139,08	137,76	137,01	0,75	24	0	0	71,6	56,7	14,87	0,63	0,6
11.05.2025	-	2,199	0,044	145,79	143,82	142,48	141,73	0,75	24	0	0	71,3	56,2	15,13	0,62	0,6
12.05.2025	-	2,076	0,046	141,17	139,27	137,96	137,19	0,77	24	0	0	71,4	56,7	14,72	0,57	0,55
13.05.2025	-	1,696	-0,122	123,25	125,1	120,46	123,28	-2,82	24	0	1	71,1	55,8	15,37	0,57	0,56
14.05.2025	-	0,723	-0,4	72,58	82,41	71,04	81,35	-10,31	24	0	1	69,3	51,7	17,57	0,62	0,6
15.05.2025	-	2,119	0,077	139,18	136,66	136,05	134,67	1,38	24	0	0	70,9	55,8	15,01	0,44	0,43
16.05.2025	-	0,196	-0,611	58,72	73,81	57,49	72,87	-15,38	24	0	1	67,9	51	16,87	0,63	0,61
17.05.2025	-	2,264	0,094	150,52	147,57	147,1	145,39	1,71	24	0	0	71,3	56,6	14,74	0,64	0,61
18.05.2025	-	2,173	0,049	151,5	149,46	148,06	147,21	0,85	24	0	0	71,4	57,1	14,34	0,63	0,6
19.05.2025	-	1,987	0,009	145,6	144,41	142,26	142,21	0,05	24	0	0	71,7	57,7	13,95	0,63	0,6
20.05.2025	-	2,024	-0,002	148,29	147,53	144,89	145,26	-0,37	24	0	0	71,9	57,8	14,11	0,63	0,6
21.05.2025	-	1,92	-0,01	145,18	144,65	141,86	142,44	-0,58	24	0	0	71,6	57,8	13,77	0,63	0,6
22.05.2025	-	1,932	-0,018	148,09	147,68	144,69	145,37	-0,68	24	0	0	71,7	58,1	13,61	0,63	0,6
23.05.2025	-	1,854	-0,019	147,95	147,61	144,59	145,31	-0,72	24	0	0	71,4	58,3	13,12	0,63	0,6
Итого:	-	57,921	0,105	3984,9	3960,94	3895,51	3903,65	-8,14000000000001	720	0	-	70,73	55,67	15,06	0,61	0,59

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.04.2025	1239,834	46364,21	44714,78	45284,58	44269,97
23.05.2025	1297,755	50349,11	48675,72	49180,09	48173,62

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения