

#133941#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Баграмяна 6-12, Калининград
5346
7290
ВКТ-7
00205524
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2025	1,848	-0,019	148,39	148,11	144,99	145,75	-0,76	24	0	0	71,7	58,6	13,05	0,63	0,6	-
25.05.2025	1,932	-0,023	149,96	149,7	146,51	147,36	-0,85	24	0	0	71,9	58,4	13,53	0,63	0,6	-
26.05.2025	1,867	-0,025	147,79	147,54	144,36	145,24	-0,88	24	0	0	71,9	58,7	13,28	0,63	0,6	-
27.05.2025	1,794	-0,019	142,66	142,37	139,39	140,12	-0,73	24	0	0	71,9	58,7	13,18	0,63	0,6	-
28.05.2025	1,77	-0,021	144,13	143,82	140,78	141,52	-0,74	24	0	0	71,7	58,8	12,9	0,63	0,59	-
29.05.2025	1,733	-0,015	141,41	141,07	138,16	138,83	-0,67	24	0	0	71,7	58,9	12,82	0,63	0,6	-
30.05.2025	1,752	-0,015	142,32	141,95	139,02	139,68	-0,66	24	0	0	71,9	59	12,88	0,63	0,6	-
31.05.2025	1,683	-0,013	138,13	137,77	134,96	135,58	-0,62	24	0	0	71,6	58,9	12,75	0,63	0,6	-
01.06.2025	1,698	-0,012	137,35	136,96	134,21	134,77	-0,56	24	0	0	71,8	58,9	12,89	0,63	0,6	-
02.06.2025	1,755	-0,01	142,81	142,36	139,57	140,1	-0,53	24	0	0	71,6	58,8	12,8	0,64	0,61	-
03.06.2025	1,738	-0,006	138,43	137,96	135,28	135,77	-0,49	24	0	0	71,7	58,7	13,07	0,63	0,6	-
04.06.2025	1,669	-0,005	133,74	133,26	130,68	131,12	-0,44	24	0	0	71,8	58,8	12,98	0,64	0,61	-
05.06.2025	1,634	-0,005	130,39	129,94	127,42	127,86	-0,44	24	0	0	71,7	58,6	13,02	0,64	0,6	-
06.06.2025	1,599	-0,031	132,08	132,06	129,08	129,97	-0,89	24	0	0	71,5	58,8	12,77	0,64	0,61	-
07.06.2025	1,547	-0,059	128,05	128,56	125,11	126,51	-1,4	24	0	0	71,7	58,7	13,02	0,63	0,6	-
08.06.2025	1,582	-0,064	132,87	133,36	129,84	131,28	-1,44	24	0	0	71,4	58,5	12,85	0,63	0,6	-
09.06.2025	1,692	-0,068	142,92	143,41	139,65	141,15	-1,5	24	0	0	71,4	58,7	12,75	0,63	0,6	-
10.06.2025	1,674	-0,068	139,6	140,15	136,44	137,97	-1,53	24	0	0	71,2	58,3	12,92	0,63	0,6	-
11.06.2025	1,721	-0,069	141,19	141,7	137,94	139,47	-1,53	24	0	0	71,7	58,5	13,13	0,63	0,61	-
12.06.2025	1,675	-0,064	137,89	138,4	134,71	136,19	-1,48	24	0	0	71,7	58,6	13,06	0,63	0,61	-
13.06.2025	1,699	-0,067	138,38	138,87	135,19	136,67	-1,48	24	0	0	71,8	58,6	13,18	0,63	0,6	-
14.06.2025	1,658	-0,063	139,76	140,25	136,59	138,02	-1,43	24	0	0	71,2	58,5	12,75	0,63	0,6	-
15.06.2025	1,649	-0,059	136,88	137,27	133,74	135,08	-1,34	24	0	0	71,8	58,8	12,94	0,62	0,6	-
16.06.2025	1,445	-0,118	126,72	128,32	123,84	126,29	-2,45	24	0	1	71,4	58,6	12,81	0,63	0,6	-
17.06.2025	1,69	-0,025	139,79	139,64	136,6	137,41	-0,81	24	0	0	71,6	58,9	12,72	0,48	0,47	-
18.06.2025	0,446	-0,448	78,9	87,94	77,26	86,7	-9,44	24	0	1	68,1	55,6	12,46	0,61	0,59	-
19.06.2025	1,678	-0,011	137,28	136,66	134,2	134,52	-0,32	24	0	1	70,8	58,1	12,65	0,63	0,59	-
20.06.2025	1,823	0,09	138,41	135,93	135,23	133,74	1,49	24	0	0	71,9	59,1	12,81	0,62	0,59	-
21.06.2025	1,758	0,051	139,6	137,75	136,39	135,55	0,84	24	0	0	71,7	59,2	12,53	0,62	0,59	-
22.06.2025	1,742	-0,002	144,5	143,83	141,21	141,49	-0,28	24	0	0	71,6	59,2	12,45	0,63	0,59	-
23.06.2025	1,6	-0,031	136,52	136,53	133,36	134,32	-0,96	24	0	0	71,8	59,3	12,42	0,62	0,59	-
Итого:	51,551	0	4248,85	4253,44	4151,71	4186,03	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	51,551															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2025	1297,755	50349,11	48675,72	49180,09	48173,62
23.06.2025	1349,306	54597,96	52929,16	53331,8	52359,65

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.06.2025 11:10:38