

#142379#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Баграмяна 6-12, Калининград
5346
7290
ВКТ-7
00205524
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2025	1,656	-0,045	148,32	148,54	144,96	146,12	-1,16	24	0	0	71,2	59,3	11,89	0,47	0,47	-
25.06.2025	-0,218	-0,523	50,46	62,94	49,68	62,19	-12,51	24	0	1	58,6	50,5	8,1	0,34	0,34	-
26.06.2025	-0,595	-0,541	10,89	29,77	10,89	29,65	-18,76	24	0	1	25,5	30,1	-4,62	0,34	0,34	-
27.06.2025	-0,445	-0,456	10,23	31,64	10,23	31,64	-21,41	24	0	1	22,6	22,1	0,48	0,11	0,11	-
28.06.2025	-0,445	-0,456	9,55	32,28	9,55	32,28	-22,73	24	0	1	21,4	20,8	0,58	0,11	0,11	-
29.06.2025	-0,456	-0,456	8,94	32,48	8,94	32,48	-23,54	24	0	1	20,6	20,5	0,09	0,11	0,12	-
30.06.2025	-0,458	-0,458	8,61	32,76	8,61	32,76	-24,15	24	0	1	20	20	-0,07	0,41	0,41	-
01.07.2025	-0,459	-0,456	8,96	32,74	8,96	32,74	-23,78	24	0	1	20	20,2	-0,21	0,58	0,58	-
02.07.2025	-0,462	-0,459	9,23	32,69	9,23	32,69	-23,46	24	0	1	20,3	20,6	-0,29	0,55	0,54	-
03.07.2025	-0,392	-0,46	9,71	32,56	9,68	32,56	-22,88	24	0	1	28	21	6,98	0,64	0,57	-
04.07.2025	0,485	-0,188	215,47	223,4	210,59	218,92	-8,33	24	0	1	70,8	66	4,81	0,63	0,57	-
05.07.2025	0,793	-0,008	352,84	352,88	344,87	345,32	-0,45	24	0	0	71,2	68,8	2,38	0,63	0,58	-
06.07.2025	0,881	0,053	346,11	344,83	338,27	337,49	0,78	24	0	0	71,2	68,7	2,44	0,63	0,58	-
07.07.2025	0,391	0,026	346,51	346,17	338,55	338,41	0,14	24	0	0	71,8	70,7	1,11	0,63	0,58	-
08.07.2025	0,364	-0,071	241,93	243,1	236,38	237,78	-1,4	24	0	0	71,6	69,6	1,92	0,63	0,57	-
09.07.2025	0,685	-0,039	100,91	101,5	98,68	99,67	-0,99	24	0	0	70,2	62,7	7,49	0,63	0,58	-
10.07.2025	0,607	-0,067	157,02	158,12	153,55	154,98	-1,43	24	0	1	70,3	65,8	4,48	0,63	0,58	-
11.07.2025	0,992	-0,061	84,77	85,86	82,93	84,58	-1,65	24	0	1	69,3	56,2	13,06	0,63	0,58	-
12.07.2025	1,531	-0,076	130,27	131,1	127,36	129,07	-1,71	24	0	0	70,5	57,8	12,79	0,63	0,58	-
13.07.2025	1,572	-0,084	135,11	136,01	132,09	133,92	-1,83	24	0	0	70,6	57,9	12,7	0,64	0,58	-
14.07.2025	1,523	-0,081	130,53	131,45	127,61	129,4	-1,79	24	0	0	70,8	58	12,76	0,63	0,58	-
15.07.2025	1,261	-0,068	108,76	109,64	106,37	107,94	-1,57	24	0	1	70,5	57,8	12,69	0,63	0,58	-
16.07.2025	1,473	-0,08	122,21	123,15	119,46	121,24	-1,78	24	0	0	71	57,8	13,2	0,63	0,58	-
17.07.2025	1,429	-0,081	122,97	123,89	120,2	121,96	-1,76	24	0	0	70,6	57,9	12,76	0,63	0,58	-
18.07.2025	1,37	-0,079	121,25	122,2	118,57	120,31	-1,74	24	0	0	70,3	57,9	12,41	0,62	0,58	-
19.07.2025	1,4	-0,079	127,76	128,73	125	126,74	-1,74	24	0	0	69,5	57,5	12	0,63	0,58	-
20.07.2025	1,404	-0,075	121,12	122,02	118,41	120,11	-1,7	24	0	0	70,7	58,1	12,68	0,63	0,58	-
21.07.2025	1,344	-0,078	119,4	120,36	116,75	118,48	-1,73	24	0	0	70,3	58	12,38	0,63	0,58	-
22.07.2025	1,382	-0,081	122,56	123,54	119,85	121,62	-1,77	24	0	0	70,3	57,9	12,38	0,63	0,58	-
23.07.2025	1,393	-0,082	125,23	126,24	122,48	124,27	-1,79	24	0	0	70	57,8	12,21	0,63	0,58	-
Итого:	20,006	0	3607,63	3822,59	3528,7	3757,32	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	20,006															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2025	1349,306	54597,96	52929,16	53331,8	52359,65
23.07.2025	1369,312	58205,59	56751,75	56860,5	56116,97

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

29.07.2025 11:58:06