

#28766#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2023 по 23.08.2023

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Баграмяна 6-12, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 7290
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00205524
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2023	1,456	-0,02	60,11	60,28	58,78	59,73	-0,95	23	1	1	69,4	43,9	25,5	0,65	0,58	-
25.07.2023	1,517	-0,014	58,48	58,62	57,19	58,14	-0,95	24	0	0	69,5	42,3	27,25	0,64	0,57	-
26.07.2023	1,53	-0,022	65,69	65,93	64,31	65,35	-1,04	24	0	0	68,1	43,6	24,52	0,65	0,57	-
27.07.2023	1,535	-0,022	63,27	63,51	61,91	62,95	-1,04	24	0	0	69,3	43,7	25,55	0,65	0,58	-
28.07.2023	1,518	-0,024	62,25	62,47	60,89	61,94	-1,05	24	0	0	69,5	43,8	25,7	0,65	0,58	-
29.07.2023	1,523	-0,023	62,75	62,96	61,4	62,43	-1,03	24	0	0	69,5	43,9	25,6	0,65	0,58	-
30.07.2023	1,542	-0,022	62,52	62,7	61,14	62,16	-1,02	24	0	0	69,6	43,7	25,94	0,65	0,58	-
31.07.2023	1,541	-0,019	62,29	62,45	60,95	61,91	-0,96	24	0	0	69,5	43,5	25,98	0,65	0,58	-
01.08.2023	1,538	-0,017	61,02	61,16	59,69	60,64	-0,95	24	0	0	70	43,5	26,46	0,64	0,58	-
02.08.2023	1,535	-0,019	63,33	63,49	61,95	62,96	-1,01	24	0	0	69	43,5	25,53	0,63	0,58	-
03.08.2023	1,521	-0,022	64,14	64,39	62,78	63,83	-1,05	24	0	0	68,8	43,8	24,98	0,64	0,58	-
04.08.2023	1,472	-0,026	61,72	62,08	60,41	61,54	-1,13	24	0	0	69,2	44	25,2	0,64	0,59	-
05.08.2023	1,417	-0,029	60,7	61,12	59,39	60,59	-1,2	24	0	0	69,2	44,5	24,75	0,63	0,59	-
06.08.2023	1,476	-0,029	64,8	65,26	63,43	64,63	-1,2	24	0	0	68,6	44,5	24,12	0,63	0,59	-
07.08.2023	1,424	-0,033	66,86	67,39	65,47	66,73	-1,26	24	0	0	67,6	45	22,63	0,62	0,59	-
08.08.2023	1,568	-0,033	66,64	67,1	65,21	66,5	-1,29	24	0	0	68,7	43,8	24,93	0,62	0,59	-
09.08.2023	1,556	-0,034	63,55	64,02	62,19	63,48	-1,29	24	0	0	69,4	43,4	25,93	0,62	0,59	-
10.08.2023	1,517	-0,033	63,27	63,76	61,94	63,23	-1,29	24	0	0	69	43,6	25,41	0,62	0,59	-
11.08.2023	1,59	-0,036	65,52	66,11	64,13	65,56	-1,43	24	0	0	68,6	42,9	25,75	0,62	0,59	-
12.08.2023	1,54	-0,037	65,67	66,27	64,3	65,71	-1,41	24	0	0	68,3	43,4	24,94	0,63	0,59	-
13.08.2023	1,633	-0,037	66,79	67,39	65,37	66,83	-1,46	24	0	0	68,7	42,7	26	0,63	0,59	-
14.08.2023	1,471	-0,032	62,24	62,85	60,92	62,31	-1,39	24	0	0	69,1	44	25,15	0,63	0,58	-
15.08.2023	1,48	-0,042	62,88	63,63	61,55	63,08	-1,53	24	0	0	68,9	43,7	25,15	0,64	0,58	-
16.08.2023	1,414	-0,049	57,87	58,68	56,58	58,18	-1,6	24	0	0	70,1	43,8	26,27	0,64	0,58	-
17.08.2023	1,58	0,074	60,95	59	59,63	58,5	1,13	24	0	1	69,6	43,9	25,68	0,64	0,58	-
18.08.2023	1,452	-0,03	60,15	60,62	58,85	60,11	-1,26	24	0	0	69,5	43,9	25,61	0,64	0,58	-
19.08.2023	1,381	-0,032	60,09	60,57	58,79	60,03	-1,24	24	0	0	69	44,5	24,48	0,64	0,58	-
20.08.2023	1,374	-0,031	58,01	58,49	56,74	57,97	-1,23	24	0	0	69,6	44,4	25,24	0,64	0,58	-
21.08.2023	1,379	-0,033	57,93	58,41	56,64	57,91	-1,27	24	0	0	69,8	44,5	25,33	0,64	0,58	-
22.08.2023	1,405	-0,034	60,76	61,27	59,43	60,72	-1,29	24	0	0	69,4	44,8	24,67	0,63	0,58	-
23.08.2023	1,4	-0,031	59,23	59,69	57,92	59,15	-1,23	24	0	0	69,9	44,7	25,16	0,63	0,57	-
Итого:	46,285	0	1931,48	1941,67	1889,88	1924,8	0	743	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	46,285															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2023	3757,218	117245,58	112217,98	114393,93	111265,43
23.08.2023	3803,503	119177,06	114159,65	116283,81	113190,23

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.08.2023 7:42:06