

#145242#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Баграмяна 6-12, Калининград
5346
7290
ВКТ-7
00205524
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2025	1,387	-0,09	120,3	121,34	117,6	119,49	-1,89	24	0	0	70,8	58,1	12,74	0,64	0,59	-
25.07.2025	1,344	-0,09	119,1	120,19	116,42	118,32	-1,9	24	0	0	70,8	58,3	12,5	0,64	0,59	-
26.07.2025	1,305	-0,086	115,59	116,67	112,97	114,82	-1,85	24	0	0	71	58,5	12,52	0,64	0,58	-
27.07.2025	1,282	-0,086	117,16	118,26	114,54	116,39	-1,85	24	0	0	70,8	58,6	12,17	0,64	0,59	-
28.07.2025	1,319	-0,088	118,21	119,29	115,53	117,4	-1,87	24	0	0	70,9	58,6	12,36	0,63	0,58	-
29.07.2025	1,341	-0,085	120,63	121,67	117,93	119,74	-1,81	24	0	0	70,6	58,4	12,26	0,62	0,58	-
30.07.2025	1,349	-0,082	124,17	125,2	121,42	123,21	-1,79	24	0	0	70,3	58,4	11,95	0,62	0,59	-
31.07.2025	1,371	-0,085	124,74	125,69	121,91	123,7	-1,79	24	0	0	70,7	58,6	12,1	0,63	0,58	-
01.08.2025	1,327	-0,078	118,88	119,79	116,21	117,86	-1,65	24	0	0	71	58,7	12,27	0,63	0,58	-
02.08.2025	1,294	-0,08	119,36	120,34	116,66	118,42	-1,76	24	0	0	70,8	58,8	11,98	0,64	0,59	-
03.08.2025	1,331	-0,086	125,41	126,47	122,63	124,47	-1,84	24	0	0	70,3	58,6	11,74	0,63	0,58	-
04.08.2025	1,357	-0,085	120,47	121,47	117,7	119,51	-1,81	24	0	0	71,6	59,1	12,42	0,63	0,59	-
05.08.2025	1,34	-0,083	125,51	126,51	122,71	124,48	-1,77	24	0	0	70,6	58,8	11,76	0,63	0,59	-
06.08.2025	1,395	-0,085	127,91	128,91	125,06	126,85	-1,79	24	0	0	70,7	58,7	11,98	0,63	0,59	-
07.08.2025	1,396	-0,082	126,44	127,39	123,61	125,37	-1,76	24	0	0	71	58,9	12,11	0,63	0,59	-
08.08.2025	1,385	-0,082	128,71	129,65	125,84	127,61	-1,77	24	0	0	70,5	58,7	11,83	0,63	0,59	-
09.08.2025	1,343	-0,078	126,6	127,49	123,78	125,46	-1,68	24	0	0	70,4	58,8	11,66	0,63	0,6	-
10.08.2025	1,405	-0,076	128,87	129,71	125,99	127,64	-1,65	24	0	0	70,6	58,7	11,92	0,63	0,59	-
11.08.2025	1,368	-0,075	129,01	129,88	126,15	127,81	-1,66	24	0	0	70,5	58,8	11,62	0,63	0,6	-
12.08.2025	1,3	-0,097	124,73	125,94	121,95	123,94	-1,99	24	0	1	70,5	58,9	11,63	0,64	0,6	-
13.08.2025	1,366	-0,075	125,85	126,69	123,02	124,68	-1,66	24	0	0	70,9	59	11,9	0,63	0,6	-
14.08.2025	1,341	-0,07	125,85	126,63	123,07	124,6	-1,53	24	0	0	70,4	58,8	11,63	0,63	0,6	-
15.08.2025	1,272	-0,063	119,39	120,11	116,74	118,17	-1,43	24	0	0	70,5	58,9	11,63	0,62	0,6	-
16.08.2025	1,335	-0,067	123,73	124,42	120,97	122,43	-1,46	24	0	0	70,6	58,9	11,73	0,63	0,6	-
17.08.2025	1,391	-0,068	131,01	131,71	128,09	129,6	-1,51	24	0	0	70,4	58,8	11,56	0,63	0,6	-
18.08.2025	1,379	-0,041	125,23	125,42	122,44	123,43	-0,99	24	0	0	70,6	58,9	11,71	0,62	0,59	-
19.08.2025	1,372	-0,069	129,59	130,32	126,73	128,27	-1,54	24	0	0	70,2	58,6	11,56	0,61	0,59	-
20.08.2025	1,401	-0,069	131,53	132,22	128,61	130,12	-1,51	24	0	0	70,3	58,8	11,59	0,62	0,59	-
21.08.2025	1,412	-0,07	131,76	132,47	128,83	130,36	-1,53	24	0	0	70,5	58,8	11,68	0,62	0,59	-
22.08.2025	1,427	-0,068	132,55	133,27	129,61	131,12	-1,51	24	0	0	70,7	59	11,69	0,62	0,6	-
23.08.2025	1,404	-0,07	132,54	133,25	129,6	131,15	-1,55	24	0	0	70,4	58,8	11,54	0,61	0,6	-
Итого:	42,039	0	3870,83	3898,37	3784,32	3836,42	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	42,039															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2025	1369,312	58205,59	56751,75	56860,5	56116,97
23.08.2025	1411,351	62076,42	60650,12	60644,82	59953,39

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.08.2025 7:59:58