

#148672#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК

Баграмяна 6-12, Калининград

5346

7290

ВКТ-7

00205524

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2025	1,559	-0,075	145,64	146,33	142,41	144,02	-1,61	24	0	0	70,3	58,7	11,63	0,61	0,6	-
25.08.2025	1,517	-0,078	154,99	155,82	151,69	153,41	-1,72	24	0	0	68,6	58	10,66	0,62	0,6	-
26.08.2025	1,552	-0,073	145,23	145,92	142	143,6	-1,6	24	0	0	70,2	58,6	11,59	0,61	0,59	-
27.08.2025	1,523	-0,075	141,78	142,54	138,65	140,3	-1,65	24	0	0	70	58,4	11,66	0,62	0,6	-
28.08.2025	1,521	-0,079	146,53	147,31	143,31	144,97	-1,66	24	0	0	69,9	58,6	11,3	0,62	0,6	-
29.08.2025	1,452	-0,077	139,39	140,17	136,3	137,95	-1,65	24	0	0	70,2	58,8	11,36	0,62	0,6	-
30.08.2025	1,479	-0,072	139,61	140,35	136,53	138,1	-1,57	24	0	0	70,3	58,8	11,5	0,62	0,6	-
31.08.2025	1,511	-0,074	141,62	142,37	138,5	140,09	-1,59	24	0	0	70,4	58,8	11,6	0,62	0,6	-
01.09.2025	1,461	-0,076	140,09	140,86	136,98	138,62	-1,64	24	0	0	70,4	59	11,39	0,62	0,59	-
02.09.2025	1,364	-0,121	137,75	139,33	134,71	137,13	-2,42	24	0	1	70	58,8	11,16	0,62	0,6	-
03.09.2025	1,425	-0,074	135,76	136,5	132,73	134,33	-1,6	24	0	0	70,5	59	11,47	0,63	0,6	-
04.09.2025	1,411	-0,072	131,83	132,58	128,86	130,43	-1,57	24	0	0	71	59,3	11,67	0,63	0,59	-
05.09.2025	1,382	-0,107	135,04	136,41	132,01	134,22	-2,21	24	0	1	70,8	59,4	11,46	0,64	0,6	-
06.09.2025	1,366	-0,077	133,48	134,32	130,51	132,16	-1,65	24	0	0	70,6	59,4	11,22	0,63	0,6	-
07.09.2025	1,481	-0,079	140,4	141,22	137,24	138,95	-1,71	24	0	0	70,8	59,2	11,55	0,64	0,59	-
08.09.2025	1,474	-0,08	135,46	136,26	132,37	134,07	-1,7	24	0	0	71,3	59,4	11,9	0,63	0,59	-
09.09.2025	1,445	-0,075	137,13	137,93	134,06	135,7	-1,64	24	0	0	70,8	59,3	11,51	0,63	0,6	-
10.09.2025	1,467	-0,076	140,81	141,59	137,66	139,29	-1,63	24	0	0	70,6	59,3	11,36	0,62	0,59	-
11.09.2025	1,444	-0,071	133,86	134,56	130,86	132,39	-1,53	24	0	0	70,9	59,2	11,7	0,62	0,59	-
12.09.2025	1,471	-0,07	131,62	132,31	128,65	130,19	-1,54	24	0	0	71,2	59	12,14	0,63	0,59	-
13.09.2025	1,486	-0,073	136,34	137,08	133,26	134,88	-1,62	24	0	0	71,1	59,2	11,88	0,62	0,59	-
14.09.2025	1,567	-0,076	148,07	148,81	144,76	146,41	-1,65	24	0	0	70,7	59,2	11,5	0,63	0,6	-
15.09.2025	1,484	-0,079	138,94	139,73	135,81	137,49	-1,68	24	0	0	70,9	59,2	11,66	0,64	0,6	-
16.09.2025	1,477	-0,08	138,86	139,71	135,73	137,44	-1,71	24	0	0	70,8	59,2	11,62	0,63	0,6	-
17.09.2025	1,521	-0,084	143,21	144,1	140	141,8	-1,8	24	0	0	70,7	59,1	11,62	0,63	0,6	-
18.09.2025	1,531	-0,084	143,31	144,21	140,11	141,9	-1,79	24	0	0	70,7	59	11,68	0,63	0,6	-
19.09.2025	1,548	-0,051	137,08	137,4	133,98	135,19	-1,21	24	0	1	71,2	59,1	12,1	0,63	0,6	-
20.09.2025	1,515	-0,085	139,68	140,6	136,54	138,38	-1,84	24	0	0	70,6	58,8	11,87	0,63	0,61	-
21.09.2025	1,505	-0,081	137,11	138,01	134,06	135,79	-1,73	24	0	0	70,8	58,8	11,97	0,63	0,61	-
22.09.2025	1,529	-0,085	141,15	142,13	138,06	139,9	-1,84	24	0	0	70,3	58,4	11,85	0,62	0,6	-
23.09.2025	1,566	-0,09	138,78	139,72	135,66	137,54	-1,88	24	0	0	70,8	58,4	12,38	0,62	0,6	-
Итого:	46,034	0	4330,55	4356,18	4234	4286,64	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	46,034															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2025	1411,351	62076,42	60650,12	60644,82	59953,39
23.09.2025	1457,385	66406,97	65006,3	64878,82	64240,03

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.09.2025 7:45:39