

#74080#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.02.2024 по 23.03.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Московский 26-38, Калининград
5346

Заводской номер счётчика 00219092	Показания прибора, Гкал 23.03.2024	Предыдущие показания, Гкал 23.02.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	3445,509	3354,112	91.397
Количество тепловой энергии, система 2	0	0	0

Подпись исполнителя



014 26.02.24 откл. Эл. мет.



#73991#

Отчёт за период с 23.02.2024 по 23.03.2024.

Номер абонента 5346
Порядковый номер 6662
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00219092
Номер системы 1
Отчёт сформирован 28.03.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNар, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.02.2024	-	7,89	467,78	457,53	457,53	24	0	0	70	52,7	17,22	0,64	0,5
25.02.2024	-	8,005	473,88	463,53	463,53	24	0	0	69,9	52,7	17,26	0,65	0,49
26.02.2024	-	3,595	204,14	199,61	199,61	24	0	0	70,4	52,4	18,01	0,64	0,5
27.02.2024	-	0,012	0,49	0,48	0,48	24	0	1	69,2	43,9	25,33	0,63	0,5
28.02.2024	-	0,007	0,74	0,73	0,73	24	0	0	69,8	60,4	9,33	0,65	0,5
29.02.2024	-	0	0	0	0	24	0	0	70,6	52,7	17,86	0,66	0,49
01.03.2024	-	0	0	0	0	24	0	0	70,1	53,7	16,42	0,65	0,5
02.03.2024	-	0	0,01	0,01	0,01	24	0	0	68,8	51,8	16,93	0,64	0,5
03.03.2024	-	4,65	312,53	305,78	305,78	24	0	0	69,3	54,1	15,19	0,64	0,5
04.03.2024	-	7,947	458,76	448,61	448,61	24	0	0	70,4	52,7	17,7	0,64	0,5
05.03.2024	-	9,55	532,29	520,1	520,1	24	0	0	71,6	53,2	18,35	0,64	0,5
06.03.2024	-	10,12	523,05	510,77	510,77	24	0	0	72,7	52,9	19,8	0,65	0,49
07.03.2024	-	10,371	478,21	466,08	466,08	24	0	0	75,8	53,6	22,23	0,64	0,5
08.03.2024	-	10,502	504,99	492,41	492,41	24	0	0	75	53,7	21,31	0,65	0,5
09.03.2024	-	8,342	368,31	358,72	358,72	24	0	0	77	53,7	23,23	0,64	0,5
10.03.2024	-	5,451	276,3	269,56	269,56	24	0	0	74,1	53,9	20,2	0,65	0,5
11.03.2024	-	3,838	184,93	180,44	180,44	24	0	0	74,3	53,1	21,25	0,65	0,5
12.03.2024	-	0,624	31,76	31,01	31,01	24	0	0	72,6	52,5	20,06	0,65	0,5
13.03.2024	-	0,008	0,43	0,43	0,43	24	0	0	70,5	52	18,42	0,66	0,49
14.03.2024	-	0,483	30,7	30,03	30,03	24	0	0	69,7	53,6	16,09	0,67	0,49
15.03.2024	-	0	0	0	0	24	0	0	70	53,6	16,34	0,66	0,49
16.03.2024	-	0,002	0,21	0,21	0,21	24	0	0	69,8	53,5	16,3	0,64	0,5
17.03.2024	-	0	0	0	0	24	0	0	72,3	53	19,3	0,65	0,49
18.03.2024	-	0	0	0	0	24	0	0	75	53,4	21,55	0,65	0,49
19.03.2024	-	0	0	0	0	24	0	0	74,6	53,3	21,38	0,66	0,49
20.03.2024	-	0	0	0	0	24	0	0	73	55	18,03	0,65	0,49
21.03.2024	-	0	0	0	0	24	0	0	70,1	53,7	16,48	0,65	0,5
22.03.2024	-	0	0	0	0	24	0	0	70,1	53,5	16,64	0,65	0,5
23.03.2024	-	0	0	0	0	24	0	0	69,4	53,4	16,03	0,64	0,5
Итого:	-	91,397	4849,51	4736,04	4736,04	696	0	-	71,59	53,16	18,42	0,65	0,5

Общее время работы системы 696 час.
Период нормальной работы системы 696 час.
Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	M2, т
23.02.2024	3354,112	238276,93	232325,72	232325,72
23.03.2024	3445,509	243126,44	237061,76	237061,76

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения