

#296962#

Отчёт по теплопотреблению за период с 18.03.2026 по 17.04.2026

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Московский 26-38, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 6662
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00219092
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
19.03.2026	4,974	345,07	339,66	339,66	24	0	0	54,9	40,2	14,76	0,61	0,47	-
20.03.2026	6,989	343,31	336,34	336,34	24	0	0	65,2	44,3	20,84	0,66	0,5	-
21.03.2026	7,602	317,39	309,78	309,78	24	0	0	73,4	48,9	24,53	0,65	0,5	-
22.03.2026	7,452	315,5	307,99	307,99	24	0	0	73,3	49,2	24,19	0,67	0,48	-
23.03.2026	6,34	267,8	261,44	261,44	24	0	0	73,2	49	24,24	0,67	0,48	-
24.03.2026	5,983	248,88	242,9	242,9	24	0	0	73,5	48,9	24,62	0,68	0,48	-
25.03.2026	6,088	254,55	248,5	248,5	24	0	0	73,2	48,7	24,48	0,65	0,49	-
26.03.2026	7,106	291,01	284,09	284,09	24	0	0	73,2	48,2	25	0,66	0,49	-
27.03.2026	7,741	313,83	306,31	306,31	24	0	0	73,5	48,2	25,26	0,63	0,48	-
28.03.2026	7,291	299,25	292,02	292,02	24	0	0	73,8	48,8	24,96	0,64	0,48	-
29.03.2026	6,699	275,56	268,94	268,94	24	0	0	73,5	48,6	24,9	0,65	0,48	-
30.03.2026	6,655	276,05	269,41	269,41	24	0	0	73,6	48,9	24,69	0,64	0,48	-
31.03.2026	7,105	286,35	279,45	279,45	24	0	0	73,6	48,2	25,41	0,63	0,49	-
01.04.2026	7,952	329,53	321,65	321,65	24	0	0	73,4	48,7	24,71	0,55	0,55	-
02.04.2026	2,055	406,66	403,59	403,59	24	0	0	36,9	31,8	5,15	0,63	0,5	-
03.04.2026	7,282	345,41	338,23	338,23	24	0	0	66,9	45,3	21,56	0,64	0,48	-
04.04.2026	6,909	276,9	270,21	270,21	24	0	0	73,6	48,1	25,56	0,65	0,48	-
05.04.2026	6,255	258,26	252,04	252,04	24	0	0	73,6	48,8	24,8	0,64	0,48	-
06.04.2026	6,653	262,55	256,25	256,25	24	0	0	73,6	47,7	25,95	0,61	0,48	-
07.04.2026	7,173	286,32	279,5	279,5	24	0	0	73,3	47,7	25,65	0,63	0,49	-
08.04.2026	7,835	300,77	293,37	293,37	24	0	0	74,5	47,8	26,7	0,63	0,5	-
09.04.2026	7,884	313,48	305,9	305,9	24	0	0	74	48,2	25,76	0,64	0,49	-
10.04.2026	7,597	299,07	291,83	291,83	24	0	0	73,9	47,8	26,02	0,65	0,48	-
11.04.2026	7,07	289,1	282,18	282,18	24	0	0	73,4	48,3	25,05	0,65	0,48	-
12.04.2026	6,44	265,49	259,14	259,14	24	0	0	73,5	48,6	24,83	0,65	0,48	-
13.04.2026	6,154	254,58	248,49	248,49	24	0	0	73,3	48,5	24,73	0,65	0,47	-
14.04.2026	5,18	222,78	217,48	217,48	24	0	0	73,2	49,4	23,8	0,63	0,47	-
15.04.2026	5,632	337,71	329,67	329,67	24	0	0	73,2	56,1	17,06	0,62	0,49	-
16.04.2026	6,139	894,8	873,19	873,19	24	0	0	73,8	66,8	7	0,62	0,49	-
17.04.2026	6,179	909,5	887,47	887,47	24	0	0	73,9	67	6,94	0,63	0,48	-
Итого:	198,414	10087,46	9857,02	9857,02	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	198,414												

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
18.03.2026	1533,087	78898,89	76895,96	76895,96
17.04.2026	1736,906	89925,49	87669,37	87669,37

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.04.2026 14:26:44