

#126445#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Московский 26-38, Калининград
5346
6662
ВКТ-7
00219092
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	7,231	723,14	707,27	707,27	24	0	1	70	59,8	10,2	0,66	0,52	5,5
25.03.2025	6,674	751,88	735,47	735,47	24	0	1	69,8	60,7	9,05	0,66	0,52	4,4
26.03.2025	6,008	693,4	678,38	678,38	24	0	1	69,5	60,7	8,83	0,66	0,52	6,9
27.03.2025	6,211	705,48	690,28	690,28	24	0	1	69,3	60,4	8,97	0,66	0,51	5,7
28.03.2025	5,349	712,06	696,6	696,6	24	0	1	69,6	62	7,65	0,66	0,51	8,9
29.03.2025	5,158	725,29	709,56	709,56	24	0	1	69,5	62,2	7,24	0,66	0,51	9,9
30.03.2025	5,909	710,84	695,38	695,38	24	0	1	69,7	61,2	8,48	0,66	0,51	6,8
31.03.2025	6,123	713,55	698,02	698,02	24	0	1	69,7	61	8,75	0,66	0,52	5,9
01.04.2025	6,662	726,92	711	711	24	0	1	69,9	60,5	9,34	0,66	0,51	-
02.04.2025	5,711	718,54	702,85	702,85	24	0	1	69,8	61,6	8,1	0,66	0,5	-
03.04.2025	5,38	711,7	696,04	696,04	24	0	1	70,1	62,4	7,7	0,66	0,51	-
04.04.2025	5,987	732,31	716,29	716,29	24	0	1	69,9	61,6	8,33	0,66	0,52	-
05.04.2025	8,113	731,84	714,52	714,52	24	0	1	72,9	61,6	11,33	0,66	0,52	-
06.04.2025	9,235	755,33	736,69	736,69	24	0	1	74,7	62,2	12,5	0,66	0,52	-
07.04.2025	7,716	690,69	674,08	674,08	24	0	1	73,6	62,2	11,42	0,66	0,52	-
08.04.2025	7,49	727,37	710,77	710,77	24	0	1	71,6	61,1	10,5	0,66	0,52	-
09.04.2025	7,173	705,43	689,11	689,11	24	0	1	72	61,7	10,38	0,66	0,53	-
10.04.2025	7,919	740,56	723,41	723,41	24	0	1	72,1	61,2	10,92	0,66	0,52	-
11.04.2025	6,718	770,67	753,53	753,53	24	0	1	70,5	61,6	8,89	0,66	0,51	-
12.04.2025	5,997	800,8	783,38	783,38	24	0	1	69,7	62	7,63	0,66	0,5	-
13.04.2025	4,63	811,26	793,59	793,59	24	0	1	69,7	63,9	5,8	0,66	0,49	-
14.04.2025	4,175	776,53	759,64	759,64	24	0	1	69,6	64,2	5,47	0,66	0,46	-
15.04.2025	5,065	786,47	769,18	769,18	24	0	1	70	63,5	6,55	0,66	0,45	-
16.04.2025	3,759	736,43	720,44	720,44	24	0	1	69,6	64,4	5,17	0,66	0,43	-
17.04.2025	3,491	725,17	709,43	709,43	24	0	1	69,6	64,7	4,88	0,66	0,41	-
18.04.2025	2,531	652,12	638,19	638,19	24	0	1	69	65	3,92	0,66	0,4	-
19.04.2025	1,848	562,98	550,72	550,72	24	0	1	69,7	66,4	3,3	0,66	0,4	-
20.04.2025	1,876	571,93	558,92	558,92	24	0	1	71,4	68,1	3,3	0,66	0,51	-
21.04.2025	1,479	365,41	357,55	357,55	24	0	1	69,1	65	4,1	0,66	0,58	-
22.04.2025	1,446	264,3	258,58	258,58	24	0	1	69,6	64	5,58	0,66	0,58	-
23.04.2025	1,647	295,32	288,9	288,9	24	0	1	69,5	63,8	5,69	0,66	0,58	-
Итого:	164,711	21095,72	20627,77	20627,77	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	164,711												

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2025	5020,395	367721,41	358074,47	358074,47
23.04.2025	5185,106	388817,13	378702,24	378702,24

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.04.2025 7:33:26