

#130914#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК  
Московский 26-38, Калининград  
5346  
6662  
ВКТ-7  
00219092  
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, Гкал | dV1, м3 | dM1, т | dM2, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td    | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.04.2025 | 1,688    | 310,96  | 304,25 | 304,25 | 24       | 0       | 1      | 69,3   | 63,8   | 5,53  | 0,66    | 0,58    | -           |
| 25.04.2025 | 1,592    | 277,83  | 271,87 | 271,87 | 24       | 0       | 1      | 69,1   | 63,2   | 5,84  | 0,66    | 0,58    | -           |
| 26.04.2025 | 3,672    | 306,2   | 299,64 | 299,64 | 24       | 0       | 1      | 69,1   | 56,8   | 12,25 | 0,66    | 0,59    | -           |
| 27.04.2025 | 6,243    | 390,78  | 382,3  | 382,3  | 24       | 0       | 1      | 69,5   | 53,2   | 16,34 | 0,66    | 0,59    | -           |
| 28.04.2025 | 4,702    | 297,53  | 291,15 | 291,15 | 24       | 0       | 1      | 69,2   | 53,1   | 16,14 | 0,66    | 0,58    | -           |
| 29.04.2025 | 3,373    | 290,57  | 284,12 | 284,12 | 24       | 0       | 1      | 70,5   | 58,6   | 11,87 | 0,66    | 0,58    | -           |
| 30.04.2025 | 1,956    | 288,12  | 281,56 | 281,56 | 24       | 0       | 1      | 71,5   | 64,6   | 6,93  | 0,66    | 0,58    | -           |
| 01.05.2025 | 2,057    | 285,89  | 279,42 | 279,42 | 24       | 0       | 1      | 71,1   | 63,8   | 7,35  | 0,66    | 0,58    | -           |
| 02.05.2025 | 1,996    | 295,01  | 288,26 | 288,26 | 24       | 0       | 1      | 71,6   | 64,7   | 6,92  | 0,66    | 0,56    | -           |
| 03.05.2025 | 1,67     | 259,93  | 254,23 | 254,23 | 24       | 0       | 1      | 69,9   | 63,3   | 6,55  | 0,66    | 0,58    | -           |
| 04.05.2025 | 2,007    | 289,03  | 282,4  | 282,4  | 24       | 0       | 1      | 71,7   | 64,6   | 7,1   | 0,66    | 0,58    | -           |
| 05.05.2025 | 1,909    | 277,06  | 270,74 | 270,74 | 24       | 0       | 1      | 71,5   | 64,4   | 7,04  | 0,66    | 0,58    | -           |
| 06.05.2025 | 1,938    | 296,73  | 289,97 | 289,97 | 24       | 0       | 1      | 71,3   | 64,7   | 6,65  | 0,66    | 0,55    | -           |
| 07.05.2025 | 5,046    | 376,25  | 367,92 | 367,92 | 24       | 0       | 1      | 70,2   | 56,5   | 13,7  | 0,66    | 0,59    | -           |
| 08.05.2025 | 6,834    | 441,09  | 431,02 | 431,02 | 24       | 0       | 1      | 71,4   | 55,6   | 15,85 | 0,66    | 0,59    | -           |
| 09.05.2025 | 6,539    | 446,21  | 436,01 | 436,01 | 24       | 0       | 1      | 71,6   | 56,7   | 14,99 | 0,66    | 0,59    | -           |
| 10.05.2025 | 5,841    | 418,09  | 408,51 | 408,51 | 24       | 0       | 1      | 71,6   | 57,4   | 14,29 | 0,66    | 0,59    | -           |
| 11.05.2025 | 5,645    | 404,06  | 394,86 | 394,86 | 24       | 0       | 1      | 71,4   | 57,1   | 14,29 | 0,66    | 0,59    | -           |
| 12.05.2025 | 5,482    | 402,78  | 393,61 | 393,61 | 24       | 0       | 1      | 71,4   | 57,4   | 13,93 | 0,66    | 0,59    | -           |
| 13.05.2025 | 4,109    | 381,57  | 372,8  | 372,8  | 24       | 0       | 1      | 71,6   | 60,6   | 11,01 | 0,66    | 0,55    | -           |
| 14.05.2025 | 0,903    | 170,59  | 166,88 | 166,88 | 24       | 0       | 1      | 69,4   | 64,1   | 5,33  | 0,66    | 0,59    | -           |
| 15.05.2025 | 1,81     | 276,94  | 270,7  | 270,7  | 24       | 0       | 1      | 70,9   | 64,2   | 6,67  | 0,66    | 0,42    | -           |
| 16.05.2025 | 0,574    | 139,09  | 136,12 | 136,12 | 24       | 0       | 1      | 67,7   | 63,6   | 4,13  | 0,66    | 0,59    | -           |
| 17.05.2025 | 2,007    | 300,71  | 293,89 | 293,89 | 24       | 0       | 1      | 71,4   | 64,5   | 6,82  | 0,66    | 0,59    | -           |
| 18.05.2025 | 1,997    | 312,67  | 305,52 | 305,52 | 24       | 0       | 1      | 71,5   | 65     | 6,52  | 0,66    | 0,59    | -           |
| 19.05.2025 | 2,032    | 321,41  | 314,06 | 314,06 | 24       | 0       | 1      | 71,7   | 65,2   | 6,46  | 0,66    | 0,58    | -           |
| 20.05.2025 | 1,917    | 333,24  | 325,58 | 325,58 | 24       | 0       | 1      | 71,9   | 66     | 5,87  | 0,66    | 0,58    | -           |
| 21.05.2025 | 1,909    | 340,73  | 332,93 | 332,93 | 24       | 0       | 1      | 71,6   | 65,9   | 5,72  | 0,66    | 0,58    | -           |
| 22.05.2025 | 2,007    | 341,51  | 333,69 | 333,69 | 24       | 0       | 1      | 71,6   | 65,7   | 5,99  | 0,66    | 0,59    | -           |
| 23.05.2025 | 1,96     | 346,68  | 338,79 | 338,79 | 24       | 0       | 1      | 71,4   | 65,7   | 5,77  | 0,66    | 0,58    | -           |
| Итого:     | 91,415   | 9619,26 | 9402,8 | 9402,8 | 720      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0     | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 91,415   |         |        |        |          |         |        |        |        |       |         |         |             |

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, Гкал | dV1, м3   | dM1, т    | dM2, т    |
|------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 23.04.2025 | 5185,106 | 388817,13 | 378702,24 | 378702,24 |
| 23.05.2025 | 5276,521 | 398436,39 | 388105,04 | 388105,04 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.05.2025 7:48:08