

#14261#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2021 по 22.06.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК  
Адрес потребителя Московский 26-38, Калининград  
Номер абонента 5346  
Порядковый номер 6662  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00219092  
Номер системы 1

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekEtr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2021	2,612	155,43	152,1	152,1	24	0	0	68,7	51,6	17,18	0,6	0,57	16
25.05.2021	2,484	148,47	145,38	145,38	24	0	0	68	50,9	17,09	0,61	0,56	-
26.05.2021	2,605	155,57	152,28	152,28	24	0	0	68,7	51,6	17,1	0,61	0,56	-
27.05.2021	2,719	177,95	174,15	174,15	24	0	0	68,8	53,2	15,63	0,6	0,56	-
28.05.2021	2,648	169,09	165,5	165,5	24	0	0	68,6	52,6	15,99	0,6	0,56	11
29.05.2021	2,443	141,34	138,35	138,35	24	0	0	68,2	50,6	17,65	0,6	0,56	12,3
30.05.2021	2,596	131,21	128,41	128,41	24	0	0	68,5	48,3	20,24	0,6	0,56	-
31.05.2021	2,567	147,07	143,93	143,93	24	0	0	68,8	51	17,83	0,6	0,57	16
01.06.2021	2,445	139,37	136,39	136,39	24	0	0	68,7	50,7	17,96	0,59	0,57	-
02.06.2021	2,486	148,88	145,76	145,76	24	0	0	68,4	51,3	17,08	0,5	0,48	-
03.06.2021	1,353	91,62	89,85	89,85	24	0	0	64,7	49,7	15,02	0,6	0,57	15
04.06.2021	2,298	126,13	123,45	123,45	24	0	0	68,7	50	18,62	0,59	0,57	-
05.06.2021	2,136	103,6	101,45	101,45	24	0	0	67,8	46,7	21,08	0,6	0,57	13,4
06.06.2021	2,181	115,98	113,53	113,53	24	0	0	68,7	49,5	19,22	0,59	0,57	22
07.06.2021	2,114	128,49	125,78	125,78	24	0	0	68,3	51,5	16,82	0,6	0,57	-
08.06.2021	2,153	124,75	122,1	122,1	24	0	0	68,9	51,3	17,64	0,6	0,57	18,8
09.06.2021	2,25	131,51	128,7	128,7	24	0	0	68,8	51,3	17,52	0,6	0,57	21
10.06.2021	2,259	138,18	135,25	135,25	24	0	0	68,7	52	16,73	0,6	0,57	-
11.06.2021	2,203	141,02	138,04	138,04	24	0	0	68,8	52,8	15,97	0,6	0,57	-
12.06.2021	2,108	121,3	118,71	118,71	24	0	0	68,7	50,9	17,79	0,6	0,57	-
13.06.2021	2,158	118,95	116,44	116,44	24	0	0	68,6	50,1	18,56	0,6	0,57	-
14.06.2021	2,293	132,05	129,27	129,27	24	0	0	68,7	51	17,74	0,6	0,57	-
15.06.2021	2,333	141,41	138,43	138,43	24	0	0	68,9	52	16,86	0,6	0,57	-
16.06.2021	2,267	131,43	128,62	128,62	24	0	0	69	51,3	17,64	0,6	0,57	-
17.06.2021	2,272	143,26	140,18	140,18	24	0	0	69,1	52,9	16,2	0,6	0,57	-
18.06.2021	2	122,66	120,04	120,04	24	0	0	68,7	52	16,67	0,6	0,57	-
19.06.2021	1,957	117,82	115,31	115,31	24	0	0	68,9	51,9	16,98	0,6	0,57	-
20.06.2021	1,946	121,8	119,19	119,19	24	0	0	68,7	52,3	16,34	0,6	0,57	-
21.06.2021	1,853	114,64	112,19	112,19	24	0	0	68,7	52,2	16,52	0,6	0,57	-
22.06.2021	1,832	111,67	109,28	109,28	24	0	0	68,9	52,1	16,77	0,6	0,57	-
Итого:	67,571	3992,65	3908,06	3908,06	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	67,571												

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

## Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2021	7582,448	262812,93	256480,03	261039,98
22.06.2021	7650,019	266805,58	260388,09	264948,04

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.06.2021 15:20:16