

#95236#

Отчёт по теплопотреблению за период с 31.08.2024 по 23.09.2024

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Московский 26-38, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 6662
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00219092
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.09.2024	1,966	299,21	292,59	292,59	24	0	0	70,2	63,5	6,71	0,6	0,57	-
02.09.2024	1,871	308,14	301,47	301,47	24	0	0	69,3	63,1	6,21	0,6	0,57	-
03.09.2024	1,873	294,96	288,45	288,45	24	0	0	70,1	63,6	6,49	0,61	0,58	-
04.09.2024	1,828	289,54	283,1	283,1	24	0	0	70,7	64,2	6,45	0,6	0,58	-
05.09.2024	1,848	318,93	312	312	24	0	0	69,5	63,6	5,92	0,6	0,58	-
06.09.2024	1,78	312,35	305,51	305,51	24	0	0	69,8	64	5,81	0,6	0,58	-
07.09.2024	1,826	303,47	296,74	296,74	24	0	0	70,3	64,2	6,15	0,6	0,58	-
08.09.2024	1,889	316,48	309,58	309,58	24	0	0	69,7	63,6	6,1	0,6	0,58	-
09.09.2024	1,79	314,47	307,65	307,65	24	0	0	69,5	63,7	5,82	0,6	0,58	-
10.09.2024	1,777	287,35	281,03	281,03	24	0	0	70	63,7	6,33	0,6	0,59	-
11.09.2024	1,836	281,02	274,89	274,89	24	0	0	69,7	63	6,68	0,6	0,58	-
12.09.2024	1,793	277,22	271,22	271,22	24	0	0	69,3	62,7	6,61	0,6	0,59	-
13.09.2024	1,806	284,56	278,31	278,31	24	0	0	70	63,6	6,49	0,6	0,59	-
14.09.2024	1,81	277,05	271,01	271,01	24	0	0	69,8	63,2	6,68	0,6	0,59	-
15.09.2024	1,897	271,26	265,36	265,36	24	0	0	69,8	62,7	7,15	0,6	0,59	-
16.09.2024	1,853	277,17	271,12	271,12	24	0	0	69,7	62,9	6,83	0,6	0,59	-
17.09.2024	1,78	276,96	270,86	270,86	24	0	0	70,2	63,6	6,59	0,6	0,58	-
18.09.2024	1,85	277,77	271,62	271,62	24	0	0	70,3	63,4	6,81	0,6	0,58	-
19.09.2024	1,819	277,42	271,3	271,3	24	0	0	70,1	63,4	6,69	0,6	0,58	-
20.09.2024	1,818	278,23	272,07	272,07	24	0	0	70,2	63,5	6,69	0,6	0,58	-
21.09.2024	1,822	273,39	267,43	267,43	24	0	0	69,7	62,8	6,82	0,6	0,58	-
22.09.2024	1,89	276,56	270,51	270,51	24	0	0	69,8	62,8	6,98	0,6	0,58	-
23.09.2024	1,855	281,25	275,05	275,05	24	0	0	70,1	63,4	6,73	0,6	0,59	-
Итого:	42,277	6654,76	6508,87	6508,87	552	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	42,277												

Общее время работы системы, ч 552
Период нормальной работы системы, ч 552

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
31.08.2024	3994,014	284904,68	277174,63	277174,63
23.09.2024	4036,291	291559,44	283683,5	283683,5

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.09.2024 7:52:38