

#148671#

Отчёт по теплопотреблению за период с 31.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Московский 26-38, Калининград
5346
6662
ВКТ-7
00219092
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.09.2025	1,866	245,73	240,13	240,13	24	0	0	71,4	63,6	7,79	0,59	0,59	-
02.09.2025	1,772	238,03	232,71	232,71	24	0	0	71	63,4	7,62	0,6	0,59	-
03.09.2025	1,829	243,32	237,74	237,74	24	0	0	71,6	63,9	7,69	0,6	0,59	-
04.09.2025	1,807	241,72	236,13	236,13	24	0	0	71,9	64,3	7,64	0,61	0,59	-
05.09.2025	1,741	240,29	234,75	234,75	24	0	0	71,7	64,3	7,41	0,61	0,59	-
06.09.2025	1,722	244,32	238,74	238,74	24	0	0	71,4	64,2	7,21	0,6	0,59	-
07.09.2025	1,845	253,98	248,17	248,17	24	0	0	71,7	64,2	7,43	0,61	0,59	-
08.09.2025	1,813	245,93	240,22	240,22	24	0	0	72,2	64,6	7,53	0,6	0,58	-
09.09.2025	1,822	254,15	248,32	248,32	24	0	0	71,6	64,2	7,34	0,6	0,59	-
10.09.2025	1,773	252,55	246,84	246,84	24	0	0	71,2	64	7,18	0,6	0,59	-
11.09.2025	1,77	253,93	248,14	248,14	24	0	0	71,4	64,3	7,13	0,6	0,59	-
12.09.2025	1,82	256,17	250,27	250,27	24	0	0	71,8	64,5	7,27	0,6	0,58	-
13.09.2025	1,865	260,37	254,37	254,37	24	0	0	71,8	64,4	7,33	0,6	0,59	-
14.09.2025	1,907	268,42	262,33	262,33	24	0	0	71,3	64	7,27	0,61	0,59	-
15.09.2025	1,831	264,35	258,31	258,31	24	0	0	71,5	64,4	7,09	0,61	0,59	-
16.09.2025	1,807	265,05	259	259	24	0	0	71,5	64,5	6,98	0,61	0,59	-
17.09.2025	1,895	272,86	266,65	266,65	24	0	0	71,3	64,2	7,11	0,61	0,59	-
18.09.2025	1,874	270,68	264,51	264,51	24	0	0	71,4	64,3	7,09	0,61	0,59	-
19.09.2025	1,916	258,92	252,94	252,94	24	0	0	71,9	64,4	7,57	0,6	0,6	-
20.09.2025	1,867	255,05	249,23	249,23	24	0	0	71,5	64	7,49	0,6	0,6	-
22.09.2025	1,962	256,84	250,96	250,96	24	0	0	71,6	63,8	7,82	0,6	0,6	-
23.09.2025	1,852	253	247,21	247,21	24	0	0	71,5	64	7,48	0,6	0,59	-
Итого:	40,356	5595,66	5467,67	5467,67	528	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	40,356												

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

552

528

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
31.08.2025	49,015	6311,12	6167,53	6167,53
23.09.2025	89,371	11906,78	11635,2	11635,2

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.09.2025 7:42:34