

# #14269#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2022 по 04.10.2022

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК  
Адрес потребителя Московский 26-38, Калининград  
Номер абонента 5346  
Порядковый номер 6662  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00219092  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2022	2,61	188,16	184,13	184,13	24	0	0	69	54,9	14,17	0,57	0,57	-
25.09.2022	2,646	187,08	183,06	183,06	24	0	0	69,1	54,6	14,48	0,57	0,57	-
26.09.2022	2,533	180,25	176,4	176,4	24	0	0	68,9	54,5	14,37	0,57	0,57	-
27.09.2022	2,558	176,27	172,5	172,5	24	0	0	68,9	54,1	14,84	0,57	0,57	-
28.09.2022	2,424	157,1	153,79	153,79	24	0	0	68,4	52,7	15,78	0,52	0,46	-
29.09.2022	2,135	155,09	152,13	152,13	24	0	0	63,9	49,8	14,05	0,47	0,4	-
30.09.2022	2,496	145,66	142,57	142,57	24	0	0	68,5	51	17,51	0,48	0,4	-
01.10.2022	2,582	129,26	126,38	126,38	24	0	0	70,6	50,1	20,45	0,47	0,4	-
02.10.2022	2,641	153	149,81	149,81	24	0	0	68,1	50,5	17,64	0,52	0,41	-
03.10.2022	2,46	151,49	148,33	148,33	24	0	0	67,8	51,3	16,58	0,58	0,43	-
04.10.2022	2,567	172,78	169,12	169,12	24	0	0	68,5	53,3	15,16	0,58	0,43	-
Итого:	27,652	1796,14	1758,22	1758,22	264	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	27,652												

Общее время работы системы, ч 264

Период нормальной работы системы, ч 264

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2022	1981,127	83735,16	81655,03	81655,03
04.10.2022	2008,779	85531,3	83413,25	83413,25

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
13.10.2022 13:44:38