

#95235#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2024 по 23.09.2024

Потребитель ЛАНСАР, ООО, УК 6796
Адрес потребителя Левитана 63к1, Калининград
Номер абонента 6796
Порядковый номер 7230
Тип теплосчётчика ТЭСМА-106
Заводской номер 1240002
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	Tmin	Tmax	Tdt	Ttn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2024	0,52	78,359	79,078	76,625	77,57	24	24	0	0	0	0	0	70	65	0,9	0,6	-
25.08.2024	0,486	79,711	80,461	77,961	78,914	24	24	0	0	0	0	0	70	65	0,9	0,6	-
26.08.2024	0,501	78,617	79,328	76,891	77,828	24	24	0	0	0	0	0	70	65	0,9	0,6	-
27.08.2024	0,487	79,906	80,641	78,148	79,094	24	24	0	0	0	0	0	70	65	0,9	0,6	-
28.08.2024	0,499	79,016	79,734	77,297	78,227	24	24	0	0	0	0	0	70	65	0,9	0,6	-
29.08.2024	0,499	79,578	80,266	77,828	78,734	24	24	0	0	0	0	0	70	65	0,9	0,6	-
30.08.2024	0,506	76,82	77,531	75,109	76,047	24	24	0	0	0	0	0	71	65	0,9	0,6	-
31.08.2024	0,47	76,773	77,508	75,078	76,008	24	24	0	0	0	0	0	70	65	0,9	0,6	-
01.09.2024	0,514	76,492	77,211	74,805	75,75	24	24	0	0	0	0	0	70	65	0,9	0,6	-
02.09.2024	0,512	79,578	80,266	77,828	78,742	24	24	0	0	0	0	0	70	65	0,9	0,6	-
03.09.2024	0,503	77,68	78,367	75,953	76,852	24	24	0	0	0	0	0	71	65	0,9	0,6	-
04.09.2024	0,514	79,203	79,906	77,453	78,383	24	24	0	0	0	0	0	70	65	0,9	0,6	-
05.09.2024	0,491	78,273	79	76,547	77,484	24	24	0	0	0	0	0	70	65	0,9	0,6	-
06.09.2024	0,477	78,047	78,789	76,328	77,281	24	24	0	0	0	0	0	70	65	0,9	0,6	-
07.09.2024	0,485	77,211	77,969	75,492	76,461	24	24	0	0	0	0	0	71	65	0,9	0,6	-
08.09.2024	0,5	74,914	75,664	73,242	74,195	24	24	0	0	0	0	0	71	65	0,9	0,6	-
09.09.2024	0,486	76,938	77,656	75,234	76,172	24	24	0	0	0	0	0	70	65	0,9	0,6	-
10.09.2024	0,489	77,68	78,438	75,961	76,938	24	24	0	0	0	0	0	70	65	0,9	0,6	-
11.09.2024	0,554	79,414	80,18	77,672	78,664	24	24	0	0	0	0	0	70	64	0,9	0,6	-
12.09.2024	0,498	78,07	78,82	76,344	77,312	24	24	0	0	0	0	0	70	65	0,9	0,6	-
13.09.2024	0,534	79,266	80	77,492	78,461	24	24	0	0	0	0	0	71	65	0,9	0,6	-
14.09.2024	0,563	78,219	78,984	76,469	77,484	24	24	0	0	0	0	0	71	65	0,9	0,6	-
15.09.2024	0,552	78,25	79,008	76,508	77,508	24	24	0	0	0	0	0	71	65	0,9	0,6	-
16.09.2024	0,535	76,875	77,617	75,172	76,148	24	24	0	0	0	0	0	71	64	0,9	0,6	-
17.09.2024	0,51	78,188	78,93	76,453	77,406	24	24	0	0	0	0	0	71	65	0,9	0,6	-
18.09.2024	0,518	79,047	79,773	77,297	78,258	24	24	0	0	0	0	0	70	65	0,9	0,6	-
19.09.2024	0,509	78,711	79,438	76,977	77,914	24	24	0	0	0	0	0	70	65	0,9	0,6	-
20.09.2024	0,499	79,484	80,219	77,727	78,688	24	24	0	0	0	0	0	70	65	0,9	0,6	-
21.09.2024	0,521	78,539	79,25	76,812	77,742	24	24	0	0	0	0	0	70	65	0,9	0,6	-
22.09.2024	0,544	78,078	78,789	76,352	77,297	24	24	0	0	0	0	0	70	64	0,9	0,6	-
23.09.2024	0,523	77,141	77,867	75,43	76,398	24	24	0	0	0	0	0	70	65	0,9	0,6	-
Итого:	15,799	2424,078	2446,688	2370,485	2399,96	744	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,587																

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.08.2024	1909,589	115662,508	106636,266	112795,891	104860,156	24976,54	14,22
23.09.2024	1925,388	118086,586	109082,953	115166,375	107260,117	25720,54	14,22

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.09.2024 8:09:29