

#77917#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.03.2024 по 09.04.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер


ЛАНСАР, ООО, УК 6796
Левитана 63к2, Калининград
6796

Заводской номер счётчика 1230010	Показания прибора, МВт×ч 09.04.2024	Предыдущие показания, МВт×ч 23.03.2024	Разность показаний, МВт×ч	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	745,693	733,63	12,063	10,374

Подпись исполнителя



09.04.24 от Д. М.



#77916#

Отчёт за период с 23.03.2024 по 09.04.2024.

Номер абонента 6796
 Порядковый номер 7231
 Тип теплосчётчика ТЭСМА-106
 Заводской номер 1230010
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 23.04.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	Q, МВт×ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab,	TNар, ч	Tmin,	Tmax,	Tdt,	Ttn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.03.2024	3,6	0,957	20,637	20,109	20,043	19,949	24	24	0	0	0	0	0	82	41	0,9	0,5
25.03.2024	3,9	1,001	20,832	20,18	20,219	20,027	24	24	0	0	0	0	0	82	40	0,9	0,5
26.03.2024	5,5	0,897	18,59	18,113	18,055	17,984	24	24	0	0	0	0	0	82	39	0,9	0,5
27.03.2024	9,1	0,835	16,535	16,102	16,059	16	24	24	0	0	0	0	0	82	37	0,9	0,5
28.03.2024	11,8	0,683	13,02	12,777	12,656	12,707	24	24	0	0	0	0	0	80	34	0,9	0,5
29.03.2024	10,7	0,746	15,504	15,148	15,098	15,062	24	24	0	0	0	0	3	78	35	0,9	0,5
30.03.2024	13,4	0,612	12,988	12,648	12,648	12,574	24	24	0	0	0	0	0	77	36	0,9	0,5
31.03.2024	16,7	0,536	10,926	10,738	10,633	10,676	24	24	0	0	0	0	3	78	35	0,9	0,5
01.04.2024	-	0,484	9,898	9,656	9,645	9,605	24	24	0	0	0	0	3	77	34	0,9	0,5
02.04.2024	-	0,561	11,645	11,441	11,336	11,375	24	24	0	0	0	0	3	78	35	0,9	0,5
03.04.2024	-	0,801	18,547	18,062	18,031	17,914	24	24	0	0	0	0	0	80	42	0,9	0,5
04.04.2024	-	0,927	20,602	20,125	20	19,953	24	24	0	0	0	0	0	82	43	0,9	0,5
05.04.2024	-	0,708	14,059	13,75	13,664	13,668	24	24	0	0	0	0	0	81	36	0,9	0,5
06.04.2024	-	0,683	13,418	13,125	13,051	13,055	24	24	0	0	0	0	0	79	34	0,9	0,5
07.04.2024	-	0,65	13,672	13,367	13,297	13,277	24	24	0	0	0	0	0	80	38	0,9	0,5
08.04.2024	-	0,507	10,391	10,129	10,109	10,07	24	24	0	0	0	0	3	79	36	0,9	0,5
09.04.2024	-	0,475	9,516	9,238	9,262	9,188	24	24	0	0	0	0	3	78	34	0,9	0,5
Итого:	8,1	12,063	250,78	244,708	243,806	243,084	408	408	0	0	0	0	-	79,71	37	0,9	0,5

Общее время работы системы 408 час.

Период нормальной работы системы 408 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт×ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNар, ч	Ttn, ч
23.03.2024	733,63	39803,855	39372,387	38862,012	38777,992	23039,15	0
09.04.2024	745,693	40054,633	39617,098	39105,816	39021,078	23447,15	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____