

#14212#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 23.05.2021

Потребитель ЛАНСАР, ООО, УК 6796
Адрес потребителя Левитана 63к2, Калининград
Номер абонента 6796
Порядковый номер 7231
Тип теплосчётчика ТЭСМА-106
Заводской номер 1230010
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	Tmin	Tmax	Tdt	Ttn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2021	0,963	63,926	63,906	62,59	63,004	24	24	0	0	0	0	0	68	55	0,9	0,5	4
25.04.2021	0,953	69,77	69,84	68,398	68,883	24	24	0	0	0	0	0	66	54	0,9	0,5	3,7
26.04.2021	1,04	69,035	69,059	67,684	68,16	24	24	0	0	0	0	0	66	53	0,9	0,5	2,9
27.04.2021	0,995	63,188	63,168	61,938	62,352	24	24	0	0	0	0	0	66	53	0,9	0,5	4,1
28.04.2021	0,975	30,871	30,445	30,062	30,094	24	24	0	0	0	0	0	77	49	0,9	0,5	6,7
29.04.2021	0,795	27,34	26,996	26,676	26,695	24	24	0	0	0	0	0	74	49	0,9	0,5	9,3
30.04.2021	0,735	25,555	25,219	24,957	24,953	24	24	0	0	0	0	0	73	47	0,9	0,5	7
01.05.2021	0,39	29,301	29,27	28,684	28,828	24	24	0	0	0	0	0	69	57	0,9	0,5	7,3
02.05.2021	0,363	45,016	45,23	44,105	44,477	24	24	0	0	0	0	0	67	60	0,9	0,5	6,2
03.05.2021	0,415	44,844	45,023	43,938	44,293	24	24	0	0	0	0	0	67	59	0,9	0,5	5,8
04.05.2021	0,402	45,039	45,219	44,129	44,48	24	24	0	0	0	0	0	67	59	0,9	0,5	9,6
05.05.2021	0,435	45,484	45,629	44,562	44,898	24	24	0	0	0	0	0	67	59	0,9	0,5	10,4
06.05.2021	0,449	46,008	46,223	45,078	45,484	24	24	0	0	0	0	0	67	59	0,9	0,5	6,9
07.05.2021	0,427	52,816	53,047	51,777	52,184	24	24	0	0	0	0	0	66	59	0,9	0,5	6,9
08.05.2021	0,467	44,105	44,199	43,207	43,508	24	24	0	0	0	0	0	67	58	0,9	0,5	6,3
09.05.2021	0,367	44,582	44,766	43,672	44,016	24	24	0	0	0	0	0	67	60	0,9	0,5	11,1
10.05.2021	0,443	49,203	49,445	48,219	48,648	24	24	0	0	0	0	0	67	59	0,9	0,5	17,8
11.05.2021	0,441	52,227	52,359	51,191	51,512	24	24	0	0	0	0	0	66	59	0,9	0,5	19,7
12.05.2021	0,4	41,156	41,215	40,332	40,566	24	24	0	0	0	0	0	67	58	0,9	0,5	19,2
13.05.2021	0,375	35,895	35,98	35,168	35,41	24	24	0	0	0	0	0	67	58	0,9	0,5	9,9
14.05.2021	0,354	39,645	39,797	38,836	39,141	24	24	0	0	0	0	0	67	60	0,9	0,5	10,6
15.05.2021	0,371	49,59	49,91	48,605	49,082	24	24	0	0	0	0	0	66	60	0,9	0,5	10
16.05.2021	0,336	43,371	43,637	42,496	42,902	24	24	0	0	0	0	0	67	60	0,9	0,5	12,5
17.05.2021	0,359	41,473	41,738	40,641	41,059	24	24	0	0	0	0	0	67	59	0,9	0,5	14,5
18.05.2021	0,388	41,742	41,961	40,902	41,281	24	24	0	0	0	0	0	67	59	0,9	0,5	11,4
19.05.2021	0,378	38,105	38,32	37,34	37,719	24	24	0	0	0	0	0	67	58	0,9	0,5	10,4
20.05.2021	0,447	41,238	41,43	40,414	40,793	24	24	0	0	0	0	0	67	57	0,9	0,5	-
21.05.2021	0,374	37,445	37,566	36,684	36,965	24	24	0	0	0	0	0	67	59	0,9	0,5	14
22.05.2021	0,406	33,062	33,121	32,383	32,617	24	24	0	0	0	0	0	68	57	0,9	0,5	-
23.05.2021	0,367	33,254	33,391	32,57	32,867	24	24	0	0	0	0	0	68	58	0,9	0,5	-
Итого:	15,61	1324,286	1327,109	1297,238	1306,871	720	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,424																

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.04.2021	1007,403	45300,082	44694,449	44275,906	44130,277	30861,22	0
23.05.2021	1023,013	46624,367	46021,559	45573,145	45437,148	31581,22	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.05.2021 8:00:43