

#79169#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.04.2024 по 02.05.2024

Потребитель ЛАНСАР, ООО, УК 6796
Адрес потребителя Левитана 63к2, Калининград
Абонентский номер 6796

Заводской номер счётчика 1230010	Показания прибора, МВт×ч 02.05.2024	Предыдущие показания, МВт×ч 23.04.2024	Разность показаний, МВт×ч	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	751,968	746,373	5.595	4.812

Подпись исполнителя _____



с 24.04.24 по 02.05.24



#79168#

Отчёт за период с 23.04.2024 по 02.05.2024.

Номер абонента 6796
Порядковый номер 7231
Тип теплосчётчика ТЭСМА-106
Заводской номер 1230010
Номер системы 1
Отчёт сформирован 03.05.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	Q, МВт×ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab,	T _{Нар} , ч	T _{min} ,	T _{max} ,	T _{dt} ,	T _{тп} , ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.04.2024	-	0,927	23,078	22,484	22,477	22,297	24	24	0	0	0	0	0	77	42	0,9	0,5
25.04.2024	-	0,83	19,938	19,457	19,418	19,309	24	24	0	0	0	0	0	77	40	0,9	0,5
26.04.2024	-	0,798	20,305	19,855	19,785	19,695	24	24	0	0	0	0	0	77	42	0,9	0,5
27.04.2024	-	0,625	14,668	14,32	14,305	14,227	24	24	0	0	0	0	0	75	38	0,9	0,5
28.04.2024	-	0,559	13,855	13,465	13,52	13,371	24	24	0	0	0	0	3	74	39	0,9	0,5
29.04.2024	-	0,497	12,016	11,68	11,73	11,605	24	24	0	0	0	0	3	73	37	0,9	0,5
30.04.2024	-	0,484	13,035	12,727	12,73	12,633	24	24	0	0	0	0	3	73	40	0,9	0,5
01.05.2024	-	0,421	11,855	11,625	11,586	11,531	24	24	0	0	0	0	3	72	40	0,9	0,5
02.05.2024	-	0,454	18,738	18,555	18,355	18,367	24	24	0	0	0	0	3	68	46	0,9	0,5
Итого:	-	5,595	147,488	144,168	143,906	143,035	216	216	0	0	0	0	-	74	40,44	0,9	0,5

Общее время работы системы 216 час.

Период нормальной работы системы 216 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт×ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	T _{Нар} , ч	T _{тп} , ч
23.04.2024	746,373	40071,957	39634,266	39122,719	39038,121	23476,37	0
02.05.2024	751,968	40219,445	39778,434	39266,625	39181,156	23692,37	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
