

#130913#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЛАНСАР, ООО, УК 6796
Левитана 63к2, Калининград
6796
7231
ТЭСМА-106
1230010
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	Tmin	Tmax	Tdt	Ttn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2025	0,342	56,363	56,203	55,184	55,18	24	24	0	0	0	0	0	68	63	0,9	0,5	-
25.04.2025	0,359	55,887	55,688	54,734	54,695	24	24	0	0	0	0	0	68	62	0,9	0,5	-
26.04.2025	0,354	55,91	55,715	54,758	54,719	24	24	0	0	0	0	0	68	62	0,9	0,5	-
27.04.2025	0,4	56,27	56,047	55,082	55,043	24	24	0	0	0	0	0	69	63	0,9	0,5	-
28.04.2025	0,325	56,059	55,906	54,883	54,875	24	24	0	0	0	0	0	68	63	0,9	0,5	-
29.04.2025	0,365	56,043	55,887	54,883	54,887	24	24	0	0	0	0	0	68	62	0,9	0,5	-
30.04.2025	0,324	56,234	56,133	55,07	55,113	24	24	0	0	0	0	0	68	63	0,9	0,5	-
01.05.2025	0,347	56,102	55,992	54,914	54,961	24	24	0	0	0	0	0	69	63	0,9	0,5	-
02.05.2025	0,361	55,613	55,5	54,457	54,504	24	24	0	0	0	0	0	68	63	0,9	0,5	-
03.05.2025	0,322	55,922	55,836	54,762	54,816	24	24	0	0	0	0	0	68	63	0,9	0,5	-
04.05.2025	0,336	55,977	55,883	54,809	54,863	24	24	0	0	0	0	0	68	63	0,9	0,5	-
05.05.2025	0,34	55,531	55,398	54,367	54,391	24	24	0	0	0	0	0	68	63	0,9	0,5	-
06.05.2025	0,293	57,094	57,012	55,887	55,934	24	24	0	0	0	0	0	69	64	0,9	0,5	-
07.05.2025	0,313	57,105	57,004	55,902	55,945	24	24	0	0	0	0	0	69	64	0,9	0,5	-
08.05.2025	0,32	57,383	57,301	56,168	56,223	24	24	0	0	0	0	0	69	64	0,9	0,5	-
09.05.2025	0,335	57,988	57,898	56,742	56,805	24	24	0	0	0	0	0	69	64	0,9	0,5	-
10.05.2025	0,346	58,109	57,992	56,867	56,902	24	24	0	0	0	0	0	69	64	0,9	0,5	-
11.05.2025	0,327	58,027	57,891	56,785	56,797	24	24	0	0	0	0	0	69	64	0,9	0,5	-
12.05.2025	0,322	58,125	57,945	56,883	56,848	24	24	0	0	0	0	0	69	64	0,9	0,5	-
13.05.2025	0,239	42,332	42,102	41,422	41,305	16,85	16,85	0	0	0	0	0	69	64	0,9	0,5	-
14.05.2025	0,326	57,215	57,141	56,004	56,074	24	24	0	0	0	0	0	69	64	0,9	0,5	-
15.05.2025	0,34	59,031	58,91	57,762	57,797	24	24	0	0	0	0	0	69	64	0,9	0,5	-
16.05.2025	0,293	62,434	62,262	61,078	61,039	24	24	0	0	0	0	0	70	66	0,9	0,5	-
17.05.2025	0,315	62,09	61,863	60,754	60,668	24	24	0	0	0	0	0	69	65	0,9	0,5	-
18.05.2025	0,352	62,289	62,027	60,938	60,836	24	24	0	0	0	0	0	70	65	0,9	0,5	-
19.05.2025	0,296	62,074	61,996	60,723	60,781	24	24	0	0	0	0	0	70	66	0,9	0,5	-
20.05.2025	0,294	62,059	61,941	60,707	60,719	24	24	0	0	0	0	0	70	66	0,9	0,5	-
21.05.2025	0,294	62,254	62,129	60,902	60,91	24	24	0	0	0	0	0	70	66	0,9	0,5	-
22.05.2025	0,27	63,426	63,363	62,043	62,098	24	24	0	0	0	0	0	70	66	0,9	0,5	-
23.05.2025	0,309	62,379	62,27	61,035	61,066	24	24	0	0	0	0	0	69	65	0,9	0,5	-
Итого:	9,759	1733,325	1729,235	1696,505	1696,794	712,85	712,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	8,393																

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

712,85

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.04.2025	1001,087	50770,34	50161,566	49554,398	49418,965	32228,77	0
23.05.2025	1010,846	52503,664	51890,801	51250,902	51115,758	32941,62	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.05.2025 7:52:37