

#133939#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЛАНСАР, ООО, УК 6796
Левитана 63к2, Калининград
6796
7231
ТЭСМА-106
1230010
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	Tmin	Tmax	Tdt	Ttn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2025	0,296	60,898	60,863	59,59	59,688	24	24	0	0	0	0	0	69	65	0,9	0,5	-
25.05.2025	0,292	61,09	61,043	59,777	59,855	24	24	0	0	0	0	0	69	65	0,9	0,5	-
26.05.2025	0,272	61,254	61,145	59,934	59,949	24	24	0	0	0	0	0	69	66	0,9	0,5	-
27.05.2025	0,297	63,227	63,277	61,859	62,035	24	24	0	0	0	0	0	70	66	0,9	0,5	-
28.05.2025	0,264	63,102	63,188	61,715	61,922	24	24	0	0	0	0	0	70	67	0,9	0,5	-
29.05.2025	0,262	61,516	61,492	60,176	60,262	23,94	23,93	0	0	0	0	0	70	66	0,9	0,5	-
30.05.2025	0,257	58,703	58,75	57,438	57,598	24	24	0	0	0	0	0	69	66	0,9	0,5	-
31.05.2025	0,296	58,984	59,012	57,691	57,852	24	24	0	0	0	0	0	70	66	0,9	0,5	-
01.06.2025	0,274	58,961	59,023	57,672	57,852	24	24	0	0	0	0	0	70	66	0,9	0,5	-
02.06.2025	0,271	59,184	59,27	57,898	58,102	24	24	0	0	0	0	0	70	66	0,9	0,5	-
03.06.2025	0,265	59,305	59,387	58,008	58,203	24	24	0	0	0	0	0	70	66	0,9	0,5	-
04.06.2025	0,201	40,73	40,773	39,855	39,988	24	24	0	0	0	0	0	69	65	0,9	0,5	-
05.06.2025	0	0	0	0	0	24	24	0	0	0	0	19	22	25	0,9	0,5	-
06.06.2025	0	0	0	0	0	24	24	0	0	0	0	19	19	19	0,9	0,5	-
07.06.2025	0	0	0	0	0	24	24	0	0	0	0	19	19	18	0,9	0,5	-
08.06.2025	0	0	0	0	0	24	24	0	0	0	0	19	18	17	0,9	0,5	-
09.06.2025	0	0	0	0	0	24	24	0	0	0	0	19	18	17	0,9	0,5	-
10.06.2025	0	0	0	0	0	24	24	0	0	0	0	19	17	16	0,9	0,5	-
11.06.2025	0	0	0	0	0	24	24	0	0	0	0	19	17	16	0,9	0,5	-
12.06.2025	0	0	0	0	0	24	24	0	0	0	0	19	16	16	0,9	0,5	-
13.06.2025	0	0	0	0	0	24	24	0	0	0	0	19	16	15	0,9	0,5	-
14.06.2025	0	0	0	0	0	24	24	0	0	0	0	19	16	15	0,9	0,5	-
15.06.2025	0	0	0	0	0	24	24	0	0	0	0	19	16	16	0,9	0,5	-
16.06.2025	0	0	0	0	0	24	24	0	0	0	0	19	17	16	0,9	0,5	-
17.06.2025	0,003	2,422	2,426	2,418	2,418	22,76	22,75	0	0	0	0	19	27	27	0,9	0,5	-
18.06.2025	0,232	55,039	55,039	54,086	54,18	24	24	0	0	0	0	16	61	58	0,9	0,5	-
19.06.2025	0,248	55,734	55,703	54,605	54,68	23,22	23,21	0	0	0	0	0	67	63	0,9	0,5	-
20.06.2025	0,306	60,961	60,828	59,695	59,699	24	24	0	0	0	0	16	68	64	0,9	0,5	-
21.06.2025	0,296	60,844	60,641	59,586	59,516	24	24	0	0	0	0	16	68	64	0,9	0,5	-
22.06.2025	0,267	61,09	60,961	59,809	59,797	24	24	0	0	0	0	16	68	65	0,9	0,5	-
23.06.2025	0,297	61,016	60,867	59,664	59,648	24	24	0	0	0	0	16	71	66	0,9	0,5	-
Итого:	4,896	1064,06	1063,688	1041,476	1043,244	741,92	741,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,211																

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

741,89

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.05.2025	1010,846	52503,664	51890,801	51250,902	51115,758	32941,62	0
23.06.2025	1015,742	53567,723	52954,488	52292,379	52159	33683,52	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МПП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.06.2025 10:51:45