

#35128#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2023 по 23.09.2023

Потребитель ЛАНСАР, ООО, УК 6796
Адрес потребителя Левитана 63к2, Калининград
Номер абонента 6796
Порядковый номер 7231
Тип теплосчётчика ТЭСМА-106
Заводской номер 1230010
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | Q, МВт*ч | V1, м3 | V2, м3 | M1, т | M2, т | TRab | TNar, ч | Tmin | Tmax | Tdt | Ttn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|---------|------|------|-----|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.08.2023 | 0,274 | 68,246 | 68,215 | 66,736 | 66,824 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 70 | 67 | 0,9 | 0,5 | - |
| 25.08.2023 | 0,256 | 50,732 | 50,662 | 49,607 | 49,652 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 71 | 66 | 0,9 | 0,5 | - |
| 26.08.2023 | 0,062 | 11,416 | 11,402 | 11,166 | 11,18 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 66 | 0,9 | 0,5 | - |
| 27.08.2023 | 0,1 | 21,475 | 21,549 | 21 | 21,117 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 70 | 66 | 0,9 | 0,5 | - |
| 28.08.2023 | 0,307 | 63,734 | 63,828 | 62,326 | 62,553 | 23,09 | 23,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 70 | 66 | 0,9 | 0,5 | - |
| 29.08.2023 | 0,227 | 58,422 | 58,283 | 57,123 | 57,084 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 71 | 67 | 0,9 | 0,5 | - |
| 30.08.2023 | 0,248 | 53,082 | 52,922 | 51,904 | 51,857 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 71 | 67 | 0,9 | 0,5 | - |
| 31.08.2023 | 0,235 | 72,084 | 71,891 | 70,492 | 70,398 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 70 | 68 | 0,9 | 0,5 | - |
| 01.09.2023 | 0,264 | 71,514 | 71,232 | 69,951 | 69,787 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 70 | 67 | 0,9 | 0,5 | - |
| 02.09.2023 | 0,245 | 72,08 | 72,006 | 70,488 | 70,521 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 70 | 67 | 0,9 | 0,5 | - |
| 03.09.2023 | 0,24 | 60,018 | 59,865 | 58,686 | 58,641 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 67 | 0,9 | 0,5 | - |
| 04.09.2023 | 0,217 | 49,754 | 49,66 | 48,688 | 48,686 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 69 | 66 | 0,9 | 0,5 | - |
| 05.09.2023 | 0,275 | 71,502 | 71,549 | 69,916 | 70,082 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 71 | 67 | 0,9 | 0,5 | - |
| 06.09.2023 | 0,241 | 72,271 | 72,352 | 70,674 | 70,854 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 70 | 68 | 0,9 | 0,5 | - |
| 07.09.2023 | 0,254 | 70,865 | 70,98 | 69,301 | 69,52 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 70 | 67 | 0,9 | 0,5 | - |
| 08.09.2023 | 0,229 | 55,328 | 55,41 | 54,1 | 54,281 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 71 | 67 | 0,9 | 0,5 | - |
| 09.09.2023 | 0,195 | 42,02 | 41,92 | 41,1 | 41,084 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 70 | 66 | 0,9 | 0,5 | - |
| 10.09.2023 | 0,282 | 72,18 | 71,986 | 70,598 | 70,529 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 70 | 67 | 0,9 | 0,5 | - |
| 11.09.2023 | 0,243 | 67,6 | 67,393 | 66,121 | 66,021 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 70 | 67 | 0,9 | 0,5 | - |
| 12.09.2023 | 0,25 | 70,713 | 70,465 | 69,164 | 69,027 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 70 | 67 | 0,9 | 0,5 | - |
| 13.09.2023 | 0,24 | 40,633 | 40,516 | 39,74 | 39,73 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 70 | 65 | 0,9 | 0,5 | - |
| 14.09.2023 | 0,226 | 70,07 | 70,074 | 68,541 | 68,637 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 70 | 67 | 0,9 | 0,5 | - |
| 15.09.2023 | 0,228 | 71,986 | 71,836 | 70,414 | 70,361 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 70 | 67 | 0,9 | 0,5 | - |
| 16.09.2023 | 0,247 | 72,512 | 72,273 | 70,916 | 70,789 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 70 | 67 | 0,9 | 0,5 | - |
| 17.09.2023 | 0,219 | 60,285 | 60,314 | 58,951 | 59,072 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 70 | 67 | 0,9 | 0,5 | - |
| 18.09.2023 | 0,29 | 60,297 | 60,199 | 58,982 | 59,012 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 70 | 66 | 0,9 | 0,5 | - |
| 19.09.2023 | 0,2 | 53,275 | 53,1 | 52,113 | 52,025 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 70 | 67 | 0,9 | 0,5 | - |
| 20.09.2023 | 0,24 | 58,338 | 58,191 | 57,062 | 57,023 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 70 | 66 | 0,9 | 0,5 | - |
| 21.09.2023 | 0,257 | 47,986 | 47,799 | 46,924 | 46,852 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 71 | 66 | 0,9 | 0,5 | - |
| 22.09.2023 | 0,282 | 71,021 | 70,711 | 69,449 | 69,266 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 71 | 67 | 0,9 | 0,5 | - |
| 23.09.2023 | 0,193 | 57,635 | 57,52 | 56,35 | 56,316 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 71 | 68 | 0,9 | 0,5 | - |
| Итого: | 7,266 | 1839,074 | 1836,103 | 1798,583 | 1798,781 | 743,09 | 743,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 6,249 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743,08

Показания интеграторов:

| Дата | Q, МВт*ч | V1, м3 | V2, м3 | M1, т | M2, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|--------|
| 23.08.2023 | 534,684 | 30177,885 | 29880,059 | 29466,348 | 29423,045 | 17929,65 | 0 |
| 23.09.2023 | 541,95 | 32016,959 | 31716,162 | 31264,932 | 31221,828 | 18672,73 | 0 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.09.2023 16:01:02