

#14225#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2022 по 04.10.2022

Потребитель ЛАНСАР, ООО, УК 6796
Адрес потребителя Левитана 63к2, Калининград
Номер абонента 6796
Порядковый номер 7231
Тип теплосчётчика ТЭСМА-106
Заводской номер 1230010
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	Tmin	Tmax	Tdt	Ttn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2022	0,336	55,472	55,38	54,321	54,378	24	24	0	0	0	0	0	68	63	0,9	0,5	-
25.09.2022	0,396	49,138	49,093	48,11	48,241	24	24	0	0	0	0	0	68	61	0,9	0,5	-
26.09.2022	0,371	53,883	53,981	52,768	53,028	24	24	0	0	0	0	0	68	62	0,9	0,5	-
27.09.2022	0,362	46,087	46,104	45,119	45,295	24	24	0	0	0	0	0	69	62	0,9	0,5	-
28.09.2022	0,328	46,21	46,215	45,234	45,384	24	24	0	0	0	0	0	69	63	0,9	0,5	-
29.09.2022	0,385	48,906	48,874	47,882	48,021	24	24	0	0	0	0	0	68	62	0,9	0,5	-
30.09.2022	0,349	43,084	42,987	42,174	42,233	24	24	0	0	0	0	0	69	62	0,9	0,5	-
01.10.2022	0,405	49,297	49,154	48,27	48,311	24	24	0	0	0	0	0	68	61	0,9	0,5	-
02.10.2022	0,305	52,821	52,942	51,724	51,973	24	24	0	0	0	0	0	68	63	0,9	0,5	-
03.10.2022	0,372	52,726	52,612	51,623	51,677	24	24	0	0	0	0	0	68	62	0,9	0,5	-
04.10.2022	0,377	40,939	40,847	40,051	40,13	24	24	0	0	0	0	0	70	62	0,9	0,5	-
Итого:	3,986	538,563	538,189	527,276	528,671	264	264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	3,428																

Общее время работы системы, ч 264

Период нормальной работы системы, ч 264

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.09.2022	290,834	12827,119	12652,488	12497,61	12465,272	9920,31	0
04.10.2022	294,82	13365,682	13190,678	13024,886	12993,943	10184,31	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
13.10.2022 13:49:32