

#76193#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.03.2024 по 31.03.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЛАНСАР, ООО, УК 7435
Левитана 63кЗ, Калининград
7435

Заводской номер счётчика 1240003	Показания прибора, МВт×ч 31.03.2024	Предыдущие показания, МВт×ч 23.03.2024	Разность показаний, МВт×ч	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	2017,774	2003,593	14.181	12.196

Подпись исполнителя _____



с 01.04.24 по 17У



#76192#

Отчёт за период с 23.03.2024 по 31.03.2024.

Номер абонента 7435
Порядковый номер 8458
Тип теплосчётчика ТЭСМА-106
Заводской номер 1240003
Номер системы 1
Отчёт сформирован 03.04.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	Q, МВт×ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab,	TNар, ч	Tmin,	Tmax,	Tdt,	Ttn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.03.2024	-	2,147	142,938	141,828	138,523	138,594	24	24	0	0	0	0	0	84	71	0	0
25.03.2024	-	2,035	144,023	142,953	139,586	139,641	24	24	0	0	0	0	0	84	72	0	0
26.03.2024	-	1,919	144	143,016	139,586	139,656	24	24	0	0	0	0	0	84	72	0	0
27.03.2024	-	1,827	143,211	142,312	138,828	138,922	24	24	0	0	0	0	0	84	73	0	0
28.03.2024	-	1,645	140,82	140,078	136,719	136,859	24	24	0	0	0	0	0	82	71	0	0
29.03.2024	-	1,571	141,211	140,484	137,242	137,359	24	24	0	0	0	0	0	80	70	0	0
30.03.2024	-	1,597	143,148	142,422	139,086	139,203	24	24	0	0	0	0	0	80	70	0	0
31.03.2024	-	1,44	141,516	140,922	137,516	137,688	24	24	0	0	0	0	0	80	71	0	0
Итого:	-	14,181	1140,867	1134,015	1107,086	1107,922	192	192	0	0	0	0	-	82,25	71,25	0	0

Общее время работы системы 192 час.

Период нормальной работы системы 192 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт×ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNар, ч	Ttn, ч
23.03.2024	2003,593	124800,828	137125	121563,484	134580,906	20812,46	84,8
31.03.2024	2017,774	125941,695	138259,016	122670,57	135688,828	21004,46	84,8

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
