

#130297#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЛАНСАР, ООО, УК 7435
Левитана 63к3, Калининград
7435

Заводской номер счётчика 1240003	Показания прибора, МВт×ч 23.05.2025	Предыдущие показания, МВт×ч 23.04.2025	Разность показаний, МВт×ч	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	2893,647	2887,35	6.297	5.415

Подпись исполнителя _____



#129716#

Отчёт за период с 23.04.2025 по 23.05.2025.

Номер абонента 7435
Порядковый номер 8458
Тип теплосчётчика ТЭСМА-106
Заводской номер 1240003
Номер системы 1
Отчёт сформирован 28.05.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	Q, МВт×ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab,	T _{Нар} , ч	T _{min} ,	T _{max} ,	T _{dt} ,	T _{tn} , ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.04.2025	-	0,465	178,422	178,547	174,547	174,875	24	24	0	0	0	0	16	69	67	0	0
25.04.2025	-	0,468	177,328	177,453	173,484	173,844	24	24	0	0	0	0	16	69	67	0	0
26.04.2025	-	0,454	177,047	177,188	173,203	173,562	24	24	0	0	0	0	16	69	67	0	0
27.04.2025	-	0,456	178,031	178,156	174,062	174,422	24	24	0	0	0	0	16	70	68	0	0
28.04.2025	-	0,448	177,344	177,531	173,438	173,844	24	24	0	0	0	0	16	69	67	0	0
11.05.2025	-	0,116	66,203	66,266	64,766	64,875	8,86	8,86	0	0	0	0	16	69	68	0	0
12.05.2025	-	0,227	90,875	91,016	88,828	89,078	12,52	12,52	0	0	0	0	16	70	68	0	0
13.05.2025	-	0,391	176,984	177,109	173	173,312	24	24	0	0	0	0	16	70	69	0	0
14.05.2025	-	0,394	176,969	177,109	173,016	173,359	24	24	0	0	0	0	16	70	68	0	0
15.05.2025	-	0,385	180,656	180,766	176,578	176,875	24	24	0	0	0	0	16	71	69	0	0
16.05.2025	-	0,37	181,641	181,75	177,547	177,828	24	24	0	0	0	0	16	71	69	0	0
17.05.2025	-	0,375	182,203	182,312	178,016	178,328	24	24	0	0	0	0	16	71	69	0	0
18.05.2025	-	0,363	181,016	181,125	176,922	177,203	24	24	0	0	0	0	16	71	69	0	0
19.05.2025	-	0,323	182,062	182,203	177,922	178,219	24	24	0	0	0	0	16	71	69	0	0
20.05.2025	-	0,303	181,422	181,547	177,25	177,531	24	24	0	0	0	0	16	71	70	0	0
21.05.2025	-	0,274	183,141	183,297	179	179,281	24	24	0	0	0	0	16	71	69	0	0
22.05.2025	-	0,301	184,688	184,844	180,484	180,797	24	24	0	0	0	0	16	71	69	0	0
23.05.2025	-	0,184	134,734	134,75	131,688	131,797	18,1	18,1	0	0	0	0	16	70	69	0	0
Итого:	-	6,297	2990,766	2992,969	2923,751	2929,03	399,48	399,48	0	0	0	0	-	70,17	68,39	0	0

Общее время работы системы 720 час.
Период нормальной работы системы 399,48 час.
Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт×ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	T _{Нар} , ч	T _{tn} , ч
23.04.2025	2887,35	174952,172	187154,391	170442,359	183717,359	29644,17	754,27
23.05.2025	2893,647	177942,938	190147,359	173366,109	186646,391	30043,65	754,27

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения