

#94755#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 23.08.2024 по 23.09.2024

Потребитель ЛАНСАР, ООО, УК 7435  
Адрес потребителя Левитана 63к3, Калининград  
Абонентский номер 7435

Заводской номер счётчика 1240003	Показания прибора, МВт×ч 23.09.2024	Предыдущие показания, МВт×ч 23.08.2024	Разность показаний, МВт×ч	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	2403,802	2198,44	205.362	176.61

Подпись исполнителя \_\_\_\_\_



014 03.09.24 номер 52

#94319#

Отчёт за период с 23.08.2024 по 23.09.2024.

Номер абонента 7435  
 Порядковый номер 8458  
 Тип теплосчётчика ТЭСМА-106  
 Заводской номер 1240003  
 Номер системы 1  
 Отчёт сформирован 27.09.2024

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	Q, МВт×ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab,	TNар, ч	Tmin,	Tmax,	Tdt,	Ttn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.08.2024	-	0,633	133,703	133,859	130,719	131,203	24	24	0	0	0	0	0	70	66	0	0
25.08.2024	-	0,609	132,922	133,125	129,984	130,469	24	24	0	0	0	0	0	70	66	0	0
26.08.2024	-	0,637	132,938	133,125	130	130,5	24	24	0	0	0	0	0	70	65	0	0
27.08.2024	-	0,638	132,766	132,922	129,844	130,297	24	24	0	0	0	0	0	70	65	0	0
28.08.2024	-	0,677	131,594	131,766	128,703	129,219	24	24	0	0	0	0	0	70	65	0	0
29.08.2024	-	0,837	132,453	132,641	129,531	130,125	24	24	0	0	0	0	0	69	64	0	0
30.08.2024	-	0,983	134,219	134,469	131,219	131,938	24	24	0	0	0	0	0	70	64	0	0
31.08.2024	-	1,116	133,766	134,078	130,781	131,625	24	24	0	0	0	0	0	70	63	0	0
01.09.2024	-	1,209	132,641	132,969	129,719	130,609	24	24	0	0	0	0	0	70	62	0	0
02.09.2024	-	2,954	132,734	133,875	129,797	132,234	24	24	0	0	0	0	0	70	50	0	0
03.09.2024	-	8,664	134,234	137,031	131,219	136,906	24	24	0	0	0	0	0	70	13	0	0
04.09.2024	-	9,945	133,281	136,094	130,328	136,094	24	24	0	0	0	0	0	70	4	0	0
05.09.2024	-	10,552	133,125	135,938	130,172	135,938	24	24	0	0	0	0	0	70	0	0	0
06.09.2024	-	10,456	132,812	135,641	129,875	135,641	24	24	0	0	0	0	0	70	1	0	0
07.09.2024	-	10,666	133,75	136,594	130,766	136,594	24	24	0	0	0	0	0	70	0	0	0
08.09.2024	-	6,352	79,156	80,828	77,359	80,844	24	14,13	0	0	0	9,87	0	71	0	0	0
09.09.2024	-	2,845	35,891	36,641	35,109	36,625	24	6,59	0	0	0	17,41	32	70	0	0	0
10.09.2024	-	10,564	132,922	135,766	129,953	135,766	24	24	0	0	0	0	0	70	0	0	0
11.09.2024	-	10,492	132,188	134,984	129,281	134,984	24	24	0	0	0	0	0	70	0	0	0
12.09.2024	-	10,503	132,188	135	129,25	135	24	24	0	0	0	0	0	70	0	0	0
13.09.2024	-	10,615	132,797	135,625	129,797	135,641	24	24	0	0	0	0	0	70	0	0	0
14.09.2024	-	10,618	132,594	135,422	129,625	135,406	24	24	0	0	0	0	0	70	0	0	0
15.09.2024	-	10,508	131,672	134,422	128,719	134,422	24	24	0	0	0	0	0	70	0	0	0
16.09.2024	-	10,547	132,531	135,344	129,578	135,344	24	24	0	0	0	0	0	70	0	0	0
17.09.2024	-	10,595	132,703	135,531	129,734	135,531	24	23,99	0	0	0	0,01	0	70	0	0	0
18.09.2024	-	10,459	131,953	134,766	129,047	134,766	24	24	0	0	0	0	32	70	0	0	0
19.09.2024	-	10,48	131,797	134,578	128,859	134,578	24	23,87	0	0	0	0,13	0	70	0	0	0
20.09.2024	-	9,384	118,078	120,578	115,453	120,594	24	21,41	0	0	0	2,59	32	70	0	0	0
21.09.2024	-	5,055	63,484	64,844	62,078	64,828	24	11,49	0	0	0	12,51	32	70	0	0	0
22.09.2024	-	5,562	70	71,484	68,438	71,5	24	12,7	0	0	0	11,3	32	70	0	0	0
23.09.2024	-	10,207	128,359	131,078	125,516	131,062	24	23,27	0	0	0	0,73	32	70	0	0	0
Итого:	-	205,362	3815,251	3871,018	3730,453	3846,283	744	689,45	0	0	0	54,55	-	70	20,9	0	0

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 689,45 час.

## Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт×ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNар, ч	Ttn, ч
23.08.2024	2198,44	141061,531	153385,812	137434,984	150535,844	23868,44	698,19
23.09.2024	2403,802	144876,781	157256,828	141165,438	154382,125	24557,89	752,74

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения