

#28399#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 31.08.2023 по 04.09.2023

Потребитель ЛАНСАР, ООО, УК 7435
Адрес потребителя Левитана 63к3, Калининград
Абонентский номер 7435

Заводской номер счётчика 1240003	Показания прибора, МВт×ч 04.09.2023	Предыдущие показания, МВт×ч 31.08.2023	Разность показаний, МВт×ч	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1796,858	1794,373	2.485	2.137

Подпись исполнителя



с 01.09.23 по 17.09.23



#28398#

Отчёт за период с 31.08.2023 по 04.09.2023.

Номер абонента 7435
Порядковый номер 8458
Тип теплосчётчика ТЭСМА-106
Заводской номер 1240003
Номер системы 1
Отчёт сформирован 06.09.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	Q, МВт×ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab,	TNar, ч	Tmin,	Tmax,	Tdt,	Ttn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
01.09.2023	-	0,61	156,617	154,25	153,055	151,039	24	24	0	0	0	0	0	71	67	0	0
02.09.2023	-	0,604	156,883	154,555	153,273	151,305	24	24	0	0	0	0	0	71	68	0	0
03.09.2023	-	0,67	156,914	154,484	153,336	151,289	24	24	0	0	0	0	0	71	67	0	0
04.09.2023	-	0,601	155,578	153,234	152,109	150,109	24	24	0	0	0	0	0	70	67	0	0
Итого:	-	2,485	625,992	616,523	611,773	603,742	96	96	0	0	0	0	-	70,75	67,25	0	0

Общее время работы системы 96 час.

Период нормальной работы системы 96 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт×ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
31.08.2023	1794,373	105105,594	102698,633	102369,789	100795,297	16002,26	18,46
04.09.2023	1796,858	105731,586	103315,156	102981,562	101399,039	16098,26	18,46

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения