

#3410#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2022 по 23.06.2022

Потребитель ЛАНСАР, ООО, УК 6796
Адрес потребителя Левитана 60к2, Калининград
Номер абонента 6796
Порядковый номер 9435
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20119688
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2022	2,451	0	201,759	0	0	197,105	0	0	24	0	71,9	68,9	0,46	0,42	-
25.05.2022	2,43	0	201,411	0	0	196,787	0	0	24	0	71,6	68,7	0,45	0,41	-
26.05.2022	2,619	0	201,346	0	0	196,731	0	0	24	0	71,6	68,5	0,45	0,42	-
27.05.2022	2,34	0	201,077	0	0	196,475	0	0	24	0	71,6	68,8	0,45	0,41	-
28.05.2022	2,773	0	202,126	0	0	197,453	0	0	24	0	71,9	68,5	0,45	0,41	-
29.05.2022	2,629	0	202,219	0	0	197,527	0	0	24	0	72,1	68,9	0,45	0,41	-
30.05.2022	2,523	0	202,393	0	0	197,714	0	0	24	0	71,9	68,9	0,46	0,42	-
31.05.2022	2,954	0	201,671	0	0	197,05	0	0	24	0	71,6	68	0,46	0,42	-
01.06.2022	0,949	0	82,412	0	0	80,652	0	0	24	0	68,8	66	0,24	0,21	-
02.06.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	30,1	18,3	0,04	0,02	-
03.06.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22,3	17,8	0,03	0,02	-
04.06.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	18,2	17,1	0,03	0,02	-
05.06.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	16,4	16,3	0,03	0,01	-
06.06.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	16,4	16	0,03	0,01	-
07.06.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	16,9	16,2	0,03	0,01	-
08.06.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	17	16,5	0,03	0,01	-
09.06.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	17	16,6	0,03	0,01	-
10.06.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	17,1	16,9	0,03	0,01	-
11.06.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	16,9	16,8	0,03	0,01	-
12.06.2022	0,329	0	57,379	0	0	57,017	0	0	24	0	37,1	35,8	0,17	0,14	-
13.06.2022	2,405	0	197,809	0	0	193,638	0	0	24	0	68,2	65,3	0,44	0,4	-
14.06.2022	2,35	0	206,699	0	0	201,854	0	0	24	0	72,4	69,6	0,44	0,39	-
15.06.2022	2,201	0	206,956	0	0	202,088	0	0	24	0	72,5	69,9	0,43	0,39	-
16.06.2022	2,268	0	206,971	0	0	202,147	0	0	24	0	72,1	69,5	0,43	0,39	-
17.06.2022	2,146	0	206,917	0	0	202,101	0	0	24	0	72,1	69,6	0,43	0,39	-
18.06.2022	2,167	0	207,64	0	0	202,77	0	0	24	0	72,4	69,9	0,43	0,39	-
19.06.2022	2,311	0	207,486	0	0	202,633	0	0	24	0	72,3	69,6	0,43	0,39	-
20.06.2022	2,088	0	207,761	0	0	202,902	0	0	24	0	72,4	69,9	0,43	0,39	-
21.06.2022	2,085	0	207,458	0	0	202,593	0	0	24	0	72,3	69,9	0,43	0,39	-
22.06.2022	2,177	0	207,729	0	0	202,864	0	0	24	0	72,4	69,9	0,43	0,39	-
23.06.2022	2,227	0	207,591	0	0	202,739	0	0	24	0	72,3	69,6	0,43	0,39	-
Итого:	46,422	0	4024,81	0	0	3932,84	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	11,088														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.05.2022	1434,227	22131,693	0	0,004	21432,84	0	0,004	3675	4
23.06.2022	1480,65	26156,504	0	0,004	25365,68	0	0,004	4419	4

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28.06.2022 12:56:03