

# #3411#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2022 по 23.07.2022

Потребитель ЛАНСАР, ООО, УК 6796  
Адрес потребителя Левитана 60к2, Калининград  
Номер абонента 6796  
Порядковый номер 9435  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 20119688  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2022	2,232	0	208,974	0	0	204,015	0	0	24	0	73	70,4	0,43	0,39	-
25.06.2022	2,86	0	208,471	0	0	203,563	0	0	24	0	72,6	69,3	0,43	0,39	-
26.06.2022	2,067	0	207,829	0	0	203,027	0	0	24	0	71,9	69,4	0,43	0,39	-
27.06.2022	2,141	0	207,584	0	0	202,814	0	0	24	0	71,7	69,2	0,43	0,39	-
28.06.2022	2,098	0	207,551	0	0	202,798	0	0	24	0	71,5	69,1	0,43	0,39	-
29.06.2022	2,095	0	207,628	0	0	202,85	0	0	24	0	71,6	69,2	0,43	0,39	-
30.06.2022	2,065	0	208,262	0	0	203,421	0	0	24	0	72,2	69,7	0,43	0,39	-
01.07.2022	1,913	0	208,133	0	0	203,335	0	0	24	0	71,8	69,5	0,43	0,39	-
02.07.2022	1,954	0	207,6	0	0	202,889	0	0	24	0	71,2	68,9	0,43	0,39	-
03.07.2022	2,04	0	207,821	0	0	203,033	0	0	24	0	71,7	69,3	0,43	0,39	-
04.07.2022	2,012	0	207,736	0	0	202,931	0	0	24	0	71,9	69,5	0,44	0,4	-
05.07.2022	2,083	0	207,69	0	0	202,892	0	0	24	0	71,8	69,4	0,44	0,4	-
06.07.2022	1,964	0	206,893	0	0	202,19	0	0	24	0	71,2	68,9	0,43	0,39	-
07.07.2022	2,093	0	207,107	0	0	202,406	0	0	24	0	71,2	68,7	0,43	0,39	-
08.07.2022	2,151	0	206,488	0	0	201,823	0	0	24	0	71	68,4	0,43	0,39	-
09.07.2022	2,124	0	205,809	0	0	201,209	0	0	24	0	70,6	68,1	0,43	0,39	-
10.07.2022	2,226	0	205,49	0	0	200,869	0	0	24	0	70,9	68,2	0,43	0,39	-
11.07.2022	1,993	0	205,856	0	0	201,216	0	0	24	0	70,8	68,5	0,43	0,39	-
12.07.2022	1,988	0	205,549	0	0	200,95	0	0	24	0	70,6	68,3	0,43	0,39	-
13.07.2022	2,122	0	203,69	0	0	199,168	0	0	24	0	70,3	67,8	0,43	0,39	-
14.07.2022	2,094	0	204,408	0	0	199,834	0	0	24	0	70,7	68,2	0,43	0,39	-
15.07.2022	2,103	0	204,62	0	0	200,028	0	0	24	0	70,7	68,2	0,43	0,39	-
16.07.2022	2,22	0	204,465	0	0	199,864	0	0	24	0	70,8	68,2	0,43	0,39	-
17.07.2022	2,295	0	203,973	0	0	199,396	0	0	24	0	70,7	68	0,43	0,39	-
18.07.2022	2,128	0	204,856	0	0	200,238	0	0	24	0	71	68,4	0,43	0,39	-
19.07.2022	2,19	0	204,235	0	0	199,633	0	0	24	0	70,9	68,3	0,43	0,39	-
20.07.2022	2,122	0	204,415	0	0	199,815	0	0	24	0	70,8	68,3	0,43	0,39	-
21.07.2022	2,155	0	204,592	0	0	199,992	0	0	24	0	70,9	68,3	0,43	0,39	-
22.07.2022	2,057	0	204,556	0	0	199,975	0	0	24	0	70,7	68,2	0,43	0,39	-
23.07.2022	2,081	0	204,785	0	0	200,199	0	0	24	0	70,7	68,2	0,43	0,39	-
Итого:	63,666	0	6187,066	0	0	6046,373	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	15,206														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.06.2022	1480,65	26156,504	0	0,004	25365,68	0	0,004	4419	4
23.07.2022	1544,315	32343,569	0	0,004	31412,054	0	0,004	5139	4

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.07.2022 8:10:18