

#3424#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2022 по 04.10.2022

Потребитель ЛАНСАР, ООО, УК 6796
Адрес потребителя Левитана 60к2, Калининград
Номер абонента 6796
Порядковый номер 9435
Тип теплосчётчика ТВ7 (АССII)
Заводской номер 20119688
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2022	2,226	0	201,348	0	0	196,944	0	0	24	0	69,7	67,1	0,43	0,39	-
25.09.2022	2,233	0	201,268	0	0	196,846	0	0	24	0	69,9	67,2	0,43	0,39	-
26.09.2022	2,402	0	201,431	0	0	197,035	0	0	24	0	69,7	66,8	0,43	0,39	-
27.09.2022	2,17	0	200,973	0	0	196,5	0	0	24	0	70,3	67,7	0,43	0,39	-
28.09.2022	2,359	0	197,883	0	0	193,494	0	0	24	0	70,3	67,4	0,43	0,39	-
29.09.2022	2,534	0	197,791	0	0	193,405	0	0	24	0	70,2	67,1	0,43	0,39	-
30.09.2022	2,304	0	197,72	0	0	193,322	0	0	24	0	70,4	67,6	0,42	0,39	-
01.10.2022	2,436	0	195,15	0	0	190,868	0	0	24	0	69,8	66,8	0,42	0,39	-
02.10.2022	2,463	0	193,534	0	0	189,313	0	0	24	0	69,6	66,5	0,42	0,39	-
03.10.2022	2,259	0	195,889	0	0	191,5	0	0	24	0	70,7	67,9	0,43	0,39	-
04.10.2022	2,25	0	197,272	0	0	192,744	0	0	24	0	71,6	68,8	0,43	0,39	-
Итого:	25,636	0	2180,259	0	0	2131,971	0	0	264	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,123														

Общее время работы системы, ч 264

Период нормальной работы системы, ч 264

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.09.2022	1659,04	45069,778	0	0,004	43852,251	0	0,004	6627	4
04.10.2022	1684,675	47250,035	0	0,004	45984,222	0	0,004	6891	4

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
13.10.2022 14:02:44