

#14159#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2021 по 20.03.2021

Потребитель Дом ребенка, ГБУЗ
 Адрес потребителя Муромская 2, Калининград
 Номер абонента 4093
 Порядковый номер 5304
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00091806
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2021	0,912	0	40,87	40,76	0	40,02	40,33	0	0	24	0	0	67,6	44,8	22,83	0,7	0,7	4,5
22.02.2021	0,974	0	45	44,83	0	44,07	44,37	0	0	24	0	0	67,8	45,6	22,17	0,7	0,7	4,6
23.02.2021	0,949	0	43,48	43,35	0	42,59	42,96	0	0	24	0	0	66,7	44,4	22,34	0,7	0,7	4,6
24.02.2021	0,772	0	35,58	35,53	0	34,84	35,24	0	0	24	0	0	65,1	42,8	22,28	0,7	0,7	8,2
25.02.2021	0,706	0	35,1	35,11	0	34,44	34,82	0	0	24	0	0	62,7	42,1	20,53	0,7	0,7	10,7
26.02.2021	0,911	0	46,58	46,47	0	45,75	46,07	0	0	24	0	0	62,2	42,4	19,89	0,7	0,7	4,9
27.02.2021	0,882	0	44,52	44,44	0	43,72	44,08	0	0	24	0	0	63,2	43	20,2	0,7	0,7	3,2
28.02.2021	0,965	0	46,85	46,71	0	45,97	46,27	0	0	24	0	0	64,3	43,3	20,96	0,7	0,7	3
01.03.2021	1,031	0	48,94	48,79	0	48	48,31	0	0	24	0	0	65,6	44,1	21,5	0,7	0,7	2,5
02.03.2021	1,004	0	49,62	49,48	0	48,69	49	0	0	24	0	0	64,4	43,8	20,65	0,7	0,7	3,2
03.03.2021	1,017	0	46,28	46,1	0	45,36	45,7	0	0	24	0	0	67,5	45	22,44	0,7	0,7	1,3
04.03.2021	1,037	0	49,6	49,43	0	48,58	48,94	0	0	24	0	0	67,2	45,8	21,36	0,7	0,7	1,3
05.03.2021	1,269	0	59,38	59,07	0	58,06	58,45	0	0	24	0	0	70,1	48,2	21,85	0,7	0,7	-0,7
06.03.2021	1,12	0	52,32	52,07	0	51,19	51,51	0	0	24	0	0	69,3	47,4	21,88	0,7	0,7	1,4
07.03.2021	1,086	0	54,7	54,46	0	53,58	53,91	0	0	24	0	0	66,9	46,6	20,26	0,7	0,7	1,7
08.03.2021	1,216	0	58,59	58,32	0	57,34	57,7	0	0	24	0	0	69,2	47,9	21,23	0,7	0,7	0
09.03.2021	1,206	0	55,79	55,47	0	54,51	54,81	0	0	24	0	0	72,3	50,2	22,13	0,7	0,7	-1,7
10.03.2021	1,28	0	58,31	57,98	0	56,98	57,31	0	0	24	0	0	71,7	49,2	22,52	0,7	0,7	-0,7
11.03.2021	1,3	0	60,12	59,82	0	58,79	59,17	0	0	24	0	0	70,3	48,1	22,14	0,7	0,7	-0,8
12.03.2021	1,034	0	52,29	52,23	0	51,3	51,73	0	0	24	0	0	65,4	45,2	20,19	0,7	0,7	4,6
13.03.2021	0,958	0	48,17	48,07	0	47,28	47,62	0	0	24	0	0	64,2	44	20,28	0,7	0,7	4,9
14.03.2021	1,024	0	54,11	54	0	53,14	53,5	0	0	24	0	0	63,6	44,3	19,26	0,7	0,7	3,7
15.03.2021	1	0	57,7	57,6	0	56,58	56,99	0	0	24	0	0	64,6	46,8	17,74	0,7	0,7	3,2
16.03.2021	1,018	0	56,55	56,42	0	55,44	55,83	0	0	24	0	0	65,6	47,2	18,4	0,7	0,7	2,5
17.03.2021	1,062	0	58,29	58,11	0	57,16	57,51	0	0	24	0	0	65,5	46,9	18,62	0,7	0,7	1,6
18.03.2021	1,123	0	59,15	58,95	0	57,98	58,33	0	0	24	0	0	66,6	47,2	19,4	0,7	0,7	1
19.03.2021	1,213	0	60,49	60,22	0	59,23	59,57	0	0	24	0	0	68,6	48,1	20,51	0,7	0,7	-1,1
20.03.2021	1,244	0	57,32	57,02	0	56,03	56,38	0	0	24	0	0	70,9	48,7	22,22	0,7	0,7	-
Итого:	29,313	0	1435,7	1430,81	0	1406,62	1416,41	0	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	29,313																	

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.02.2021	143,971	7952,93	7927,6	0	7800,53	7849,92	0
20.03.2021	173,284	9388,63	9358,41	0	9207,15	9266,33	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 22.03.2021 7:36:24